

Art. 2. Onze Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

Art. 2. Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2008 — 4152

[2008/204070]

**19 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang**

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2002 en 2 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, inzonderheid op artikel 8, 7°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, inzonderheid op artikel 11, 5°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, 13 juni 2003 en 1 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte opvang, inzonderheid op artikel 8, § 1 en § 3, en op artikel 21;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 30 mei 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2007;

Gelet op het advies 44.771/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juli 2008;

Gelet op de formaliteiten die voorgeschreven zijn door richtlijn 98/34/CE van het Europees Parlement en de Raad, die in een informatieprocedure voorziet op het gebied van normen en technische voorschriften;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° voorziening : gebouw of gedeelte van een gebouw waarin groepsopvang plaatsvindt. Daaronder worden niet alleen de leef- en rustruimtes van de kinderen verstaan, maar ook alle andere lokalen, bijvoorbeeld de hal, berging, keuken, personeelslokalen, kelder, zolder, technische ruimten, trappen en evacuatiewegen. Evacuatiewegen die bestemd zijn voor de voorziening kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden en behoren daardoor niet noodzakelijk tot de voorziening, maar voldoen wel aan de voorwaarden van dit besluit;

2° kleine voorziening : voorziening met een capaciteit van negen tot en met vijftientig kinderen;

3° middelgrote voorziening : voorziening met een capaciteit van zesentwintig tot en met vijftig kinderen;

4° grote voorziening : voorziening met een capaciteit van minstens eenenvijftig kinderen;

5° capaciteit : aantal plaatsen als vermeld op het attest van toezicht of vastgelegd bij de erkenningsbeslissing, of zoals vermeld op de aanvraag;

6° groepopvang : opvang van minstens negen kinderen op hetzelfde moment;

7° opvang : de voorschoolse en buitenschoolse opvang van kinderen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende de regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen;

8° nachtopvang : groepsopvang die 's nachts plaatsvindt;

9° Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin, opgericht krachtens het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

10° federale basisnormen : de specificaties waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen;

11° veilige verzamelplaats : een verzamelplaats die voldoende groot is om de geëvacueerde personen te verzamelen en die op voldoende afstand van het geteisterde gebouw ligt;

12° ARAB : het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;

13° CODEX : de Codex Welzijn op het Werk;

14° AREI : het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Voor aanvullende terminologie is bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen toepasselijk.

HOOFDSTUK II. — *Algemene bepalingen*

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op alle voorzieningen die bestemd zijn voor groepsopvang onder toezicht van of erkend door Kind en Gezin.

De voorzieningen voldoen aan de federale basisnormen, als ze onder het toepassingsgebied ervan vallen, en aan de voorwaarden van dit besluit.

De voorzieningen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, voldoen aan de voorwaarden van dit besluit, en bijkomend aan de minimumvoorwaarden, vastgelegd in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

De voorzieningen voldoen daarnaast aan andere normeringen met betrekking tot de brandveiligheid zoals vervat in het ARAB, de CODEX en het AREI, als ze onder het toepassingsgebied vallen.

Art. 3. De voorzorgsmaatregelen worden getroffen om brand te voorkomen. De bouwplannen van hetzij de nieuwbouw, hetzij de verbouwingswerken, die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, alsook de beschrijving van de gebruikte materialen, kunnen vooraf voor advies aan de bevoegde brandweerdienst voorgelegd worden.

Art. 4. Er is een brandweerverslag vereist :

1° bij een eerste erkenning of attest van toezicht;

2° bij een capaciteitswijziging van de erkenning of van het attest van toezicht die invloed heeft op de voorwaarden van dit besluit;

3° bij verbouwingswerken die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid;

4° om de tien jaar.

Het brandweerverslag bevat een volledig overzicht van de toepasselijke artikels van dit besluit met een duidelijke formulering van de opmerkingen. Het brandweerverslag vermeldt ook de capaciteit.

Een bijkomend brandweerverslag kan gevraagd worden ter staving van maatregelen genomen om te verhelpen aan tekorten vermeld in een voorgaand brandweerverslag.

HOOFDSTUK III. — *Controle en onderhoud*

Art. 5. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd door de personen of instellingen, vermeld in de onderstaande tabel :

Controle	Termijn	Persoon of instelling
laagspanningsinstallaties	om de 5 jaar	geaccrediteerde instelling
hoogspanningsinstallaties	elk jaar	geaccrediteerde instelling
branddetectie-installatie	om de 3 jaar	bevoegde instelling
autonome rookmelders	maandelijks	voorziening
liftinstallatie	volgens vigerende wetgeving	zie vigerende wetgeving
rookkanalen en schoorstenen	elk jaar	bevoegde instelling
gas-, gasolie- en propaangasinstallaties	volgens vigerende wetgeving	zie vigerende wetgeving
verwarmingsinstallaties	om de 3 jaar	bevoegde instelling of door een gehabilliteerd installateur
brandbestrijdingsmiddelen	elk jaar	bevoegde instelling

Art. 6. Alle documenten die verband houden met controle en onderhoud, worden in een veiligheidsregister gebundeld. Dat veiligheidsregister moet permanent in de voorziening ter inzage van de bevoegde instanties liggen.

Vooraleer de opvang start moeten de volgende documenten in het veiligheidsregister aanwezig zijn, voor zover ze van toepassing zijn :

1° een keuringsverslag van alle elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting, veiligheidsverlichting en signalisatie. Het keuringsverslag is niet ouder dan 5 jaar en werd afgeleverd door een geaccrediteerde instelling. De installatie voldoet aan de voorschriften van de wettelijke en reglementaire teksten en aan het AREI, ongeacht het jaar van inbedrijfstelling;

2° een keuringsverslag van de elektrische hoogspanningsinstallaties, afgeleverd door een geaccrediteerde instelling;

3° een keuringsverslag van de branddetectie-installatie en het manuele alarmsysteem, afgeleverd door een bevoegde instelling;

4° een schriftelijke controlelijst opgesteld door de voorziening van de autonome rookmelders;

5° een keuringsverslag van de liftinstallatie, afgeleverd door een geaccrediteerde instelling volgens de vigerende wetgeving;

6° een schriftelijk bewijs dat de in gebruik zijnde rookkanalen en schoorstenen van de gebouwen die met vloeibare en fossiele brandstoffen worden verwarmd, gecontroleerd en gereinigd zijn. Dat bewijs is afgeleverd door een bevoegde instelling;

7° een keuringsverslag van de verwarmingsinstallatie, inclusief de warmwatertoestellen, afgeleverd door een bevoegde instelling of door een gehabiteerd installateur;

8° een keuringsverslag voor gas-, gasolie- en propaangasinstallaties volgens de vigerende wetgeving;

9° een schriftelijk bewijs van de controle van de brandbestrijdingsmiddelen, afgeleverd door een bevoegde instelling;

10° een schriftelijk bewijs dat sommige medewerkers, die vooraf werden aangewezen wegens de permanentie en de aard van hun functies, geoefend zijn in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de voorziening. Alle medewerkers moeten over de gevaren en de preventie van brand in de voorziening ingelicht zijn.

HOOFDSTUK IV. — *Evacuatieplan en interventiedossier*

Art. 7. Vooraleer de opvang start is een evacuatieplan en een interventiedossier aanwezig.

Er wordt een veilige verzamelplaats bepaald in overleg met de brandweer.

Er wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden, waarna de doelmatigheid van het evacuatieplan en het interventiedossier zo nodig wordt bijgestuurd.

De evacuatieplannen worden aangebracht op plaatsen in overleg met de brandweerdiensten. Het interventiedossier is steeds beschikbaar voor de brandweerdiensten.

HOOFDSTUK V. — *Detectie, melding, waarschuwing, alarm, evacuatie en brandbestrijdingsmiddelen*

Art. 8. § 1. Elke voorziening beschikt over een permanent gebruiksklaar telefoontoestel op een vaste plaats.

De richtlijnen voor een melding aan externe hulpdiensten zijn duidelijk aangegeven bij elk punt vanwaar een noodmelding kan worden gedaan.

Die richtlijnen omvatten een standaardboodschap en de telefoonnummers van de belangrijkste hulpdiensten.

§ 2. Elke voorziening beschikt over een specifiek waarschuwingsplan met vermelding van :

1° de personen die gewaarschuwd moeten worden bij het begin van een brand, met vermelding van ten minste één telefoonnummer;

2° de te gebruiken brandbestrijdingsmiddelen en hun locatie.

Art. 9. Elke voorziening beschikt over brandbestrijdingsmiddelen. De keuze, het aantal en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst, en zijn afhankelijk van de aard en de omvang van het risico.

Art. 10. Elke voorziening moet afhankelijk van de capaciteit, de opvangsoort en de aard van het gebouw minstens beschikken over autonome rookmelders, een manueel alarmsysteem, een branddetectie-installatie en uitgangen zoals hierna aangegeven :

1° voor voorzieningen die onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, geldt de volgende tabel :

	kleine voorziening	middelgrote voorziening	grote voorziening
Autonome rookmelders	verplicht	verplicht	verplicht
Manueel alarmsysteem	niet verplicht	verplicht	verplicht
Branddetectie-installatie	niet verplicht	niet verplicht	niet verplicht
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven tot en met de tweede bouwlaag	1 uitgang	1 uitgang	2 uitgangen
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven vanaf de derde bouwlaag	1 uitgang	2 uitgangen	2 uitgangen

2° voor voorzieningen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen, geldt de volgende tabel :

	kleine voorziening	middelgrote voorziening	grote voorziening
Autonome rookmelders	verplicht	verplicht	niet verplicht
Manueel alarmsysteem	niet verplicht	verplicht	verplicht
Branddetectie-installatie	niet verplicht	niet verplicht	verplicht
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven, tot en met de tweede bouwlaag	1 uitgang	2 uitgangen	2 uitgangen
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven, vanaf de derde bouwlaag	2 uitgangen	2 uitgangen	2 uitgangen

3° voor voorzieningen met nachtopvang geldt de volgende tabel :

	kleine voorziening	middelgrote voorziening	grote voorziening
Autonome rookmelders	niet verplicht	niet verplicht	niet verplicht
Manueel alarmsysteem	niet verplicht	verplicht	verplicht
Branddetectie-installatie	verplicht	verplicht	verplicht
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven, tot en met de tweede bouwlaag	1 uitgang	2 uitgangen	2 uitgangen
Minimaal aantal uitgangen per bouwlaag en per compartiment waar kinderen verblijven, vanaf de derde bouwlaag	2 uitgangen	2 uitgangen	2 uitgangen

De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment. Voor de bouwlagen of compartimenten die niet op het evacuatie-niveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatie-niveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit.

Bij minimaal twee uitgangen moeten er steeds twee uitgangen zijn op elke bouwlaag en per compartiment van de voorziening waar kinderen verblijven. De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment of van de bouwlaag.

Geen enkele voorziening mag zich bevinden op een bouwlaag hoger dan 25 meter.

Art. 11. De autonome rookmelders worden in alle lokalen geplaatst, volgens de volgende leidraad :

1° zo veel mogelijk in het midden van het plafond;

2° op meer dan 30 cm van de randen van het plafond en van de hoeken;

3° op muren : in de zone tussen 15 en 30 cm van het plafond en op 30 cm van de hoeken.

Rookmelders van het ionische type zijn niet toegestaan omdat ze werken op basis van een radioactief bestanddeel.

Art. 12. § 1. Een manueel alarmsysteem dat aangesloten is op een interne alarmcentrale, bestaat uit een aantal drukknoppen en een alarminrichting.

De drukknoppen staan op goed zichtbare of degelijk gemerkte plaatsen en zijn in alle omstandigheden makkelijk bereikbaar. Ze worden onder andere geplaatst in de nabijheid van de doorgangen die naar buiten leiden, op de overlopen en in de gangen. Ze worden zo geplaatst dat ze de circulatie niet hinderen en niet beschadigd kunnen worden.

De alarminrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst. Op iedere bouwlaag waar kinderen verblijven, moet er minstens één drukknop aanwezig zijn. Als de alarminrichtingen zich buiten bevinden, zijn ze minstens spatwaterdicht.

§ 2. Alarminrichtingen (sirene) worden zo opgevat dat :

1° signalen niet met andere signalen kunnen worden verward;

2° ze overal in het gebouw kunnen worden gehoord;

3° ze in geval van defect van de normale stroombron, hun voeding krijgen via een autonome stroombron;

4° ze verbonden zijn met een centrale.

Art. 13. Een branddetectie-installatie met centrale bestaat uit een aantal branddetectoren, verbonden met een interne centrale, in alle lokalen die deel uitmaken van de voorziening. Bij de keuze van het type van detectoren moet rekening gehouden worden met de aard, het risico en de omgevingsvoorwaarden.

De centrale is aangepast aan de detectoren en minstens uitgerust met :

1° een optisch signaal dat de inbedrijfstelling van de installatie aangeeft;

2° een akoestisch waarschuwingssignaal;

3° een optisch waarschuwingssignaal dat het mogelijk maakt de plaats waar de brand is ontstaan, te lokaliseren. Die lokalisering van de brand moet op zijn minst per bouwlaag mogelijk zijn;

4° een akoestisch en optisch storingssignaal dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand;

5° een alarmsignaal dat niet verward kan worden met andere signalen en overal in het gebouw gehoord kan worden.

De centrale wordt gevoed door het openbare elektriciteitsnet en wordt beveiligd met afzonderlijke zekeringen. Als het openbare elektriciteitsnet uitvalt, zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de voeding van de installatie.

Er zijn geen autonome rookmelders verplicht als er een branddetectie-installatie met centrale aanwezig is.

HOOFDSTUK VI. — *Constructievoorschriften voor compartimenten, sommige lokalen, technische ruimten en materialen*

Art. 14. Voorzieningen die in een groter geheel gelegen zijn, vormen een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van het compartiment hebben een Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. Als compartimentering van de voorziening niet mogelijk is, voldoet het volledige gebouw aan alle voorwaarden van dit besluit.

Art. 15. De oppervlakte van de compartimenten bedraagt maximaal 750 m². De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van het compartiment hebben een Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

Art. 16. De wanden van de lokalen van middelgrote en grote voorzieningen die was- of droogmachines bevatten, hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van die lokalen hebben een Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

Art. 17. De wanden die de keuken begrenzen van middelgrote en grote voorzieningen hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van de keuken hebben een Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.

De keukens van kleine voorzieningen en aanrechtkeukens hoeven niet aan die bepalingen te voldoen. Een aanrechtkeuken is een keuken die bestemd is voor het beperkt bereiden van koude en warme maaltijden met behulp van apparaten die zich na verloop van tijd automatisch uitschakelen, bijvoorbeeld een waterkoker, toaster of microgolfoven, en voor het bewaren van etenswaren, bijvoorbeeld een koelkast. Toestellen met een open vlam en met een vermogen van meer dan 0,8 kW zijn uitgesloten in een aanrechtkeuken, zoals een gasvuur, een elektrische kookplaat, een oven.

Art. 18. Bij alle trappen van elke voorziening wordt, naast de gebruikelijke leuning aan één van de zijden, een extra handgreep geplaatst op 60 cm hoogte, als die trap bij evacuatie door kinderen wordt gebruikt.

Op elk punt waar het risico op vallen bestaat, is een balustrade of een wand aangebracht van minstens 110 cm hoogte.

Als de leuning of balustrades bestaan uit verticale spijlen, bedraagt de tussenruimte maximaal 8 cm en bedraagt de diameter minstens 1,25 cm. Horizontale tussenregels zijn niet toegestaan.

Art. 19. Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als plafondbekleding gebruikt worden.

Gemakkelijk brandbaar textiel en brandbare kunststoffen mogen in de voorzieningen noch als decoratie, noch als bouw materiaal gebruikt worden.

Art. 20. Centrale verwarming is verplicht, behalve bij elektrische verwarming.

Art. 21. Het gebruik van gas in verplaatsbare recipiënten is verboden.

HOOFDSTUK VII. — *Slotbepalingen*

Art. 22. De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002, 13 juni 2003 en 1 oktober 2004;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches.

Art. 23. De voorzieningen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend zijn of onder toezicht staan van Kind en Gezin, beschikken over een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit om aan de nieuwe normen te voldoen.

Art. 24. Als een initiatief niet kan voldoen aan een of meer specificaties van dit besluit, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, afwijkingen toestaan op advies van de technische commissie brandveiligheid voor de kinderopvang.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau, vereist in de voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.

Art. 25. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 26. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

Bijlage

Minimumvoorwaarden voor de gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen als vermeld in artikel 2, derde lid

HOOFDSTUK I. — *Toegangswegen*

Artikel 1. De voorziening moet bereikbaar zijn voor de voertuigen van de brandweerdiensten, zodat de brandbestrijding en de redding er normaal uitgevoerd kunnen worden.

Het aantal toegangswegen en het tracé van de toegangswegen worden bepaald in overleg met de brandweer.

HOOFDSTUK II. — *Evacuatiewegen en trappen*

Art. 2. De nuttige breedte bedraagt minstens 70 cm voor de evacuatiewegen en de deuren, en minstens 60 cm voor de vluchtterrassen. De mogelijke vergrendeling van de deuren op de evacuatiewegen mag de evacuatie niet onnodig belemmeren.

Art. 3. De trappen die gebruikt worden bij evacuatie, hebben de volgende kenmerken :

1° net als de overlopen hebben ze een stabiliteit bij brand van Rf ½ h of bestaan ze uit beton of metselwerk. Als de trappen niet voldoen aan een stabiliteit bij brand van Rf ½ h of niet bestaan uit beton of metselwerk, moet de onderzijde van de trap bekleed worden met brandwerende beplating. De materialen en de uitvoering moeten analoog zijn aan die van een getest plafond met brandweerstand Rf ½ h;

2° de trappen zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte kleiner dan 120 cm is één leuning voldoende, als er geen gevaar is om te vallen;

3° de aantrede van de treden bedraagt op elk punt minimaal 17 cm;

4° de optrede van de treden mag niet meer dan 20 cm bedragen;

5° de trap mag een maximale hellingshoek van 45 ° hebben;

6° de trappen zijn van het "rechte" type. Wenteltrappen worden toegestaan als ze verdreven treden hebben en als hun treden, naast de bovenvermelde vereisten, minstens 20 cm aantrede hebben op de looplijn;

7° de nuttige breedte van de trappen bedraagt minstens 70 cm.

Buitentrappen die gebruikt worden voor evacuatie, hebben de volgende kenmerken :

1° de trappen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau;

2° de voorschriften voor de trappen zijn op die buitentrappen van toepassing. Er wordt geen stabiliteit bij brand vereist, maar ze zijn gemaakt van een niet-brandbaar materiaal;

3° het compartiment en een buitentrap worden met elkaar verbonden door een deur of via een of meer vluchtterrassen;

4° voor de verbinding tussen het evacuatie niveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag mag een trap of een gedeelte van een trap gebruikt worden die inschuifbaar of geleed is.

HOOFDSTUK III. — *Technische lokalen*

Art. 4. Voor de stooklokalen gelden de volgende regels :

1° er moet een degelijke verluchting zijn in het stooklokaal, afhankelijk van de installatie;

2° is het totale nuttige warmtevermogen van de generatoren, opgesteld in de stookplaats :

a) kleiner dan 30 kW : dan gelden geen specifieke voorwaarden;

b) gelijk aan of groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW, dan vormen de stooklokalen een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een Rf 1 h of bestaan uit beton of metselwerk. De deuren van dat compartiment hebben een Rf ½ h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand;

c) gelijk aan of groter dan 70 kW, dan vormen die stooklokalen een compartiment. De wanden van het compartiment hebben een Rf 2 h. De deuren van dat compartiment hebben een Rf 1 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand;

3° de installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar petroleumgas liggen buiten het gebouw.

Transformatorlokalen beantwoorden aan de federale basisnormen.

HOOFDSTUK IV. — *Veiligheidsverlichting en signalisatie*

Art. 5. De signalisatie voldoet aan de federale basisnormen.

Art. 6. Elke voorziening beschikt over veiligheidsverlichting die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de stroom uitvalt. Minstens moeten er armaturen aangebracht worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden.

Als daarmee de verlichtingssterkte niet volstaat om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen, moet de veiligheidsverlichting verder uitgebreid worden op advies van de brandweerdiensten. De veiligheidsverlichting moet minstens gedurende één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

F. 2008 — 4152

[2008/204070]

**19 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand
portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants**

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 novembre 2002 et 2 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 8, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, notamment l'article 11, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002, 13 juin 2003 et 1^{er} octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} octobre 2004 fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, notamment les articles 8, § 1^{er} et 3, et 21;

Vu l'avis du comité consultatif de 'Kind en Gezin', rendu le 30 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juin 2007;

Vu l'avis n° 44 771/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2008;

Vu les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, qui pourvoit en une procédure d'information au niveau de normes et de prescriptions techniques;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° structure : bâtiment ou partie d'un bâtiment où a lieu l'accueil d'un groupe d'enfants. On entend par là non seulement les espaces de séjour et de détente pour les enfants, mais également tous les autres locaux, comme p.ex. hall, placard, cuisine, locaux du personnel, cave, grenier, espaces techniques, escaliers et chemins d'évacuation. Les chemins d'évacuation destinés aux structures peuvent être utilisés en commun et n'appartiennent par conséquent pas nécessairement à la structure, mais répondent bien aux conditions du présent arrêté;

2° petite structure : structure ayant une capacité de neuf à vingt-cinq enfants;

3° moyenne structure : structure ayant une capacité de vingt-six à cinquante enfants;

4° grande structure : structure ayant une capacité de cinquante et un enfants au moins;

5° capacité : le nombre de places tel que figurant sur le certificat de contrôle ou fixé lors de la décision d'agrément, ou tel que mentionné dans la demande;

6° accueil d'un groupe d'enfants : accueil d'au moins neuf enfants au même moment;

7° accueil : l'accueil préscolaire et extrascolaire d'enfants conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent;

8° accueil de nuit : accueil d'un groupe d'enfants ayant lieu la nuit;

9° 'Kind en Gezin' : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin';

10° normes de base fédérales : les spécifications auxquelles doivent satisfaire les nouveaux bâtiments conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;

11° lieu de rassemblement sûr : un lieu de rassemblement suffisamment grand pour pouvoir rassembler les personnes évacuées et situé à une distance assez éloignée du bâtiment ravagé;

12° RGTP : le Règlement général pour la protection du travail;

13° CODE : le Code relatif au bien-être des travailleurs;

14° RGIE : le Règlement général sur les Installations électriques.

L'annexe 1re à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire est d'application pour toute terminologie complémentaire.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Art. 2. Le présent arrêté s'applique à toutes les structures destinées à l'accueil de groupes d'enfants et étant agréées par 'Kind en Gezin' ou placées sous son contrôle.

Les structures satisfont aux normes de base fédérales, si elles relèvent du champ d'application de celles-ci, ainsi qu'aux conditions du présent arrêté.

Les structures qui ne relèvent pas du champ d'application des normes de base fédérales, remplissent les conditions du présent arrêté et, en surplus, les conditions minimales visées à l'annexe au présent arrêté.

Les structures satisfont en outre à d'autres normes relatives à la protection contre l'incendie telles que celles reprises dans le RGTP, le CODE et le RGIE.

Art. 3. Les mesures de précaution sont prises afin d'éviter les incendies. Les plans de construction soit des constructions nouvelles, soit des travaux de transformation, pouvant avoir une répercussion sur la sécurité, ainsi que la description des matériaux utilisés, peuvent être soumis préalablement à l'avis du service d'incendie compétent.

Art. 4. Un rapport du service d'incendie est requis :

- 1° lors d'un premier agrément ou certificat de contrôle;
- 2° lors d'une modification de capacité de l'agrément ou du certificat de contrôle affectant les conditions du présent arrêté;
- 3° lors de travaux de transformation pouvant avoir une répercussion sur la sécurité;
- 4° tous les 10 ans.

Le rapport du service d'incendie comporte un aperçu complet des articles applicables du présent arrêté, assorti des observations clairement formulées. Le rapport du service d'incendie mentionne également la capacité.

Un rapport supplémentaire du service d'incendie peut être demandé à l'appui de mesures prises afin de combler les lacunes mentionnées dans un rapport précédent du service d'incendie.

CHAPITRE III. — *Contrôle et entretien*

Art. 5. Sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions légales et réglementaires, les contrôles aux installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués par les personnes ou établissements mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Contrôle	Délai	Personne ou établissement
installations électriques basse tension	tous les 5 ans	établissement accrédité
installations électriques haute tension	chaque année	établissement accrédité
installation de détection d'incendie	tous les 3 ans	établissement compétent
détecteurs de fumée autonomes	mensuellement	structure
installation d'ascenseurs	suivant la législation en vigueur	cf. législation en vigueur
conduits de fumées et de cheminées	chaque année	établissement compétent
installations de gaz, gazoil et propane	suivant la législation en vigueur	cf. législation en vigueur
installations de chauffage	tous les 3 ans	établissement compétent ou par un installateur habilité
moyens d'extinction d'incendie	chaque année	établissement compétent

Art. 6. Tous les documents relatifs aux contrôles et entretiens sont rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence par les instances compétentes.

Avant que ne démarre l'accueil, les documents suivants doivent se trouver dans le registre de sécurité, pour autant qu'ils sont d'application :

1° un rapport de contrôle de toutes les installations électriques basse tension pour la force motrice, l'éclairage, l'éclairage de sécurité et la signalisation. Le rapport de contrôle n'a pas plus de 5 ans et a été délivré par un établissement accrédité. L'installation satisfait aux prescriptions des textes légaux et réglementaires et au RGIE, quelle que soit l'année de mise en exploitation;

2° un rapport de contrôle des installations électriques haute tension, délivré par un établissement accrédité;

3° un rapport de contrôle de l'installation de détection d'incendie et du système d'alerte manuel, délivré par un établissement compétent;

4° une liste de contrôle écrite dressée par la structure des détecteurs de fumée autonomes;

5° un rapport de contrôle de l'installation d'ascenseurs, délivré par un établissement accrédité suivant la législation en vigueur;

6° un certificat écrit fournissant la preuve que les conduits de fumée et les cheminées des bâtiments chauffés avec des combustibles liquides et fossiles ont été contrôlés et nettoyés. Ce certificat a été délivré par un établissement compétent;

7° un rapport de contrôle de l'installation de chauffage, y compris les appareils d'eau chaude, délivré par un établissement compétent ou un installateur habilité;

8° un rapport de contrôle d'installations de gaz, gazoil et propane, suivant la législation en vigueur;

9° un certificat écrit de contrôle des moyens d'extinction d'incendie, délivré par un établissement compétent;

10° un certificat écrit fournissant la preuve que certains collaborateurs, désignés auparavant à cause de la permanence et la nature de leurs fonctions, sont expérimentés dans l'utilisation des moyens d'extinction d'incendie et l'évacuation de la structure. Tous les collaborateurs doivent être renseignés sur les dangers et la prévention d'incendie dans la structure.

CHAPITRE IV. — *Plan d'évacuation et dossier d'intervention*

Art. 7. Un plan d'évacuation et un dossier d'intervention doivent être présents avant que ne débute l'accueil.

En concertation avec les pompiers, il est déterminé un lieu de rassemblement sûr.

Il est organisé chaque année un exercice d'évacuation, après quoi l'efficacité du plan d'évacuation et du dossier d'intervention sera rectifiée au besoin.

Les plans d'évacuation sont apportés à plusieurs endroits en concertation avec les services d'incendie. Le dossier d'intervention est toujours tenu à disposition des services d'incendie.

CHAPITRE V. — *Détection, communication, avertissement, alerte, évacuation et moyens d'extinction d'incendie*

Art. 8. § 1^{er}. Toute structure dispose d'un appareil téléphonique toujours prêt à l'emploi et se trouvant à un endroit fixe.

Les directives pour une communication à des services externes de secours sont clairement indiquées à chaque endroit d'où l'alerte peut être donnée.

Ces directives comprennent un message standard et les numéros de téléphone des principaux services de secours.

§ 2. Toute structure dispose d'un plan d'avertissement spécifique avec mention :

1° des personnes devant être averties au début d'un incendie, avec mention d'au moins 1 numéro de téléphone;

2° des moyens d'extinction d'incendie à utiliser et de leur endroit.

Art. 9. Toute structure dispose de moyens d'extinction d'incendie. Le choix, le nombre et l'endroit de ces moyens d'extinction d'incendie sont déterminés sur avis du service d'incendie compétent et dépendent de la nature et du volume du risque.

Art. 10. Toute structure doit disposer, en fonction de la capacité, du genre d'accueil et de la nature du bâtiment, au moins de détecteurs de fumée autonomes, d'un système d'alerte manuel, d'une installation de détection d'incendie et de sorties indiqués comme suit :

1° pour les structures relevant du champ d'application des normes de base fédérales, le tableau suivant est à respecter :

	petite structure	moyenne structure	grande structure
Détecteurs de fumée autonomes	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Système d'alerte manuel	non obligatoire	obligatoire	obligatoire
Installation de détection d'incendie	non obligatoire	non obligatoire	non obligatoire
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjournent des enfants jusque le deuxième niveau (y compris) de construction	1 sortie	1 sortie	2 sorties
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjournent des enfants à partir du troisième niveau de construction	1 sortie	2 sorties	2 sorties

2° pour les structures ne relevant pas du champ d'application des normes de base fédérales, le tableau suivant est à respecter :

	petite structure	moyenne structure	grande structure
Détecteurs de fumée autonomes	obligatoire	obligatoire	non obligatoire
Système d'alerte manuel	non obligatoire	obligatoire	obligatoire
Installation de détection d'incendie	non obligatoire	non obligatoire	obligatoire
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjournent des enfants jusque le deuxième niveau (y compris) de construction	1 sortie	2 sorties	2 sorties
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjournent des enfants à partir du troisième niveau de construction	2 sorties	2 sorties	2 sorties

3° le tableau ci-dessous est à observer pour les structures offrant un accueil de nuit :

	petite structure	moyenne structure	grande structure
Détecteurs de fumée autonomes	non obligatoire	non obligatoire	non obligatoire
Système d'alerte manuel	non obligatoire	obligatoire	obligatoire
Installation de détection d'incendie	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjourment des enfants jusque le deuxième niveau (y compris) de construction	1 sortie	2 sorties	2 sorties
Nombre minimum de sorties par niveau de construction et par compartiment où séjourment des enfants à partir du troisième niveau de construction	2 sorties	2 sorties	2 sorties

Les sorties mènent à l'extérieur ou à un autre compartiment. Pour ce qui est des niveaux de construction ou compartiments n'étant pas situés au niveau d'évacuation, les sorties sont connectées avec le niveau d'évacuation au moyen d'escaliers à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment qui remplissent les conditions du présent arrêté.

Pour deux sorties au minimum, il faut qu'il y ait toujours deux sorties sur chaque niveau de construction et par compartiment de la structure où séjourment des enfants. Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment ou du niveau de construction.

Aucune structure ne peut être prévue sur un niveau de construction situé plus haut que 25 mètres.

Art. 11. Les détecteurs de fumée autonomes sont placés dans tous les locaux, selon la directive suivante :

1° autant que possible au milieu du plafond;

2° à plus de 30 cm des bords du plafond et des coins;

3° aux murs : dans la zone située entre 15 et 30 cm du plafond et 30 cm des coins.

Les détecteurs de fumée du type ionique ne sont pas autorisés parce qu'ils fonctionnent sur la base d'une composante radioactive.

Art. 12. § 1^{er}. Un système d'alerte manuel qui est branché sur une centrale d'alerte interne consiste en un nombre de boutons-poussoirs et un dispositif d'alarme.

Les boutons-poussoirs se trouvent à des endroits bien visibles ou dûment indiqués et sont en toutes circonstances aisément accessibles. Ils sont entre autres installés près des passages menant à l'extérieur, sur les paliers et dans les corridors, de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas pouvoir être endommagés.

Les dispositifs d'alarme sont déterminés de l'avis du service d'incendie compétent. A chaque niveau de construction où séjourment des enfants, il faut qu'il y ait au moins un bouton-poussoir. Si les dispositifs d'alarme se trouvent dehors, ils doivent au moins être étanches aux éclaboussures.

§ 2. Les dispositifs d'alarme (sirène) sont conçus de manière :

1° que les signaux ne peuvent pas être confondus avec d'autres signaux;

2° qu'ils peuvent être entendus partout dans l'immeuble;

3° qu'en cas d'une panne de la source de courant normale, ils seront alimentés au moyen d'une source de courant autonome;

4° qu'ils sont liés à une centrale.

Art. 13. Une installation de détection d'incendie avec une centrale consiste en un nombre de détecteurs d'incendie, liés à une centrale interne, installés dans tous les locaux appartenant à la structure. Lors du choix du type de détecteurs, il faut tenir compte de la nature, du risque et des conditions locales.

La centrale est adaptée aux détecteurs et au moins pourvue :

1° d'un signal optique indiquant la mise en exploitation de l'installation;

2° d'un signal acoustique d'avertissement;

3° d'un signal optique d'avertissement permettant de localiser l'endroit où l'incendie s'est déclenché. Une telle localisation de l'incendie doit au moins être possible par niveau de construction;

4° d'un signal acoustique et optique de panne qui diffère du signal d'avertissement en cas d'incendie;

5° d'un signal d'alerte qui ne peut être confondu avec d'autres signaux et qui peut être entendu partout dans l'immeuble.

La centrale est alimentée par le réseau électrique public et est sécurisée par des plombs séparés. En cas d'une panne du réseau électrique public, une source de courant secondaire se déclenche automatiquement pour l'alimentation de l'installation.

S'il y a une installation de détection d'incendie avec centrale, des détecteurs de fumée autonomes ne sont pas obligatoires.

CHAPITRE VI. — *Prescriptions de construction de compartiments, de certains locaux, d'espaces techniques et de matériaux*

Art. 14. Les structures situées dans un ensemble plus large constituent un compartiment. Les parois d'un compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes du compartiment ont une valeur Rf ½ h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Si une répartition de la structure en compartiments n'est pas possible, l'immeuble en sa totalité doit satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Art. 15. La superficie des compartiments est de 750 m² au maximum. Les parois du compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes du compartiment ont une valeur Rf ½ h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Art. 16. Les parois des locaux des moyennes et grandes structures où sont installées des machines à laver ou des séchoirs, ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de ces locaux ont une valeur Rf ½ h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Art. 17. Les parois de la cuisine dans les moyennes et grandes structures ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de la cuisine ont une valeur Rf ½ h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Les cuisines de petites structures et les offices ne doivent pas satisfaire à ces normes. Un office est une cuisine destinée à la préparation de repas froids et chauds à l'aide d'appareils qui se déclenchent automatiquement après un certain laps de temps, tels qu'une bouilloire électrique, un grille-pain ou un four à micro-ondes, ou à la conservation de denrées, p.ex. un réfrigérateur. Les appareils à flamme apparente et avec une puissance dépassant 0,8 kW, tels qu'une cuisinière à gaz, une plaque électrique ou un four, ne sont pas autorisés dans un office.

Art. 18. Tous les escaliers de toute structure doivent être munis, outre d'une main courante à un des deux côtés, d'une poignée supplémentaire placée à une hauteur de 60 cm, si l'escalier est utilisé par des enfants en cas d'évacuation.

A chaque endroit où il y a un risque de chute, est apportée une balustrade ou une paroi d'une hauteur d'au moins 110 cm.

Lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés.

Art. 19. Les matériaux inflammables ne peuvent pas être utilisés comme revêtement de plafond.

Dans les structures, les textiles inflammables et les matières plastiques combustibles ne peuvent être utilisés ni comme décoration, ni comme matériau de construction.

Art. 20. Le chauffage central est obligatoire, sauf en cas de chauffage électrique.

Art. 21. L'utilisation de gaz dans des réservoirs mobiles est défendue.

CHAPITRE VII. — *Dispositions finales*

Art. 22. Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2002, 13 juin 2003 et 1^{er} octobre 2004;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant les normes de prévention d'incendie dans les initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} octobre 2004;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} octobre 2004 portant les normes pour la prévention de la sécurité incendie dans les mini-crèches.

Art. 23. Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées par 'Kind en Gezin' ou placées sous son contrôle, disposent d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour satisfaire aux nouvelles normes.

Art. 24. Si une initiative ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs spécifications du présent arrêté, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes peut accorder des dérogations sur avis de la commission technique pour la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants.

Des solutions alternatives doivent offrir un niveau de sécurité au moins égal au niveau requis dans les prescriptions auxquelles une dérogation est demandée.

Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2009.

Art. 26. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE

Annexe. Conditions minimum pour les bâtiments ou parties de bâtiments ne relevant pas du champ d'application des normes de base fédérales telles que visées à l'article 2, troisième alinéa

CHAPITRE Ier. — *Voies d'accès*

Article 1^{er}. La structure doit être accessible aux véhicules des services d'incendie, de manière que la lutte contre l'incendie et le sauvetage puissent se dérouler d'une façon normale.

Le nombre de voies d'accès et le tracé des voies d'accès sont fixés en concertation avec le service d'incendie.

CHAPITRE II. — *Chemins d'évacuation et escaliers*

Art. 2. La largeur utile est de 70 cm au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et 60 cm pour les courives. Le verrouillage éventuel des portes sur les chemins d'évacuation ne peut entraver inutilement l'évacuation.

Art. 3. Les escaliers utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes :

1° de même que les paliers, ils présentent une stabilité au feu de Rf ½ h ou sont construits en maçonnerie ou en béton. Si les escaliers ne satisfont pas à une stabilité au feu de Rf ½ h ou ne sont pas construits en maçonnerie ou en béton, le côté inférieur de l'escalier doit être revêtu d'un platelage ignifuge. Les matériaux et l'exécution doivent être analogues à ceux d'un plafond testé ayant une résistance au feu Rf ½ h;

2° les escaliers sont pourvus de mains courantes des deux côtés. Pour autant qu'il n'y ait pas de risque de chute, une seule main courante suffit pour les escaliers de largeur utile inférieure à 120 cm;

3° le giron des marches d'escalier est en tout point égal à 17 cm au moins;

4° la hauteur des marches ne peut pas dépasser 20 cm;

5° l'escalier ne peut pas avoir un angle de pente qui dépasse 45°;

6° les escaliers sont du type "droit". Les escaliers tournants sont autorisés s'ils ont des marches balancées et si leurs marches ont, outre les exigences précitées, un giron d'au moins 20 cm sur l'ensemble de la foulée;

7° la largeur utile des escaliers est de 70 cm au minimum.

Les escaliers extérieurs utilisés en cas d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes :

1° les escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation;

2° les prescriptions pour les escaliers s'appliquent à ces escaliers extérieurs. Une stabilité au feu n'est pas requise, mais les escaliers sont faits en un matériau non inflammable;

3° le compartiment et un escalier extérieur sont interliés par une porte ou au moyen d'une ou de plusieurs coursives;

4° pour assurer la liaison entre le niveau d'évacuation et le niveau de construction immédiatement supérieur, il est autorisé d'utiliser un escalier ou une partie d'un escalier qui soit escamotable ou à éléments modulaires.

CHAPITRE III. — *Locaux techniques*

Art. 4. Les règles suivantes sont à observer pour ce qui concerne les locaux de chauffe :

1° une bonne aération doit être prévue dans le local de chauffe, suivant l'installation;

2° si la puissance calorifique utile totale des génératrices installées dans le local de chauffe :

a) est inférieure à 30kW : aucune condition spécifique n'est imposée;

b) est égale ou supérieure à 30kW et inférieure à 70kW, les locaux de chauffe forment un compartiment. Les parois du compartiment ont une valeur Rf 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes de ce compartiment ont une valeur Rf ½ h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie;

c) est égale ou supérieure à 70 kW, ces locaux de chauffe forment un compartiment. Les parois du compartiment ont une valeur Rf 2 h. Les portes de ce compartiment ont une valeur Rf 1 h et sont des portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture en cas d'incendie;

3° les installations de stockage et de détente de gaz de pétrole liquéfié sont situées en dehors du bâtiment.

Les locaux transformateurs satisfont aux normes de base fédérales.

CHAPITRE IV. — *Eclairage de sécurité et signalisation*

Art. 5. La signalisation répond aux normes de base fédérales.

Art. 6. Chaque structure dispose d'un éclairage de sécurité qui se met immédiatement et automatiquement en marche lorsqu'il y a une panne d'électricité. Il faut au moins installer des armatures au dessus de chaque porte de sortie d'urgence, le long de tous les chemins d'évacuation (couloirs et escaliers), près des moyens d'extinction d'incendie et dans tous les locaux desservis exclusivement par la lumière artificielle.

Si cet éclairage ne suffit pas pour garantir une évacuation aisée, l'éclairage de sécurité devra être élargi sur avis des services d'incendie. L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant au moins une heure.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2008 — 4153

[2008/204085]

10 OKTOBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 6 juli 1970 betreffende het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, artikel 5bis 1, 5bis 3, 5bis 4 en 5bis 6, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 11, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998 en 7 juli 2006, artikel 16, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, artikel 138, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001, 28 juni 2002, 10 juli 2003 en 22 juni 2007 en artikel 139, gewijzigd bij de decreten van 28 juni 2002 en 7 juli 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 april 2008;