

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2018/14005]

13 JULI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 8;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en derde lid, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de groepen van assistentiewoningen moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2018;

Gelet op advies 63.013/3 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten die voorgeschreven zijn bij richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingsbepalingen*

Afdeling 1. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 1. Aan artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

“De duur van het mandaat van de leden van de technische commissie en van de plaatsvervaarders bedraagt vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

Het mandaat eindigt :

1° als de duur ervan verstreken is;

2° bij ontslag, gedwongen of vrijwillig;

3° bij overlijden.

Het lid of de plaatsvervanger van wie het mandaat eindigt vóór de normale vervaldatum, wordt vervangen door een nieuw lid of een nieuwe plaatsvervanger. In dat geval voltooit het nieuwe lid of de nieuwe plaatsvervanger het mandaat van diegene die hij vervangt.”.

Art. 2. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 11. Om een advies als vermeld in artikel 3, 1°, uit te brengen, kan de voorzitter van de technische commissie op eigen initiatief of op voorstel van een lid van de technische commissie:

1° een lid belasten met een onderzoek ter plaatse;

2° de aanvrager van een afwijking of zijn afgevaardigde oproepen voor de vergadering van de technische commissie waarin zijn aanvraag van afwijking wordt onderzocht.

De voorzitter van de technische commissie kan, op eigen initiatief of op voorstel van een lid van de technische commissie, een of meer deskundigen die geen lid zijn van de technische commissie oproepen voor een vergadering van de technische commissie voor het onderzoek van bijzondere punten.”.

Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord “drie” wordt vervangen door het woord “zes”;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

“In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen de bevoegde entiteit binnen zes maanden na de datum van de ontvankelijkheid van de aanvraag van afwijking op de hoogte gebracht van het advies, vermeld in artikel 3, 1°.”.

Afdeling 2. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Art. 4. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen wordt tussen het woord “ouderenvoorzieningen” en het woord “en” de zinsnede “, lokale dienstencentra” ingevoegd.

Art. 5. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° wordt tussen het woord “kortverblijf” en het woord “of” de zinsnede “, een groep van assistentiewoningen” ingevoegd;

2° in punt 3° wordt tussen het woord “ouderenvoorziening” en het woord “of” de zinsnede “, een lokaal dienstencentrum” ingevoegd;

3° punt 6° en 7° worden vervangen door wat volgt:

“6° lokaal dienstencentrum : een thuiszorgvoorziening als vermeld in artikel 16 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

7° hulpverleningszone : de bevoegde hulpverleningszone, vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, of in voorkomend geval de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp;”;

4° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“8° brandpreventieverslag: een brandpreventieverslag als vermeld in artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.”.

Art. 6. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede “bijlage 1” en de zinsnede “, die bij dit besluit is gevoegd” de zinsnede “en bijlage 1/1” ingevoegd;

2° in het eerste lid wordt het woord “is” vervangen door het woord “zijn”;

3° er worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

“De groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, en waarvoor een eerste erkenning werd verleend als serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening voor de respectievelijke data, vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde koninklijk besluit, moeten bovendien voldoen aan de bepalingen voor gebouwen van het type A die opgenomen zijn in de volgende Belgische normen, die uitgewerkt zijn door het Bureau voor Normalisatie: NBN S 21-201:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Terminologie), NBN S 21-202:1980 2e uitgave, NBN S 21-202/A1:1984 1e uitgave (Brandbeveiliging: Hoge en middelhoge gebouwen: Algemene eisen) en NBN S 21-203:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Reactie bij brand van de materialen: Hoge en middelhoge gebouwen); de NBN-normen zijn terug te vinden via de website van het Bureau voor Normalisatie.

De groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, en waarvoor nog geen erkenning werd aangevraagd vóór de respectievelijke data, moeten bovendien voldoen aan de brandveiligheidsnormen, vermeld in de bijlagen bij het voormelde koninklijk besluit.”.

Art. 7. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede en het derde lid wordt het woord “brandweer” telkens vervangen door het woord “hulpverleningszone”;

2° in het derde en het vierde lid wordt het woord “verslag” telkens vervangen door het woord “brandpreventieverslag”.

Art. 8. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “verslag van de brandweer” vervangen door het woord “brandpreventieverslag”.

Art. 9. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord “verslag” telkens vervangen door het woord “brandpreventieverslag”;

2° in paragraaf 3, paragraaf 4, tweede lid, paragraaf 5, tweede lid, en paragraaf 6, wordt het woord “brandweer” telkens vervangen door het woord “hulpverleningszone”;

3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden “een zelf te bepalen termijn” vervangen door de zinsnede “minstens een jaar”.

Art. 10. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord “verslag” wordt telkens vervangen door het woord “brandpreventieverslag”;

2° in het derde lid worden de woorden “van de brandweer” opgeheven.

Art. 11. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord “verslag” wordt telkens vervangen door het woord “brandpreventieverslag”;

2° in paragraaf 1 wordt het woord “brandweer” vervangen door het woord “hulpverleningszone”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord “verlengen” vervangen door de zinsnede “met minstens een jaar verlengen,”;

4° in paragraaf 3, eerste lid, en paragraaf 4 worden de woorden “van de brandweer” opgeheven.

Art. 12. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 11. In dit artikel wordt verstaan onder :

1° leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;

2° technische commissie voor de brandveiligheid: de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

3° VIPA : het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Op gemotiveerde aanvraag van de beheersinstantie kan de leidend ambtenaar voor sommige brandveiligheidsnormen, vermeld in artikel 2, eerste, derde en vierde lid, waaraan volgens het brandpreventieverslag niet voldaan is, een afwijking toestaan.

De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid, bij voorkeur op elektronische wijze. Ze vermeldt duidelijk op welke normen ze betrekking heeft en bevat minstens :

1° een ingevuld aanvraagformulier. Het VIPA stelt het model van het aanvraagformulier ter beschikking op zijn website;

2° een motivatie voor de aanvraag van afwijking en een voorstel met de alternatieve maatregelen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau kunnen garanderen;

3° een beschrijving van het gebouw, aangevuld met overzichtsplannen;

4° als de aanvraag betrekking heeft op een bestaande constructie: een brandpreventieverslag van de hulpverleningszone, in voorkomend geval aangevuld met het attest van de burgemeester, het stappenplan van de beheersinstantie en het advies van de hulpverleningszone over dat stappenplan;

5° als de aanvraag betrekking heeft op een op te richten gebouw : een advies van de hulpverleningszone.

Binnen vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag van afwijking bezorgt het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid een bewijs van ontvangst aan de aanvrager, met de vermelding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is, en in voorkomend geval met de vermelding van de datum van ontvankelijkheid. De leidend ambtenaar beslist over de ontvankelijkheid. De ontvankelijkheid houdt in dat de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, vermeld in het derde lid. De datum van ontvankelijkheid is de datum van de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid bezorgt de beslissing van de leidend ambtenaar, samen met het advies van de technische commissie voor de brandveiligheid, aan de beheersinstantie van de voorziening en aan het agentschap, uiterlijk zes maanden na de datum van ontvankelijkheid van de aanvraag van afwijking.”.

Art. 13. In hetzelfde besluit worden een artikel 17/1 en 17/2 ingevoegd, die luiden als volgt :

“Art. 17/1. Voor de groepen van assistentiewoningen die vóór 1 oktober 2018 erkend zijn, of waarvoor vóór 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag is ingediend, gelden de overgangsbepalingen, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid.

De erkenningsnormen voor de brandveiligheid die vóór 1 oktober 2018 van toepassing waren, blijven nog tot 1 oktober 2020 gelden.

Met toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is een erkenningsaanvraag die ingediend wordt gedurende de overgangsperiode, vermeld in het tweede lid, ontvankelijk op voorwaarde dat een bewijs wordt voorgelegd dat de groep van assistentiewoningen voldoet aan de toepasselijke erkenningsnormen voor de brandveiligheid, vermeld in het tweede lid.

Het bewijs dat de groep van assistentiewoningen voldoet aan de nieuwe brandveiligheidsreglementering moet uiterlijk op 1 oktober 2020 bij het agentschap aankomen.

Art. 17/2. Voor de lokale dienstencentra die vóór 1 oktober 2018 erkend zijn, of waarvoor vóór 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag is ingediend, moet het bewijs dat het lokaal dienstencentrum voldoet aan de nieuwe brandveiligheidsreglementering uiterlijk op 1 oktober 2020 bij het agentschap aankomen.”.

Art. 14. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 15. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1/1 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 16. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 17. Bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 18. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 2. — Slotbepalingen

Afdeling 1. — Opheffingsbepaling

Art. 19. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de groepen van assistentiewoningen moeten voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 11 december 2009, 9 december 2011 en 12 oktober 2012, wordt opgeheven.

Afdeling 2. — Overgangsbepaling

Art. 20. In dit artikel wordt verstaan onder de technische commissie voor de brandveiligheid : de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De aanvragen van afwijkingen overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, zoals van kracht vóór 1 oktober 2018, die ingediend zijn vóór 1 oktober 2018 en waarvoor vóór die datum een advies van de technische commissie voor de brandveiligheid is bezorgd aan het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en Gezondheid”, worden behandeld conform de procedure die van kracht was vóór 1 oktober 2018.

De aanvragen van afwijkingen overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, zoals van kracht vóór 1 oktober 2018, die ingediend zijn vóór 1 oktober 2018 en waarvoor vóór die datum nog geen advies van de technische commissie voor de brandveiligheid is bezorgd aan het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en Gezondheid”, worden behandeld conform de procedure die van toepassing is vanaf 1 oktober 2018, op basis van de ontvankelijkheidstoets van het voormelde agentschap Zorg en Gezondheid.

Afdeling 3. — Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling

Art. 21. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Art. 22. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Bijlage 1. Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf, de lokale dienstencentra en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen als vermeld in artikel 2

HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

0. ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. Doel

Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van de voorzieningen moeten voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

0.2. Toepassingsgebied

De normen zijn van toepassing op het volledige gebouw waarin de voorziening gelegen is of op de compartimenten waarin de voorziening gelegen is.

Als voorzieningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend gebruikt worden voor die voorzieningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte evacuatiewegen minimaal voldoen aan de technische specificaties van deze bijlage.

0.3. Definities

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aangevuld met de volgende definities:

1° bevoegde persoon: persoon die door de beheersinstantie is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren. Hij kan de Externe Dienst voor Technische Controle niet vervangen waar de wet dat oplegt;

2° deelcompartimenten: deel van een compartiment, begrensd door brandwerende wanden en deuren, die de brandvoortplanting en de rookverspreiding binnen het compartiment gedurende een korte tijd beperken. De onderverdeling van een compartiment in deelcompartimenten, vermeld in 2.1.2, is nodig voor de horizontale evacuatie;

3° volle houten deur: houten deuren met massieve kern, ontworpen, gebouwd en geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap en die bestaat uit:

- hetzij hardhout met een soortelijke massa van minstens 650 kg/m³, waarbij de deur bestaat uit een kader en panelen, en alle panelen op elk punt een minimale dikte hebben van 12 mm;
- hetzij houtspaanplaten met een soortelijke massa van minstens 400 kg/m³, die even dik zijn als het kader van het deurblad;

De houten deuroplijsting voldoet aan volgende voorwaarden:

- de omlijsting is minimaal 18 mm dik;
- de aanslagbreedte bedraagt minimaal 15 mm;
- de ruimte tussen muur en omlijsting wordt over een minimale breedte van 90 mm opgevuld met rotswol of een brandvertragend schuim;

De metalen deuroplijsting voldoet aan volgende voorwaarden:

- de aanslagbreedte bedraagt minimaal 15 mm;
- de ruimte tussen muur en omlijsting wordt volledig opgegoten met beton of gipspleister;

De speling tussen de deurvleugel en de omlijsting mag maximaal 3 mm bedragen;

4° bluseenheid: eenheid die de bluscapaciteit van een blustoestel uitdrukt, en die wordt bepaald door het type vuurhaard dat ermee kan worden gedoofd;

5° trapliften: liften die gemonteerd worden langs trappen tussen verschillende niveaus en die bestemd zijn voor personenvervoer, zoals stoeltjesliften;

6° zitmeubelen met verbeterd brandgedrag: stoelen, zetels ... , die voldoen aan de normen NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2;

7° weerstand tegen brand van bouwelementen: voor bouwelementen met een dragende of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501-2. Klasseringen die worden verkregen volgens de Belgische norm 713.020 en de vier bijhorende bijlagen, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

| | NBN EN 13501 | | NBN 713.020 |
|------|----------------------------------|---------|-------------|
| voor | R 30, RE 30, REI 30 en EI 30 | voldoet | Rf ½ h |
| voor | R 60, RE 60, REI 60 en EI 60 | voldoet | Rf 1 h |
| voor | R 120, RE 120, REI 120 en EI 120 | voldoet | Rf 2 h |
| voor | EI ₁ 30 deuren | voldoet | Rf ½ h |
| voor | EI ₁ 60 deuren | voldoet | Rf 1 h |

8° reactie bij brand van bouwmaterialen: de voorschriften van reactie bij brand van bouwmaterialen worden uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm EN 13501. Klasseringen die worden verkregen volgens de Belgische norm NBN S21-203, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

1. voor alle materialen

| NBN EN 13501 | | NBN S 21-203 | |
|--------------|--------------------------|--------------|----|
| voor | A1 en A2-s1, d0 of lager | voldoet | A0 |
| voor | B-s1, d0 of lager | voldoet | A1 |
| voor | C-s1, d0 of lager | voldoet | A2 |
| voor | D-s1, d0 of lager | voldoet | A3 |

2. voor vloerbekledingen

| NBN EN 13501 | | NBN S 21-203 | |
|--------------|---|--------------|----|
| voor | A1 _{fl} en A2 _{fl} -s1 of lager | voldoet | A0 |
| voor | B _{fl} -s1 of lager | voldoet | A1 |
| voor | C _{fl} -s1 of lager | voldoet | A2 |
| voor | D _{fl} -s1 of lager | voldoet | A3 |
| voor | E _{fl} | voldoet | A3 |

9° voorziening: zoals vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, met uitzondering van de groepen van assistentiewoningen.

0.4. Wederzijdse erkenning van bouwproducten

Alle bouwproducten met dezelfde functie, zoals beschreven in de technische normen vermeld in deze bijlage, die op legale wijze worden geproduceerd of gecommmercialiseerd in een andere lidstaat of in Turkije of op legale wijze worden geproduceerd in een land van de EVA, contracterende partij van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd, worden eveneens aanvaard.

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

1.1. De voorziening is rechtstreeks en voortdurend bereikbaar voor de voertuigen van de brandweer en andere hulpdiensten, zodat brandbestrijding en redding er normaal uitgevoerd kunnen worden.

In het bijzonder worden het aantal toegangswegen en de inplanting van een of meer toegangswegen bepaald in overleg met de hulpverleningszone. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitgestrektheid, het aantal aanwezige personen, het aantal bezette verdiepingen en de opstelling van de gebouwen. Elke toegangsweg wordt zo opgevat dat het materieel en de voertuigen van de brandweer er kunnen rijden, stilstaan en werken.

De toegangswegen worden bepaald in overleg met de hulpverleningszone.

1.2. De horizontale afstand tussen de voorziening en nabijgelegen gebouwen of lokalen die gebruikt worden door derden, bedraagt minstens 6 m. Bovendien bevinden zich geen brandbare elementen in die tussenruimte op een minimale horizontale afstand van 6 m ten opzichte van de voorziening.

Als de gebouwen niet op de voormelde afstand liggen van de nevenliggende constructies of lokalen die gebruikt worden door derden, worden ze ervan gescheiden door wanden met EI 120 voor de middelhoge gebouwen en minstens EI 60 voor de lage gebouwen.

De hoogte van de scheidingsmuur is minstens gelijk aan de hoogte van de voorziening, zonder de hoogte van de nevenliggende constructies of lokalen, bezet door derden, met meer dan 12 m te overtreffen.

Als de verschillende gebouwen van een voorziening met elkaar verbonden zijn met overdekte doorgangen, zijn ze van de overdekte doorgang gescheiden door wanden met EI 120 voor de middelhoge gebouwen en EI 60 voor de lage gebouwen.

De openingen in de wanden zijn voorzien van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deuren met EI₁ 60 voor de middelhoge gebouwen en EI₁ 30 voor de lage gebouwen.

2. COMPARTIMENTERING

De evacuatie van de voorzieningen verloopt volgens het principe van de horizontale evacuatie. Daartoe worden bouwlagen onderverdeeld in compartimenten of deelcompartimenten.

2.1. Compartimentering

2.1.1. Compartimenten

Het gebouw wordt onderverdeeld in compartimenten waarvan de oppervlakte kleiner is dan 1250 m², met uitzondering van de parkeergebouwen (zie 5.2).

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzonderingen zijn echter toegestaan:

- het parkeergebouw met bouwlagen (zie 5.2);
- de hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verschillende boven elkaar geplaatste bouwlagen, als dat compartiment alleen technische lokalen omvat (zie 5.1.1);
- een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), als de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 1250 m² en als elke bouwlaag van het compartiment twee uitgangen heeft (zie 2.2).

2.1.2. Deelcompartimenten

Elke bouwlaag die bestemd is voor het verblijf van bewoners, wordt verdeeld in minstens twee deelcompartimenten. De volgende uitzonderingen zijn toegestaan:

- een of meer bouwlagen op een evacuatieniveau;
- de bouwlagen in lage gebouwen met maximaal zes bewoners per bouwlaag in nachtbezetting;
- de bouwlagen in lage gebouwen die integraal bestemd zijn voor een dagverzorgingscentrum of een lokaal dienstencentrum.

In die deelcompartimenten zijn er 's nachts maximaal twintig bewoners.

De oppervlakte van de deelcompartimenten op een bouwlaag moet voldoende groot zijn om de bewoners van een willekeurig geteisterd deelcompartiment te kunnen opvangen om de evacuatie voort te zetten.

2.2. Evacuatie van de compartimenten

2.2.1. Aantal uitgangen

Ieder compartiment heeft minstens twee uitgangen, zodat evacuatie mogelijk blijft als één uitgang onbruikbaar is. De volgende bouwlagen hoeven slechts over één uitgang te beschikken:

- de bouwlagen in een laag gebouw met maximaal zes residenten per bouwlaag in nachtbezetting;
- de bouwlagen in lage gebouwen die integraal bestemd zijn voor een dagverzorgingscentrum of een lokaal dienstencentrum.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en deelcompartimenten wordt bepaald zoals voor de compartimenten, waarbij de uitgangen van een deelcompartiment vervangen mogen worden door de doorgang naar een aanpalend deelcompartiment.

Onder het laagst gelegen normale evacuatie niveau:

- mag er zich geen enkele individuele of collectieve slaapkamer bevinden;
- mogen er alleen op de verdieping die zich het kortst bij het normale evacuatie niveau bevindt, lokalen liggen die tijdens de dag door de ouderen gebruikt worden.

2.2.2. De uitgangen

Voor de compartimenten die niet op een evacuatie niveau liggen, zijn de uitgangen met het evacuatie niveau verbonden door binnentrappenhuizen of buitentrappen (voor de horizontale afstanden: zie 4.4.).

Voor de ondergrondse bouwlagen mag een uitgang die voldoet aan de vereisten van een uitgang voor het evacuatie niveau, de vereiste toegang tot een trappenhuis vervangen.

Voor de parkeergebouwen gelden de voorschriften van 5.2.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatiweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.2.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

3.1. Doorvoeringen door wanden

Doorvoeringen door wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

3.2. Structurele elementen

De structurele elementen, zoals kolommen, dragende muren, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die de structuur of het skelet van het gebouw vormen, moeten minstens R 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 140 mm.

3.3. Wanden

Wanden die de scheiding vormen tussen verschillende compartimenten, moeten minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90mm.

De wanden die de scheiding vormen tussen verschillende deelcompartimenten, moeten minstens EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm.

De verticale binnenwanden die een kamer, een appartement of een ander lokaal dat bestemd is voor de bewoners in nachtbezetting, begrenzen, moeten minstens EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm.

De reactie bij brand van de bouwproducten en -materialen die gebruikt worden voor de bekleding van de verticale wanden, behoort minstens tot klasse B-s1,d2.

3.4. Plafonds en verlaagde plafonds

De plafonds, de verlaagde plafonds en hun bekleding, met inbegrip van eventuele thermische of akoestische isolatieproducten, behoren tot klasse B-s1,d0.

De verlaagde plafonds hebben in evacuatiewegen en gemeenschappelijke lokalen EI 30 (b→a), EI 30 (a→b) of EI 30 (b↔a) of een stabiliteit bij brand van een half uur volgens NBN 713-020.

De ophangingselementen van apparaten en van andere opgehangen voorwerpen (verlichtingsapparaten, kanalen en pijpen, enzovoort) zijn vervaardigd uit elementen met een smeltpunt van boven 500 °C.

De ruimte tussen het plafond en het verlaagde plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is, tot tegen de bovenliggende vloerplaat. In ieder geval moet de ruimte zo onderbroken worden door verticale scheidingen met minstens E30 of uitgevoerd worden in metselwerk of beton, dat er vakken ontstaan met een maximale afmeting van 25 m.

3.5. Gevels

Voor de gevels gelden de bepalingen van punt 3.5 van de bijlagen 2/1, 3/1, 4/1 en 5/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (versie 7 december 2016).

De gevelbekledingen van gebouwen met meer dan twee bovengrondse bouwlagen vertonen minstens klasse C-s3, d1.

3.6. Daken

Bij afwezigheid van een afgewerkte vloer tussen de lokalen van de bewoners en de evacuatiewegen enerzijds en de holle ruimte onder het dak anderzijds, is er een bouwelement met minstens EI 60 aangebracht tussen het dak en de lokalen of evacuatiewegen.

Voor het gedrag van daken of de dakbedekkingen bij brand vanaf de buitenzijde voldoet het geheel van de dakbedekking aan $B_{ROOF}(t_1)$ (NBN EN 13501-5) of behoren de eindlaagmaterialen van de dakbedekking tot klasse A1 volgens NBN S21-203.

3.7. Deuren

De deurpanelen in glas dragen een merkteken zodat hun aanwezigheid opvalt. De deuren in de evacuatiewegen die verschillende uitgangen verbinden, gaan open in beide richtingen.

De deuren van de evacuatiewegen en de buitendeuren moeten op elk moment, al dan niet onder controle, geopend kunnen worden om het gebouw te kunnen evacueren. Als die deuren vergrendeld zijn, moeten ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

- de vergrendeling gebeurt door middel van elektromechanische of elektromagnetische sloten en voldoet aan de principes van de positieve veiligheid;
- alle vergrendelde deuren van het gebouw worden automatisch ontgrendeld bij branddetectie, alarm of stroomonderbreking;
- elke deur kan zowel lokaal als vanaf een afstand ontgrendeld worden door het personeel.

4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN

4.1. Compartimenten

De wanden tussen de compartimenten moeten minstens EI 60 hebben. De verbinding tussen twee compartimenten is alleen toegestaan als ze gebeurt met bij brand zelfsluitende deuren met minstens EI₁ 30.

De wanden tussen deelcompartimenten moeten minstens EI 30 hebben. De verbinding tussen twee deelcompartimenten is alleen toegestaan als ze bestaat uit bij brand zelfsluitende deuren met minstens EI₁ 30.

4.2. Binnentrappenhuizen

4.2.1. Algemene bepalingen

De binnentrappen die verschillende compartimenten verbinden, zijn omsloten en de volgende bepalingen zijn erop van toepassing.

4.2.2. Opvatting

4.2.2.1. De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn als de openingen over minstens één meter zijdelings afgezet zijn met een element dat E(i→o) 60 heeft of een vlamdichtheid van één uur (NBN 713-020) heeft.

4.2.2.2. De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

4.2.2.3. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met minstens EI₁ 30 die toegang geeft tot de overloop van het trappenhuis. Die deur draait open in de vluchtzin en is zo uitgerust dat de gecontroleerde opening mogelijk blijft. De nuttige breedte van de deur bedraagt minstens 0,80 m.

De gemeenschappelijke hal van de lokalen van bouwlagen in een laag gebouw waar niet meer dan zes bewoners in nachtbezetting verblijven, mag deel uitmaken van het trappenhuis op voorwaarde dat de verticale wanden van die hal minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en dat de deuren die uitkomen op de gemeenschappelijke hal, zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn en minstens EI₁ 30 hebben.

4.2.2.4. Als verschillende compartimenten in een zelfde horizontaal vlak liggen, mogen ze een gemeenschappelijk trappenhuis hebben, op voorwaarde dat dat toegankelijk is vanuit elk compartiment via een verbinding die voldoet aan de vereisten van 4.2.2.3.

4.2.2.5. De trappenhuisen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van de trappenhuisen die de verdiepingen boven een evacuatie niveau bedienen.

Dat sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

1. de wanden die ze scheiden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton en de toegang van ieder trappenhuis tot het evacuatie niveau gebeurt in overeenstemming met de vereisten van 4.2.2.3.;
2. in de ondergrondse bouwlaag gebeurt de toegang tot het trappenhuis via een sas met wanden die minstens EI 60 hebben en met zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deuren met minstens EI₁ 30.

4.2.2.6. Trappenhuisen mogen geen voorwerpen bevatten, behalve detectiemiddelen, draagbare snelblussers, specifieke elektrische leidingen voor de trappenhuisen, veiligheidsverlichting, signalisatie, verlichtings- en verwarmingselementen.

Alleen de toegangsdeuren van de evacuatiewegen tot de trappenhuisen zijn toegestaan, met inbegrip van de deuren die uitkomen op de gemeenschappelijke hal, vermeld in 4.2.2.3, de liftschachtdeuren en de toegang tot de liftmachinekamer.

4.2.2.7. Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchttingsopening met een doorsnede van minimaal 1 m², die uitmondt in de openlucht. Die opening is normaal gesloten; voor het openen en het sluiten gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie niveau. De handbediening wordt duidelijk aangegeven met het opschrift "rookafvoer". Die eis geldt niet voor trappenhuisen tussen het evacuatie niveau en de ondergrondse bouwlagen.

Als trappenhuisen maximaal twee bovengrondse bouwlagen verbinden met het evacuatie niveau, met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 300 m², mag de oppervlakte van de verluchttingsopening beperkt worden tot 0,5 m².

4.2.3. Trappen

4.2.3.1. Constructiebepalingen

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. net als de overlopen hebben ze R 60 of een stabiliteit bij brand van één uur volgens NBN 713-020 of zijn ze op dezelfde manier geconcipeerd als een betonplaat die minstens R 60 heeft of uitgevoerd in beton;
2. ze zijn uitgerust met antislipneuzen;

3. ze zijn aan beide zijden, ook langsheen de overlopen, uitgerust met een leuning;
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximale hellingshoek 37°);
5. ze zijn van het rechte type.

4.2.3.2. Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen

De nuttige breedte is in centimeters minstens gelijk aan het grootste aantal personen van een willekeurige verdieping die de trapgedeelten en bordessen moeten gebruiken om de uitgangen te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 als ze moeten afdalen, of met 2 als ze moeten stijgen naar het evacuatie niveau. Ongeacht wat hiervoor bepaald is, bedraagt de minimale nuttige breedte 0,80 m. Trapliften mogen aanwezig zijn als ze de vereiste nuttige breedte niet beperken.

4.3. Buitentrappen

Als buitentrappen door wanden omsloten zijn, moet minstens aan één zijde op elk niveau de buitenlucht vrij kunnen toetreden. Geen enkel punt van de trap of geen enkele toegang tot de trap mag op minder dan één meter van een gevelgedeelte liggen dat niet uitgevoerd is in beton of metselwerk of dat geen EI 60 heeft.

De buitentrappen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau en zijn toegankelijk vanaf een evacuatiweg of vluchterras. De voorschriften van 4.2.3 zijn erop van toepassing met de volgende afwijking: de stabiliteit bij brand is niet verplicht; het materiaal behoort minstens tot de klasse A2-s1,d1.

4.4. Evacuatiwegen en vluchterrassen

4.4.1. Op een niveau dat geen evacuatie niveau is

In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappenhuizen via evacuatiwegen of over vluchterrassen. Die wegen mogen niet door trappenhuizen lopen.

De dragende elementen van de vluchterrassen zijn uitgevoerd in materialen die minstens behoren tot de klasse A2-s1,d1.

De ingangdeuren van de lokalen waar bewoners in nachtverblijf vertoeven, mogen niet verder dan 30 m verwijderd zijn van de ingang tot een trappenhuis. Als het compartiment in kwestie door meer dan één trappenhuis wordt bediend, bedraagt de afstand tussen de ingangdeuren van de lokalen waar bewoners in nachtverblijf vertoeven en de toegang tot een ander trappenhuis dan het meest nabijgelegen trappenhuis maximaal 60 m. De lengte van doodlopende evacuatiwegen mag niet meer dan 15 m bedragen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op parkeergebouwen (zie 5.2).

De nuttige breedte van de evacuatiwegen is, in centimeters uitgedrukt, minstens gelijk aan het aantal personen dat ervan moet gebruikmaken om een trap of een uitgang te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, bedraagt de minimale nuttige breedte van de voormelde evacuatiwegen 1,20 m, die ter hoogte van doorgangen gereduceerd kan worden tot 1 m.

De kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de bewoners, hebben een deur die rechtstreeks uitgeeft op de evacuatiweg van die lokalen. De nuttige breedte van de deuren bedraagt minimaal 0,80 m.

De binnenwanden van elke evacuatieweg hebben minstens EI 30. De deuren van de lokalen die op die weg uitkomen, hebben minstens EI₁ 30 of zijn volle houten deuren.

Voor nog te ontwerpen inrichtingen moeten de deuren van de kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de residenten, uitgerust zijn met deursluiters met vrijloop.

In compartimenten met uitsluitend dagbezetting van een dagverzorgingscentrum of een lokaaldienstencentrum gelden de vereisten voor de binnenwanden en de deuren van de evacuatieweg niet als het compartiment niet wordt gebruikt voor de evacuatie van compartimenten met nachtbezetting en als het compartiment gelegen is in een laag gebouw, zoals bepaald in artikel 1 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

4.4.2. Op een niveau dat een evacuatie niveau is

De evacuatiewegen moeten voldoen aan de vereisten van 4.4.1.

Voor de uitgangen gelden de afstandsregels tot de ingang van de trappenhuizen. De evacuatieweg mag de inkomhal omvatten. Die hal mag de toegang tot de liften en de niet-afgesloten ruimten, die bestemd zijn voor het onthaal en de bijbehorende diensten, omvatten.

Het restaurant, de cafetaria en de lokalen met een andere commerciële functie mogen rechtstreeks toegang geven tot de inkomhal, als de wanden die de lokalen van de evacuatieweg scheiden EI 30 hebben en de verbinding tussen de hal als evacuatieweg en de lokalen verzekerd wordt door een zelfsluitende deur of bij brand zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

4.4.3. Gemeenschappelijke zithoeken

Er mag voorzien worden in niet-afgesloten gemeenschappelijke zithoeken, open naar de evacuatiewegen. In die zithoeken mogen geen activiteiten plaatsvinden die brandgevaar opleveren. Er mag een tv-toestel staan, dat na gebruik volledig uitgeschakeld wordt. De nuttige breedte van de evacuatieweg moet ter hoogte van de zithoek op elk moment gewaarborgd blijven. De opgestelde zitmeubels hebben een verbeterd brandgedrag.

4.5. Signalisatie

Op alle niveaus wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de gangen bij trappenhuizen en liften.

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen moet voldoen aan de bepalingen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

5.1. Technische lokalen en ruimten

5.1.1. Algemene bepalingen

De verticale binnenwanden die technische lokalen of een geheel van technische lokalen begrenzen, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton.

De deuren zijn zelfsluitend en hebben minstens EI₁ 30.

5.1.2. Stookafdelingen en bijhorigheden

De stookafdelingen en bijhorigheden zijn van de andere lokalen gescheiden door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton. De verbinding tussen de voorziening en de stookafdelingen en bijhorigheden wordt op de volgende manier gemaakt:

- voor lage gebouwen: via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft;
- voor middelhoge en hoge gebouwen: via een sas met wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en met zelfsluitende deuren die minstens EI₁ 30 hebben.

De stookafdelingen zijn voorzien van een doeltreffende verluchting die rechtstreeks uitgeeft op de buitenlucht. Als dat niet het geval is, wordt er verlucht via kanalen die EI_{ho}(i↔o) 60 of EI_{ve}(i↔o) 60 hebben als ze respectievelijk horizontaal of verticaal geplaatst worden of minstens structurele stabiliteit Ro 1h over de hele lengte hebben, en die uitgeven in de buitenlucht. De minimale doorgangsoppervlakte van de openingen of de kanalen van de verluchting bedraagt 5,7 cm² per kW van het geïnstalleerde vermogen in de stookafdeling met een minimum van 150 cm².

De installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar gemaakt petroleumgas, dat gebruikt wordt voor de verwarming van het gebouw, liggen buiten het gebouw.

5.1.3. Transformatorlokalen

5.1.3.1. Algemene bepalingen

Transformatorlokalen voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Verder gelden de volgende voorschriften:

- de wanden die het transformatorlokaal scheiden van de rest van het gebouw, hebben minstens EI 60;
- de verbinding tussen de voorzieningen en het transformatorlokaal wordt gemaakt via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft;
- als water (van om het even welke herkomst, dus ook bluswater) de vloer kan bereiken, bijvoorbeeld door infiltratie of via kabelgoten, moeten maatregelen getroffen worden opdat het waterpeil constant en automatisch beneden de vitale gedeelten van de elektrische installatie blijft, zolang die in gebruik is.

Als de olie-inhoud van het geheel van de toestellen meer dan 50 liter bedraagt, moeten de voorschriften van NBN C 18-200 "Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen van elektriciteitstransformatie" toegepast worden.

5.1.4. Huisvuilafvoer

5.1.4.1. Stortkokers

Stortkokers zijn niet toegestaan.

5.1.4.2. Lokaal voor de opslag van het huisvuil

De wanden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. De voorziening en het lokaal voor de opslag van het huisvuil worden verbonden via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

5.1.5. Leidingenkokers

Als verticale kokers door wanden dringen waarvoor een brandweerstand vereist is, geldt een van de volgende drie maatregelen:

1. de wanden van de kokers hebben minstens EI 60. De valluiken en deurtjes hebben EI₁ 60; voor de lage gebouwen volstaat EI₁30. Ze hebben aan het boveinde een degelijke verluchting;
2. de kokers beschikken, in het verlengde van elke wand waar ze doordringen en waarvoor een brandweerstand vereist is, over een bouwelement met dezelfde brandweerstand. Doorvoeringen door die bouwelementen mogen de vereiste brandweerstand niet nadelig beïnvloeden;
3. de wanden van de kokers hebben minstens EI 30. De valluiken en deurtjes hebben EI₁ 30. De verticale kokers worden ter hoogte van elk compartiment onderbroken door horizontale schermen met de volgende kenmerken:
 - ze bestaan uit een materiaal van minstens klasse A2-s1,d1;
 - ze beslaan de gehele ruimte tussen de leidingen;
 - ze hebben minstens EI 30.

In geval 2 en 3 hoeven de kokers niet verlucht te zijn.

5.2. Parkeergebouwen

In afwijking van het grondbeginsel, vermeld in 2.1, kan een parkeergebouw een compartiment vormen waarvan de oppervlakte niet beperkt is, zelfs als er verschillende communicerende bouwlagen zijn.

De wanden tussen het parkeergebouw en de rest van het gebouw voldoen aan de voorschriften van 4.1.

5.3. Collectieve keukens

De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.

De verbinding tussen de voorziening en de collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, wordt gemaakt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

De afzuigkappen en afvoerkanalen moeten opgebouwd zijn uit onbrandbare materialen.

Elk vast bak-, braad- en frituurtoestel is voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt.

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

6.1. Liften en goederenliften

6.1.1. Algemene bepalingen

6.1.1.1. De machine en de bijhorende onderdelen van een lift of goederenlift zijn niet toegankelijk, behalve voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen.

De aandrijving bevindt zich op een van de volgende plaatsen:

- in de machinekamer;

- in de schacht, met uitzondering van de oleohydraulische liften, waar de aandrijving, met inbegrip van het oliereservoir, zich uitsluitend in een machinekamer mag bevinden.

De controleorganen mogen bereikbaar zijn vanaf de overloop als ze:

- geplaatst zijn in een ruimte die voldoet aan de vereisten, vermeld in 5.1.5;
- deel uitmaken van de bordeswand.

6.1.1.2. Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit een of meer schachten en uit de toegangsbordessen die een sas moeten vormen voor de ondergrondse bouwlagen, is omsloten door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.

De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas hebben minstens EI₁ 30 en zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend.

6.1.1.3. Het geheel van de schachtdeuren heeft een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van een halfuur, in overeenstemming met NBN 713-020, of E 30, in overeenstemming met NBN EN 81-58. Dat wordt beoordeeld door de deurwand aan de kant van het bordes aan het vuur bloot te stellen.

De bordeswand wordt getest met de eventuele bedienings- en controleorganen die daarvan deel uitmaken.

6.1.1.4. In de schachten mag geen enkele blusinrichting met water opgesteld staan.

6.1.2. Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in een machinekamer bevindt

6.1.2.1. De wanden die het geheel dat gevormd wordt door de schacht en de machinekamer, omsluiten, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton.

Als de deur of het valluik van de machinekamer uitgaat in het gebouw, heeft de deur of het valluik minstens EI₁ 30. In de nabijheid moet een glazen, gesloten kastje aangebracht worden dat de sleutel bevat.

Het geheel, de schacht en de machinekamer, of de schacht zelf, wordt op natuurlijke wijze verlucht via buitenluchtmonden.

Als de schacht en de machinekamer afzonderlijk verlucht worden, hebben de verluchtingsopeningen elk een minimale doorsnede van 1% van de respectieve horizontale oppervlakten.

Als het geheel, de schacht en de machinekamer, boven aan de schacht verlucht wordt, heeft de verluchtingsopening een minimale doorsnede van 4% van de horizontale oppervlakte van de schacht.

6.1.3. Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt

6.1.3.1. Er moet een rookdetectie-installatie geplaatst worden bovenaan de schacht. Als er rook wordt gedetecteerd in de schacht, moet de liftkooi halt houden op het eerste toegangsbordes dat technisch gezien mogelijk is, en nieuwe bedieningsbevelen weigeren.

6.1.3.2. De schacht moet op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenluchtmonden.

Het verluchtingsgat, dat zich boven aan de schacht bevindt, heeft een minimale doorsnede van 1% van de horizontale oppervlakte van de schacht.

6.1.4. Oleohydraulische liften

De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de machinekamer hebben minstens EI 60.

De toegang tot de machinekamer bestaat uit een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

Het peil van de deurdrempels van de machinekamer is zodanig verhoogd dat de kuip die op die manier gevormd wordt, een inhoud heeft die minstens gelijk is aan 1,2 maal de olie-inhoud van de machines.

De elektrische apparatuur alsook de elektrische en hydraulische leidingen die van de machinekamer naar de liftschacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het hoogste peil dat de uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken. De ruimte rond de doorboringen voor die leidingen moet gedicht worden, zodat de brandweerstand van de wand behouden blijft.

Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector.

6.2. Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme

Een paternosterlift, containertransport en een goederenlift met laad- en losautomatisme zijn verboden.

6.3. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie

6.3.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, alsook aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Elektrische verwarmingstoestellen zijn toegestaan, met uitzondering van toestellen met zichtbare weerstand.

6.3.2. De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut moeten blijven werken, worden zo geplaatst dat de risico's van volledige buitendienststelling voorkomen worden.

De voormelde installaties en toestellen zijn:

- a) de veiligheidsverlichting en eventueel de noodverlichting;
- b) de installaties voor melding, waarschuwing, detectie en alarm;
- c) de installaties voor rookafvoer.

Ze worden gevoed door een of meer autonome stroombronnen. Het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aangesloten installaties te voeden die op die stroomkringen aangesloten zijn. Zodra de normale stroom

uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen één minuut de werking van de voormelde installaties gedurende één uur.

De elektrische leidingen die de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen voeden, zijn zo veel mogelijk zo geplaatst dat de risico's van volledige buitendienststelling gespreid zijn. Bovendien zijn ze gescheiden van de lokalen die een bijzonder brandgevaar inhouden, zoals de stookplaatsen, de keukens en de bergruimten. Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installaties die absoluut moeten blijven werken zich bevinden, zijn de elektrische leidingen ofwel dusdanig beschermd dat de werking van de installaties en toestellen die ze voeden gedurende minstens één uur in stand gehouden wordt in de compartimenten die niet door het vuur zijn aangetast, ofwel dusdanig ontworpen dat ze een intrinsieke brandweerstand van minimaal PH60 volgens NBN EN 13501-3 of van 1 uur hebben, namelijk FR2 (NBN C 30-004) of Rf 1h (NBN 713-020 addendum 3).

Die eisen zijn niet van toepassing als de werking voor de installaties of toestellen zelfs verzekerd blijft bij het uitvallen van de energievoeding.

6.3.3. Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuisen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties aanwezig zijn, de stookafdelingen en de belangrijkste elektrische borden zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van minstens 1 lux, ter hoogte van de grond of van traptreden in de as van de vluchtweg. Op mogelijk gevaarlijke plaatsen van de vluchtweg bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. Die gevaarlijke plaatsen zijn bijvoorbeeld: een richtingverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onverwachte hoogteverschillen in het loopvlak.

Autonome verlichtingstoestellen die aangesloten zijn op de kring die de normale verlichting in kwestie voedt, mogen ook gebruikt worden als ze alle waarborgen voor een goede werking bieden.

6.4. Installaties voor brandbaar gas, verdeeld door leidingen

De installaties voor brandbaar gas voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap.

De installaties voor brandbaar gas dat lichter is dan lucht, voldoen aan volgende normen:

- NBN D 51-001 - centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas;
- NBN D 51-003 - installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen;
- NBN D 51-004 - installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties.

Lokale verbrandingstoestellen in de kamers zijn verboden. De gastoestellen moeten correct aangesloten worden op de binneninstallatie.

De gasmeters moeten van het versterkte type zijn. Ze moeten geplaatst worden in een lokaal met wanden die minstens EI 60 hebben of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton, en waarvan de verbinding met de voorziening wordt gemaakt met een brandwerende deur met minstens EI₁ 30.

Het lokaal waarin de gasmeters geplaatst worden, moet voorzien zijn van een verluchting die rechtstreeks naar de buiten gaat. Als dat niet mogelijk is, wordt het lokaal verlucht via kanalen die minstens structurele stabiliteit R_0 1 h over de hele lengte hebben of $EI_{ho} (i \leftrightarrow o) 60$ of $EI_{ve} (i \leftrightarrow o) 60$ als ze respectievelijk horizontaal of verticaal geplaatst worden, en die uitgeven in de buitenlucht.

De minimale doorgangsoppervlakte van de openingen of de kanalen van de verluchting bedraagt 250 cm^2 .

6.5. Aëraulische installaties

Als er een aëraulische installatie aanwezig is, moet die voldoen aan de volgende voorwaarden.

6.5.1. Opvatting van de installaties

6.5.1.1. Integratie van lokalen of gesloten ruimten in de kanalen

Geen enkel lokaal of geen enkele gesloten ruimte, zelfs niet op een zolder of in een kelder, mag geïntegreerd worden in het net van luchtkanalen, tenzij die ruimte voldoet aan de voorschriften die opgelegd worden aan de kanalen.

6.5.1.2. Gebruik van de trappenhuisen voor luchttransport

Geen enkel trappenhuis mag gebruikt worden voor de aanvoer of de afvoer van lucht uit andere lokalen.

6.5.1.3. Beperking van het hergebruik van lucht

De lucht die afgezogen wordt uit lokalen met een bijzonder brandgevaar, zoals opslagplaatsen voor ontvlambare producten, stookplaatsen, keukens, garages, parkeergebouwen, transformatorlokalen, lokalen voor de opslag van vuilnis, mag niet opnieuw worden rondgestuurd. Ze moet naar buiten worden afgevoerd.

De lucht die afgezogen wordt uit andere lokalen, mag op een van de volgende manieren gebruikt worden:

- ze mag opnieuw rondgestuurd worden naar dezelfde lokalen, op voorwaarde dat in het recyclagekanaal toestellen zijn geplaatst die aangepast zijn aan de elektrische zonering, als er ontvlambare producten of brandbaar stof opgezogen kunnen worden;
- ze mag ingeblazen worden in nog andere lokalen om er als compensatielucht te dienen voor mechanische extractiesystemen met rechtstreekse afvoer naar buiten, op voorwaarde dat aanvullend in een aangepast toestel en een kanaalsysteem voor rechtstreekse afvoer naar buiten van die recyclagelucht wordt voorzien.

6.5.2. Bouw van luchtkanalen

In de evacuatiewegen, en ook in de technische kokers en op de plaatsen die niet bereikbaar zijn na afwerking van het gebouw, zijn de kanalen vervaardigd uit materialen van klasse A1. De binnen- of buitenisolatie van de kanalen is vervaardigd uit materialen van minstens klasse A2-s1,d0

De soepele leidingen hebben een lengte van maximaal 1 m en hebben minstens klasse B-s1,d0.

6.5.3. Bediening bij brand van de aëraulische installaties

De luchtbehandelingsgroepen die het geteisterde compartiment bedienen, worden automatisch stilgelegd bij detectie van rook.

De plaatsing van een centraal brandbedieningsbord om bepaalde elementen uit de aëraulische installaties manueel te bedienen, wordt opgelegd in overleg met de bevoegde brandweer en wordt geplaatst op een punt dat gemakkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat op het gebruikelijke toegangsniveau ligt.

6.6. Inrichting voor branddetectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.6.1. Algemene automatische branddetectie

Een automatische branddetectie van het type totale bewaking is verplicht in de voorzieningen. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

Voor nog te ontwerpen inrichtingen voldoet de automatische branddetectie-installatie aan de geldende reglementen en normen en in het bijzonder aan de Belgische norm NBN S 21 100 of NBN S21-100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert. De datum van de aanvang van de werken bepaalt welke versie van de norm van toepassing is.

Als in een dagverzorgingscentrum of een lokaal dienstencentrum alle lokalen gelegen zijn op een evacuatie niveau, dan mag de algemene automatische branddetectie vervangen worden door autonome rookmelders. Rookmelders van het ionische type zijn niet toegestaan. Die uitzondering geldt niet als het dagverzorgingscentrum of het lokaal dienstencentrum wordt geïntegreerd in een groter geheel dat wordt uitgerust met een algemene automatische branddetectie. In dat geval blijft de algemene automatische branddetectie altijd verplicht.

6.6.2. In de gebouwen zijn installaties voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding verplicht.

6.6.3. Aantal en plaats van de toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.6.3.1. Het aantal toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding wordt bepaald door de afmetingen, de toestand en het risico in de lokalen. De toestellen worden in voldoende aantal oordeelkundig gespreid, zodat ze elk punt van de ruimte in kwestie kunnen bedienen.

6.6.3.2. De toestellen die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op zichtbare of helder aangeduide plaatsen die in alle omstandigheden vrij bereikbaar zijn. Ze bevinden zich onder meer nabij uitgangen, op overlopen, in gangen en worden zo aangebracht dat ze de circulatie niet hinderen en niet beschadigd of aangestoten kunnen worden. De buiten geplaatste toestellen worden tegen alle weersomstandigheden beschermd.

6.6.3.3. De signalisatie voldoet aan de geldende voorschriften volgens de Codex over welzijn op het werk.

6.6.4. Brandmelding

6.6.4.1. De nodige verbindingen worden bestendig en meteen verzekerd door telefoonlijnen of elektrische lijnen, of door elk ander systeem dat dezelfde werkingswaarborgen en dezelfde gebruiksfaciliteiten biedt.

6.6.4.2. Elk toestel dat de verbinding tot stand kan brengen na menselijke interventie, draagt een bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing. Als het om een telefoontoestel gaat, vermeldt het bericht het te vormen oproepnummer, tenzij de verbinding rechtstreeks of automatisch tot stand wordt gebracht.

6.6.5. Waarschuwing en alarm

De waarschuwings- en alarmseinen of alarmberichten moeten door alle betrokken personen opgevangen kunnen worden en mogen niet onderling noch met andere seinen kunnen worden verward. Het waarschuwings- en alarmsysteem moet gekoppeld worden aan het eventueel aanwezige personenoproepsysteem met aanduiding van de getroffen zone.

6.6.6. Brandbestrijdingsmiddelen

6.6.6.1. Algemene bepalingen

De brandbestrijdingsmiddelen bestaan uit toestellen of installaties die al dan niet automatisch zijn.

De snelblussers en de muurhaspels dienen voor een eerste interventie.

Het materiaal moet voldoen aan de bestaande normen en het CE-merk bezitten.

Het aantal brandbestrijdingsmiddelen en de aard ervan worden bepaald in overleg met de regionaal bevoegde brandweer.

6.6.6.2. Draagbare of mobiele snelblussers

Bij bijzonder brandgevaar worden de draagbare of mobiele snelblussers door de aard en de omvang van het gevaar bepaald door de uitbater in akkoord met de bevoegde brandweer.

In een deelcompartiment wordt minstens één bluseenheid voorzien per 150 m².

6.6.6.3. Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten

6.6.6.3.1. De muurhaspels met axiale voeding en de muurhydranten worden gegroepeerd en hebben een gemeenschappelijke watertoevoer.

Het aantal brandbestrijdingsmiddelen en de keuze ervan zijn onder andere bepaald door de inplanting van de instelling, het aantal aanwezige personen, het aantal ingenomen verdiepingen, de afmetingen en de bestemming van de lokalen. De brandbestrijdingsmiddelen zijn zo verdeeld dat elk punt van het lokaal in kwestie bediend kan worden.

De brandbestrijdingsmiddelen waarvoor een manuele interventie nodig is, zijn zo opgesteld dat ze altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Ze zijn zo opgesteld dat het verkeer niet gehinderd wordt en dat ze niet beschadigd of omgestoten kunnen worden.

Het perskoppelstuk van de eventuele muurhydranten beantwoordt aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type koppelingen die gebruikt worden voor brandvoorkoming en bestrijding (Belgisch Staatsblad, 9 april 1975).

6.6.6.3.2. De leiding die de muurtoestellen met water onder druk voedt, heeft een binnendiameter van minstens 70 mm (65 ND) en een voedingsdruk waardoor de resterende druk aan de uitlaat van de minst begunstigde lans minstens 2,5 bar bedraagt, als het net 500 liter per minuut geeft in de meest ongunstige voorwaarden.

6.6.6.3.3. De toestellen worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. Die druk bedraagt minstens 2,5 bar op het ongunstigste punt.

6.6.6.3.4 In een dagverzorgingscentrum en in een lokale dienstencentrum zijn muurhaspels met axiale voeding en muurhydranten niet verplicht.

6.6.6.4. Ondergrondse en bovengrondse hydranten

6.6.6.4.1. De ondergrondse en bovengrondse hydranten worden gevoed door het openbaar waterleidingnet via een leiding met een minimale binnendiameter van 80 mm.

De som van de afstanden tussen de ingang van de voorziening en de twee nabijgelegen hydranten moet minder dan 200 meter bedragen.

Als het openbare net niet aan die voorwaarden kan voldoen, wendt men andere bevoorradingsbronnen aan met een minimale capaciteit van 100 m³.

6.6.6.4.2. De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht op minstens 0,60 m (horizontaal gemeten) van de kant van de straten, wegen of doorgangen waarop voertuigen kunnen rijden en parkeren.

HOOFDSTUK II. ONDERHOUD, CONTROLE EN UITBATING

7. ONDERHOUD EN CONTROLE

7.1. Algemene bepalingen

7.1.1. De technische uitrusting van de voorziening wordt in goede staat gehouden.

7.1.2. De beheersinstantie van de voorziening zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. Die documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de voorziening voor de bevoegde instanties.

7.1.3. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande tabel:

| te controleren | frequentie | uitvoerder van de controle |
|--|--|----------------------------|
| <i>personenlift</i> | <i>drie- of zesmaandelijks (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)</i> | <i>EDTC</i> |
| <i>goederen- en keukenlift</i> | <i>driemaandelijks</i> | <i>EDTC</i> |
| <i>laagspanning</i> | <i>vijfjaarlijks</i> | <i>EO</i> |
| <i>hoogspanning</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>EO</i> |
| <i>meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie - autonomie en goede werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>automatische branddetectie - conformiteit</i> | <i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i> | <i>GKI</i> |
| <i>automatische branddetectie - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)</i> | <i>driemaandelijks</i> | <i>BP</i> |
| <i>draagbare brandblustoestellen - goede werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer</i> | <i>tweejaarlijks</i> | <i>BT</i> |

| | | |
|--|--|------------|
| <i>verse lucht voor toestellen met open verbranding</i> | | |
| <i>verwarmingstoestellen op vaste of vloeibare brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>gasleidingen en -toestellen, vaste lpg-tanks - dichtheidscontrole</i> | <i>vierjaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>veiligheidsverlichting - autonomie en werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BP</i> |
| <i>veiligheidsverlichting - lichtsterkte</i> | <i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i> | <i>GKI</i> |
| <i>brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enzovoort - goede staat en bruikbaarheid</i> | <i>tijdens de uitbating continu</i> | <i>BP</i> |
| <i>filters en kokers van dampkappen</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BP</i> |

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- 1° EO: erkend organisme;
- 2° BP (bevoegde persoon): een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft;
- 3° GKI: geaccrediteerde keuringsinstelling;
- 4° BT (bevoegde technicus): een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort);
- 5° EDTC: een externe dienst voor technische controle.

7.1.4. De verslagen van die keuringen en controles moeten in het veiligheidsregister aanwezig zijn.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEWONING

8.1. Algemene bepalingen

Naast de maatregelen waarin dit reglement voorziet, neemt de beheersinstantie van de voorziening alle nuttige maatregelen om de bewoners van de voorziening te beschermen tegen de gevolgen van brand en tegen paniekreacties. De

permanente maatregelen die in dat opzicht door de beheersinstantie genomen worden, worden vermeld in het noodplan.

De beheersinstantie van de voorziening stelt een evacuatie- en interventieplan op in samenspraak met de bevoegde brandweerdienst. Dat plan wordt opgenomen in het noodplan, naast andere nuttige maatregelen. Een exemplaar van die plannen wordt door de directeur overhandigd aan de bevoegde brandweerdienst.

8.2. Doorgangen

8.2.1. Het is verboden in de doorgangen die bij evacuatie gebruikt worden, meubelen, karretjes of andere voorwerpen op te stapelen of neer te zetten. Vast meubilair mag in de doorgangen geplaatst worden op voorwaarde dat:

- de vereiste nuttige breedte van de doorgangen niet verminderd wordt door het meubilair, zelfs als de deuren ervan geopend zijn;
- het meubilair vast is en niet verplaatst of omgestoten kan worden tijdens de evacuatie van het gebouw.

8.2.2. In geen geval mag de goede werking belemmerd worden van de zelfsluitende deuren of de bij brand zelfsluitende deuren of luiken.

8.3. Elektrische toestellen

8.3.1. Kooktoestellen en verwarmingstoestellen zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van al het brandbare materiaal.

8.3.2. Het gebruik van elektrische toestellen is in de kamers van de bewoners of de wachtlokalen van het personeel alleen toegestaan als het om elektrische toestellen gaat die voldoende veilig zijn en die het CE-merk dragen. Tv-toestellen met beeldbuis zijn niet toegestaan.

8.4. Installaties voor elektrische drijfkracht, verlichting of signalisatie

De soepele leidingen die de elektrische toestellen voeden, mogen geen hinder vormen voor personen die zich verplaatsen.

8.5. Afval en huisvuil

Stofdoeken en afval waarin zelfontbranding kan optreden of die gemakkelijk brandbaar zijn, worden bewaard in metalen vaten met deksel of in een zelfdovende vuilnisbak, of worden opgeborgen in een plaats waar ze geen brandgevaar opleveren.

8.6. Voorlichting en vorming van personeel op het gebied van bescherming en brandbestrijding

8.6.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat het personeel dat in de voorziening tewerkgesteld wordt, een vorming in verband met brandpreventie krijgt.

Die vorming wordt aangeboden bij de indienstneming van het personeel. De beheersinstantie voorziet jaarlijks voor alle personeelsleden een opfrissing van de vorming. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over de gevolgde vormingen conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

De vorming in verband met preventie voor brand omvat minstens:

1. instructies bij brand:
 - a. melding:
 - noodnummer, telefoonnummers;
 - gebruik van alarmknoppen;
 - b. waarschuwing:
 - inlichting aan bepaalde personen over het bestaan van een brand of van een gevaar;
 - c. alarm:
 - verwittiging geven aan het geheel van personen die in een bepaalde plaats verblijven, om die plaats te ontruimen;
 - d. de te treffen maatregelen om het optreden van de brandweerdienst te vergemakkelijken;
2. eerste bluspoging, alleen bij een beginnende brand:
 - gebruik van een brandblusser;
 - blussen van brandende kledij;
 - veilig uitschakelen van elektrische toestellen;
 - veilig afsluiten van gastoevoer;
 - verstikken van frituurbrand;
3. evacuatie:
 - begeleiding van minder mobiele personen;
 - sluiten van (brandwerende) deuren;
4. veiligheidssignalisatie:
 - gebodstekens;
 - verbodstekens;
 - waarschuwingstekens;
 - brandbestrijdingstekens;
 - redding en evacuatie tekens.

8.6.2. De beheersinstantie organiseert op geregelde tijdstippen evacuatieoefeningen. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over die oefeningen.

8.6.3. De beheersinstantie voorziet voor het personeel in instructiefiches van de items vermeld in 8.6.1.

8.6.4 De beheersinstantie informeert bezoekers en aanwezigen door instructies, voldoende in aantal en op plaatsen waar ze goed leesbaar zijn. Ze bevatten de bij brand te volgen gedragslijnen. Met behulp van de instructies moeten de aanwezige personen bij alarm het signaal kunnen identificeren en moeten ze kunnen kennismaken van de te volgen gedragslijn en evacuatieweg.

8.7. Varia

8.7.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de technische lokalen en ruimten.

8.7.2. In de voorziening worden organisatorische of technische maatregelen genomen om de verspreiding van brand of rook via openstaande deuren van de kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de residenten te voorkomen.

8.7.3. Het personeel moet bij de beëindiging van zijn activiteiten nagaan of er in de lokalen die niet permanent bemand zijn, geen ongeval- of brandrisico is.

8.7.4. Een plan van elk niveau wordt aangeplakt bij elke toegang tot dat niveau in ieder compartiment. Een plan van de kelderverdiepingen wordt aangeplakt op de gelijkvloerse verdieping en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de kelderverdieping leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de plaats en de bestemming van de lokalen en de technische ruimten, de toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de trappen en de opstelling van de uitrusting voor brandbestrijding. Er ligt altijd een exemplaar van alle plannen bij de branddetectiecentrale.

8.7.5. De omgeving van de plaatsen waar handbediende toestellen voor melding, waarschuwing of alarm of apparaten voor de brandbestrijding geplaatst of aangebracht zijn, moet altijd vrij blijven, zodat die toestellen of apparaten onmiddellijk gebruikt kunnen worden en goed zichtbaar aangeduid zijn met pictogrammen.

8.7.6. Pictogrammen moeten, conform het koninklijk besluit van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, de volgende plaatsen duidelijk aangeven:

- a) de uitgangen, de nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen en de trappen die ernaartoe leiden;
- b) de plaatsen waar roken verboden is;
- c) de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
- d) de plaatsen van de waarschuwings- en alarmposten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Brussel, 13 juli 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage 1/1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Bijlage 1/1. Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan groepen van assistentiewoningen moeten voldoen als vermeld in artikel 2 van het besluit

HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

0. ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. Doel

Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van de groep van assistentiewoningen moeten voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

0.2. Toepassingsgebied

De normen zijn van toepassing op het volledige gebouw waarin de groep van assistentiewoningengelegen is of op de compartimenten waarin de groep van assistentiewoningen gelegen is.

Als groepen van assistentiewoningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend bestemd zijn voor assistentiewoningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte trappenhuizen en evacuatiewegen voldoen aan de technische specificaties van deze bijlage.

In de gebouwen bedoeld in de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (versie 7 december 2016) wordt de typebezetting van het gebouw of het compartiment bestemd voor groepen van assistentiewoningen bepaald als type 1 'niet zelfredzame bezetters' voor de vereisten inzake reactie bij brand die vermeld zijn in bijlage 5/1 van dat besluit.

0.3. Definities

Voor de toepassing van dit reglement gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aangevuld met de volgende definitie:

1° bevoegde persoon: persoon die door de beheersinstantie is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren. Hij kan de Externe Dienst voor Technische Controle niet vervangen waar de wet dat oplegt.

0.4. Wederzijdse erkenning van bouwproducten

Alle bouwproducten met dezelfde functie, zoals beschreven in de technische normen vermeld in deze bijlage, die op legale wijze worden geproduceerd of gecommmercialiseerd in een andere lidstaat of in Turkije of op legale wijze worden geproduceerd in een land van de EVA contracterende partij van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd, worden eveneens aanvaard.

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

geen specifieke eisen

2. COMPARTIMENTERING

geen specifieke eisen

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

geen specifieke eisen

4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN

geen specifieke eisen

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

geen specifieke eisen

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

6.1. Inrichting voor branddetectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.1.1. Algemene automatische branddetectie

Een automatische branddetectie van het type totale bewaking is verplicht in de groepen van assistentiewoningen. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

Voor de inrichtingen ontworpen na 1 oktober 2018 voldoet de automatische branddetectie-installatie aan de geldende reglementen en normen en in het bijzonder aan de Belgische norm NBN S21-100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert.

Voor groepen van assistentiewoningen die vallen onder het derde lid van artikel 2 van dit besluit is automatische detectie van het type bewaking van de evacuateroutes aanvaardbaar, op voorwaarde dat de individuele woningen worden voorzien van autonome rookmelders.

HOOFDSTUK II. ONDERHOUD, CONTROLE EN UITBATING

7. ONDERHOUD EN CONTROLE

7.1. Algemene bepalingen

7.1.1. De technische uitrusting van de groep van assistentiewoningen wordt in goede staat gehouden.

7.1.2. De beheersinstantie van de groep van assistentiewoningen zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. Die documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de groep van assistentiewoningen voor de bevoegde instanties.

7.1.3. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande tabel:

| te controleren | frequentie | uitvoerder van de controle |
|--|--|----------------------------|
| <i>personenlift</i> | <i>drie- of zesmaandelijks (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)</i> | <i>EDTC</i> |
| <i>goederen- en keukenlift</i> | <i>driemaandelijks</i> | <i>EDTC</i> |
| <i>laagspanning</i> | <i>vijfjaarlijks</i> | <i>EO</i> |
| <i>hoogspanning</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>EO</i> |
| <i>meldings- , waarschuwings- en alarminstallatie - autonomie en goede werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>automatische branddetectie - conformiteit</i> | <i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i> | <i>GKI</i> |
| <i>automatische branddetectie - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)</i> | <i>driemaandelijks</i> | <i>BP</i> |
| <i>draagbare brandblustoestellen - goede werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer</i> | <i>tweejaarlijks</i> | <i>BT</i> |

| | | |
|--|--|------------|
| <i>verse lucht voor toestellen met open verbranding</i> | | |
| <i>verwarmingstoestellen op vaste of vloeibare brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>gasleidingen en -toestellen, vaste lpg-tanks - dichtheidscontrole</i> | <i>vierjaarlijks</i> | <i>BT</i> |
| <i>automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>GKI</i> |
| <i>veiligheidsverlichting - autonomie en werking</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BP</i> |
| <i>veiligheidsverlichting - lichtsterkte</i> | <i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i> | <i>GKI</i> |
| <i>brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enzovoort - goede staat en bruikbaarheid</i> | <i>tijdens de uitbating continu</i> | <i>BP</i> |
| <i>filters en kokers van dampkappen</i> | <i>jaarlijks</i> | <i>BP</i> |

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- 1° EO: erkend organisme;
- 2° BP (bevoegde persoon): een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft;
- 3° GKI: geaccrediteerde keuringsinstelling;
- 4° BT (bevoegde technicus): een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort);
- 5° EDTC: een externe dienst voor technische controle.

7.1.4. De verslagen van die keuringen en controles moeten in het veiligheidsregister aanwezig zijn.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEWONING

8.1. Algemene bepalingen

Naast de maatregelen waarin dit reglement voorziet, neemt de beheersinstantie van de groep van assistentiewoningen alle nuttige maatregelen om de bewoners van de groep van assistentiewoningen te beschermen tegen de gevolgen van

brand en tegen paniekreacties. De permanente maatregelen die in dat opzicht door de beheersinstantie genomen worden, worden vermeld in het noodplan.

De beheersinstantie stelt een evacuatie- en interventieplan op in samenspraak met de bevoegde brandweerdienst. Dat plan wordt opgenomen in het noodplan, naast andere nuttige maatregelen. Een exemplaar van die plannen wordt door de directeur overhandigd aan de bevoegde brandweerdienst.

8.2. Doorgangen

8.2.1. Het is verboden in de doorgangen die bij evacuatie gebruikt worden, meubelen, karretjes of andere voorwerpen op te stapelen of neer te zetten. Vast meubilair mag in de doorgangen geplaatst worden op voorwaarde dat:

- de vereiste nuttige breedte van de doorgangen niet verminderd wordt door het meubilair, zelfs als de deuren ervan geopend zijn;
- het meubilair vast is en niet verplaatst of omgestoten kan worden tijdens de evacuatie van het gebouw.

8.2.2. In geen geval mag de goede werking belemmerd worden van de zelfsluitende deuren of de bij brand zelfsluitende deuren of luiken.

8.3. Elektrische toestellen

8.3.1. Kooktoestellen en verwarmingstoestellen zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van al het brandbare materiaal.

8.3.2. Het gebruik van elektrische toestellen is alleen toegestaan als het om elektrische toestellen gaat die voldoende veilig zijn en die het CE-merk dragen. Tv-toestellen met beeldbuis zijn niet toegestaan.

8.4. Voorlichting en vorming van personeel op het gebied van bescherming en brandbestrijding

8.4.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat het personeel dat in de voorziening werkzaam is, een vorming in verband met brandpreventie krijgt.

Die vorming wordt aangeboden bij de indienstneming van het personeel. De beheersinstantie voorziet jaarlijks voor alle personeelsleden een opfrissing van de vorming. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over de gevolgde vormingen conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

De vorming in verband met preventie voor brand omvat minstens:

1. instructies bij brand:

a. melding:

- noodnummer, telefoonnummers;
- gebruik van alarmknoppen;

b. waarschuwing:

- inlichting aan bepaalde personen over het bestaan van een brand of van een gevaar;

c. alarm:

- verwittiging geven aan het geheel van personen die in een bepaalde plaats verblijven, om die plaats te ontruimen;

d. de te treffen maatregelen om het optreden van de brandweerdienst te vergemakkelijken;

2. eerste bluspoging, alleen bij een beginnende brand:

- gebruik van een brandblusser;
- blussen van brandende kledij;

- veilig uitschakelen van elektrische toestellen;
 - veilig afsluiten van gastoevoer;
 - verstikken van frituurbrand;
3. evacuatie:
- begeleiding van minder mobiele personen;
 - sluiten van (brandwerende) deuren;
4. veiligheidssignalisatie:
- gebodstekens;
 - verbodstekens;
 - waarschuwingstekens;
 - brandbestrijdingstekens;
 - redding en evacuatie tekens.

8.4.2. De beheersinstantie organiseert op geregelde tijdstippen evacuatieoefeningen. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over die oefeningen.

8.4.3. De beheersinstantie voorziet voor het personeel in instructiefiches van de items vermeld in 8.4.1.

8.4.4 De beheersinstantie informeert bewoners, bezoekers en aanwezigen door instructies, voldoende in aantal en op plaatsen waar ze goed leesbaar zijn. Ze bevatten aandachtspunten inzake preventie en de bij brand te volgen gedragslijnen. Met behulp van de instructies moeten de aanwezige personen bij alarm het signaal kunnen identificeren en moeten ze kunnen kennisnemen van de te volgen gedragslijn en evacuatieweg.

8.5. Varia

8.5.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de technische lokalen en ruimten.

8.5.2. Een plan van elk niveau wordt aangeplakt bij elke toegang tot dat niveau in ieder compartiment. Een plan van de kelderverdiepingen wordt aangeplakt op de gelijkvloerse verdieping en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de kelderverdieping leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de plaats en de bestemming van de lokalen en de technische ruimten, de toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de trappen en de opstelling van de uitrusting voor brandbestrijding. Er ligt altijd een exemplaar van alle plannen bij de branddetectiecentrale.

8.5.3. De omgeving van de plaatsen waar handbediende toestellen voor melding, waarschuwing of alarm of apparaten voor de brandbestrijding geplaatst of aangebracht zijn, moet altijd vrij blijven, zodat die toestellen of apparaten onmiddellijk gebruikt kunnen worden en goed zichtbaar aangeduid zijn met pictogrammen.

8.5.4. Pictogrammen moeten, conform het koninklijk besluit van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, de volgende plaatsen duidelijk aangeven:

- a) de uitgangen, de nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen en de trappen die ernaartoe leiden;
- b) de plaatsen waar roken verboden is;
- c) de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
- d) de plaatsen van de waarschuwings- en alarmposten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Brussel, 13 juli 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Bijlage 2. Verklaring over de brandveiligheid in residentiële woonzorgvoorzieningen Attest A als vermeld in artikel 3 van het besluit

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

verblijfseenheden

 groep van assistentiewoningen

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

wooneenheden

 lokaal dienstencentrum

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

Voorwerp van de verklaring de volledige voorziening een deel van de voorziening, namelijk**Gegevens van de beheersinstantie**juridisch statuut openbaar vzw privé

naam

straat en nummer

postnummer en gemeente

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum

dag maand jaar

Ondertekening

Bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van voormeld brandpreventieverslag, beslist ondergetekende het attest A toe te kennen.

Druk in het vak hiernaast de stempel van uw gemeente af.

datum

dag maand jaar

handtekening

voor- en
achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Brussel, 13 juli 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Bijlage 3. Verklaring over de brandveiligheid in residentiële woonzorgvoorzieningen Attest B als vermeld in artikel 3 van het besluit

Verklaring over de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen, centra voor herstel en lokale dienstencentra

Attest B

////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw
 Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
 T 02 553 35 09
 E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be
 E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra)

Waarvoor dient dit attest?

Met dit attest verklaart de burgemeester van de gemeente waar de vermelde voorziening ligt, dat de voorziening niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat voor bewoners, personeel en bezoekers.

| |
|----------------------------|
| Gemeentebestuur van |
|----------------------------|

Adres:
 Tel.:
 Fax:
 E-mail:
 Website:

Gegevens van de voorziening

- woonzorgcentrum**
 benaming
 straat en nummer
 postnummer en gemeente
- centrum voor kortverblijf**
 benaming
 straat en nummer
 postnummer en gemeente
- dagverzorgingscentrum**
 benaming
 straat en nummer
 postnummer en gemeente
- centrum voor herstelverblijf**
 benaming
 straat en nummer
 postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit verblijfseenheden

groep van assistentiewoningen

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit wooneenheden

lokaal dienstencentrum

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

Voorwerp van de verklaring

- de volledige voorziening
- een deel van de voorziening, namelijk

Gegevens van de beheersinstantie

juridisch statuut openbaar vzw privé

naam

straat en nummer

postnummer en gemeente

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum dag maand jaar

Ondertekening

Bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van voormeld brandpreventieverslag, beslist ondergetekende het attest B toe te kennen.

uiterste geldigheidsdatum
van dit attest¹ dag maand jaar

Druk in het vak hiernaast de stempel van uw gemeente af.

datum dag maand jaar

handtekening

¹ Het attest B geldt bij aanvang steeds voor 1 jaar. Het kan daarna meermaals verlengd worden met een periode van telkens minstens een jaar, voor een maximale periode die de 8 jaar niet mag overschrijden.

.....
voor- en
achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Brussel, 13 juli 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Bijlage 4. Verklaring over de brandveiligheid in residentiële woonzorgvoorzieningen Attest C als vermeld in artikel 3 van het besluit

Verklaring over de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen, centra voor herstel en lokale dienstencentra

Attest C

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsggebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

T 02 553 35 09

E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra)

Waarvoor dient dit attest?

Met dit attest verklaart de burgemeester van de gemeente waar de vermelde voorziening ligt, dat de voorziening niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen, en dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de voorziening verder uit te baten.

Gemeentebestuur van

Adres:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Website:

Gegevens van de voorziening

woonzorgcentrum

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit woongelegenheden

centrum voor kortverblijf

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit woongelegenheden

dagverzorgingscentrum

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

centrum voor herstelverblijf

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit verblijfseenheden

groep van assistentiewoningen

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit wooneenheden

lokaal dienstencentrum

benaming

straat en nummer

postnummer en gemeente

Voorwerp van de verklaring

de volledige voorziening

een deel van de voorziening, namelijk

Gegevens van de beheersinstantie

juridisch statuut openbaar vzw privé

naam

straat en nummer

postnummer en gemeente

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum dag maand jaar

Ondertekening

Bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van voormeld brandpreventieverslag, beslist ondergetekende het attest C toe te kennen.

Druk in het vak hiernaast de stempel van uw gemeente af.

datum dag maand jaar

handtekening

voor- en
achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Brussel, 13 juli 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2018/14005]

13 JUILLET 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques en matière de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relative à la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' (Bien-être, Santé publique et Famille)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, l'article 48, alinéa deux, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa trois, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 4 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre en vue de leur agrément ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2018 ;

Vu l'avis 63.013/3 du Conseil d'État, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1^{er}, premier alinéa, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Dispositions modificatives*

Section 1^{ère}. — Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 1^{er}. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont ajoutés des alinéas deux à quatre, rédigés comme suit :

« Le mandat des membres de la commission technique et de leurs suppléants dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Le mandat prend fin :

- 1° lorsque sa durée a expiré ;
- 2° dans le cas d'un licenciement, qu'il soit forcé ou volontaire ;
- 3° en cas de décès.

Le membre ou le suppléant dont le mandat prend fin avant la date d'échéance normale, est remplacé par un nouveau membre ou par un nouveau suppléant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppléant achève le mandat de la personne qu'il remplace. ».

Art. 2. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. Pour émettre un avis, tel que visé à l'article 3, 1^o, le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique :

- 1° charger un membre d'une enquête sur les lieux ;
- 2° convoquer le demandeur d'une dérogation ou son mandataire à la réunion de la commission technique dans laquelle sa demande d'une dérogation est examinée.

Le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique, convoquer un ou plusieurs experts qui ne sont pas membres de la commission technique, à une réunion de la commission technique pour l'examen de points spécifiques. ».

Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le mot "trois" est remplacé par le mot "six" ;
- 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa premier et pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, l'entité compétente est mise au courant de l'avis, tel que visé à l'article 3, 1^o dans les six mois à compter de la date de la recevabilité de la demande. ».

Section 2. — Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 4. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, le membre de phrase « , centres de services locaux » est inséré entre les mots « structures pour personnes âgées » et le mot « et ».

Art. 5. Dans l'article 1^{er} du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1°, le membre de phrase « , un groupe de logements à assistance » est inséré entre les mots « un centre de court séjour et le mot « ou » ;

2° au point 3° le membre de phrase « , un centre de services locaux » est inséré entre les mots « structure pour personnes âgées » et le mot « ou » ;

3° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

« 6° centre de services local : une structure de soins à domicile, tel que visé à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels ;

7° zone de secours : la zone de secours compétente, telle que visée à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, ou, le cas échéant, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; » ;

4° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit :

« 8° un rapport de prévention incendie : un rapport de prévention incendie, tel que visé à l'article 1^{er}, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. ».

Art. 6. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et l'annexe 1/1 » est inséré entre le membre de phrase « l'annexe 1^{re} » et le membre de phrase « , jointe au présent arrêté » ;

2° à l'alinéa 1^{er}, le mot « jointe » est remplacé par le mot « jointes » ;

3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :

« Les groupes de logements à assistance, qui peuvent être considérés comme des bâtiments existants, tels que visés à l'article 1^{er}, alinéa trois de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et pour lesquels un premier agrément comme résidence-services ou comme complexe résidentiel proposant des services a été délivré pour les dates respectives, visées à l'article 1^{er}, alinéa trois, de l'arrêté royal susvisé, doivent en plus satisfaire aux dispositions pour les bâtiments du type A, qui ont été reprises dans les normes belges suivantes, élaborées par le Bureau national de Normalisation : NBN S 21-201 : 1980 2^{ième} édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Terminologie), NBN S 21-202 : 1980 2^{ème} édition, NBN S 21-202/A1 : 1984 1^{ère} édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments : Bâtiments élevés et bâtiments moyens : Conditions générales) et NBN S 21-203 : 1980 2^e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments : Réaction au feu des matériaux : Bâtiments élevés et bâtiments moyens) ; les normes NBN peuvent être retrouvées via le site web du Bureau de Normalisation.

Les groupes de logements à assistance, qui peuvent être considérés comme des bâtiments existants, tels que visés à l'article 1^{er}, alinéa trois de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et pour lesquels aucun agrément n'a encore été demandé avant les dates respectives, doivent en plus satisfaire aux normes de protection contre l'incendie, telles que visées dans les annexes à l'arrêté royal susvisé. ».

Art. 7. À l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas deux et trois, les mots « le service d'incendie » sont chaque fois remplacés par les mots « zone de secours » ;

2° aux alinéas trois et quatre, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie ».

Art. 8. Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, les mots « rapport du service d'incendie » sont remplacés par le mot « rapport de prévention incendie ».

Art. 9. À l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux paragraphes 1 et 2, premier alinéa, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;

2° dans le paragraphe 3, dans le paragraphe 4, alinéa deux, dans le paragraphe 5, alinéa deux, et dans le paragraphe 6, les mots « service d'incendie » sont chaque fois remplacés par les mots « zone de secours » ;

3° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « un délai à déterminer lui-même » sont remplacés par le membre de phrase « au moins un an, ».

Art. 10. À l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;

2° dans l'alinéa trois, les mots « du service incendie » sont supprimés ;

Art. 11. À l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° les mots « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;
- 2° dans le paragraphe 1^{er}, les mots « service d'incendie » sont remplacés par les mots « zone de secours » ;
- 3° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « prolonger » est remplacé par le membre de phrase « prolonger d'au moins un an » ;
- 4° au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4 les mots « du service d'incendie » sont abrogés ;

Art. 12. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. Dans le présent article, on entend par :

1° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, tel que visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

2° commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin', telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

3° VIPA : le Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Moyennant une demande motivée de l'instance de gestion, le fonctionnaire dirigeant peut accorder une dérogation pour certaines normes de sécurité incendie, visées à l'article 2, alinéas premier, trois et quatre, auxquelles il n'a pas été satisfait selon le rapport de prévention incendie.

La demande est introduite auprès du secrétariat de la commission technique pour la sécurité contre l'incendie, par voie électronique de préférence. Elle indique clairement les normes auxquelles elle se réfère et comprend au moins :

- 1° un formulaire de demande complété. Le VIPA donne accès au modèle de formulaire de demande sur son site web ;
- 2° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives susceptibles d'assurer un niveau de sécurité équivalent ;
- 3° une description du bâtiment, complétée de plans masse ;
- 4° si la demande a rapport à une construction existante : un rapport de prévention incendie de la zone secours, le cas échéant complété de l'attestation du bourgmestre, du plan échelonné de l'instance de gestion et l'avis de la zone de secours sur ce plan échelonné ;
- 5° si la demande a rapport à un bâtiment à ériger : un avis de la zone de secours.

Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande de dérogation, le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Le fonctionnaire dirigeant décide de la recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles, mentionnées à l'alinéa trois. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet la décision du fonctionnaire dirigeant, ensemble avec l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie, à l'instance de gestion de la structure et à l'agence, au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de dérogation. ».

Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/1 et un article 17/2, rédigés comme suit :

« Art. 17/1. Aux groupes de logements à assistance qui ont été agréés avant le 1^{er} octobre 2018, ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite avant le 1^{er} octobre 2018, les dispositions transitoires, telles que visées aux alinéas deux à quatre, sont d'application.

Les normes d'agrément pour la sécurité incendie qui étaient d'application avant le 1^{er} octobre 2018, continuent de s'appliquer jusqu'au 1^{er} octobre 2020.

En application de l'article 4, § 1^{er}, alinéa premier, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, une demande d'agrément qui est introduite pendant la période de transition, visée à l'alinéa deux, est recevable à condition qu'une preuve est fournie que le groupe de logements à assistance satisfait aux normes d'agrément applicables en matière de sécurité contre l'incendie, telles que visées à l'alinéa deux.

La preuve que le groupe de logements à assistance satisfait à la nouvelle réglementation en matière de sécurité contre l'incendie doit être remise à l'agence au plus tard le 1^{er} octobre 2020.

Art. 17/2. Pour les centres de services locaux qui ont été agréés avant le 1^{er} octobre 2018 ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite avant le 1^{er} octobre 2018, la preuve que le centre de services locaux répond à la nouvelle réglementation en matière de sécurité contre l'incendie doit être remise à l'agence au plus tard le 1^{er} octobre 2020. ».

Art. 14. L'annexe 1^{re} au même arrêté est remplacée par l'annexe 1^{re} qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 15. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1, qui a été jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16. L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 17. L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 18. L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 5, qui a été jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 2. — *Dispositions finales*

Section 1ère. — Disposition abrogatoire

Art. 19. L'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre en vue de leur agrément, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 11 décembre 2009, 9 décembre 2011 et 12 octobre 2012 est abrogé.

Section 2. — Disposition transitoire

Art. 20. Dans le présent article, on entend par la commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Les demandes de dérogations conformes à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, tel qu'il s'appliquait avant le 1^{er} octobre 2018, qui ont été introduites avant le 1^{er} octobre 2018 et pour lesquelles avant cette date un avis de la commission technique pour la sécurité incendie a été remis à l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid", qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), sont traitées conformément à la procédure en vigueur avant le 1^{er} octobre 2018.

Les demandes de dérogations conformes à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, tel qu'il s'appliquait avant le 1^{er} octobre 2018, qui ont été introduites avant le 1^{er} octobre et pour lesquelles aucun avis de la commission technique pour la sécurité incendie n'a encore été remis avant cette date à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), sont traitées conformément à la procédure en vigueur à partir du 1^{er} octobre 2018, sur la base de l'analyse de l'éligibilité de l'agence « Zorg en Gezondheid » susvisée.

Section 3. — Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} octobre 2018.

Art. 22. Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

Annexe 1ère à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' (Bien-être, Santé publique et Famille).

Annexe 1ère à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Annexe 1^{ère}. Normes pour les aspects spécifiques de sécurité contre l'incendie auxquelles les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court-séjour, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre, telles que visées à l'article 2

CHAPITRE Ier : MESURES D'INFRASTRUCTURE

0 GÉNÉRALITÉS

0.1 But

La présente annexe fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des structures afin de :

- - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;
- - assurer la sécurité des personnes présentes ;
- - faciliter l'intervention du service d'incendie.

0.2 Champ d'application

Les normes s'appliquent à l'ensemble du bâtiment dans lequel la structure est hébergée ou aux compartiments dans lesquels la structure est hébergée.

Si des structures sont hébergées dans des bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés pour ces structures, les chemins d'évacuation utilisés en commun doivent également répondre au minimum aux spécifications techniques de cette annexe.

0.3 Définitions

Pour l'application de la présente annexe, les notions, telles que visées à l'annexe 1ère à l'arrêté royal du 7 juillet 1994, complétées des définitions suivantes, s'appliquent :

1° personne compétente : la personne qui a été désignée par l'instance de gestion et qui possède la connaissance et les aptitudes nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle. Elle doit également avoir les moyens nécessaires à sa disposition pour bien exécuter sa tâche. Il ne peut pas remplacer le Service externe de contrôle technique là où la loi l'impose ;

2° compartiments partiels : partie d'un compartiment, séparée par des parois et portes résistants au feu, qui réduisent la propagation du feu et de la fumée dans le compartiment pendant un certain temps. La subdivision d'un compartiment dans des compartiments partiels, tels que visés au 2.1.2, est nécessaire pour l'évacuation horizontale ;

3° porte pleine en bois: portes en bois à âme pleine, conçue, construite et placée selon les règles de l'art et qui est faite :

- de soit bois dur ayant une masse spécifique d'au moins 650 kg/m³ la porte consistant d'un cadre et de panneaux lesquels ont partout une épaisseur d'au moins 12 mm ;
- de soit des agglomérés en bois ayant une masse spécifique d'au moins 400 kg/m³ et qui ont la même épaisseur que le panneau de porte ;

La chambranle en bois doit satisfaire aux conditions suivantes :

- La chambranle a une épaisseur de minimum 18 mm ;
- la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm ;
- l'espace entre le mur et la chambranle est bouché sur au moins 90 mm à l'aide de laine de roche ou d'une mousse ignifuge ;

La chambranle métallique doit satisfaire aux conditions suivantes :

- la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm ;
- l'espace entre le mur et la chambranle est entièrement injecté de béton ou de plâtre ;

Le jeu entre le panneau de la porte et la chambranle ne peut pas dépasser 3 mm;

4° unité d'extinction : unité exprimant le pouvoir d'extinction d'un extincteur et qui est déterminée par le type de foyer pouvant être éteint par l'extincteur ;

5° monte-escaliers : élévateurs installés le long des escaliers entre différents niveaux et qui servent à transporter des personnes, tels que les télésièges ;

6° sièges, avec comportement au feu amélioré : chaises, fauteuils... qui répondent aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 ;

7° résistance au feu d'éléments de construction : pour les éléments ayant une fonction portante ou séparatrice, la résistance au feu est exprimée conformément à la norme européenne NBN EN 13501-2. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge 713.020 et les quatre annexes y afférentes, sont acceptées comme étant équivalentes comme suit :

| NBN EN 13501 | | NBN 713.020 | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------|
| pour | R 30, RE 30, REI 30 et EI 30 | satisfaisant | Rf ½ h |
| pour | R 60, RE 60, REI 60 et EI 60 | satisfaisant | Rf 1 h |
| pour | R 120, RE 120, REI 120 et EI 120 | satisfaisant | Rf 2 h |
| pour | EI ₁ 30 portes | satisfaisant | Rf ½ h |
| pour | EI ₁ 60 portes | satisfaisant | Rf 1 h |

8° réaction au feu des matériaux de construction : les prescriptions de réaction en cas de feu de matériaux de construction sont exprimées conformément à la norme européenne EN 13501. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge NBN S21-203 :, sont acceptées comme étant équivalentes comme suit :

1. pour tous les matériaux

| NBN EN 13501 | | NBN S 21-203 | |
|--------------|------------------------------|--------------|------|
| pour | A1 et A2-s1, d0 ou inférieur | satisfaisant | A0 ; |
| pour | B-s1, d0 ou inférieur | satisfaisant | A1 |
| pour | C-s1, d0 ou inférieur | satisfaisant | A2 : |
| pour | D-s1,d0 ou inférieur | satisfaisant | A3 |

2. pour revêtements de sol

| NBN EN 13501 | | NBN S 21-203 | |
|--------------|---|--------------|----|
| pour | A1 _{fl} et A2 _{fl} -s1 ou inférieur | satisfaisant | A0 |
| pour | B _{fl} -s1 ou inférieur | satisfaisant | A1 |
| pour | C _{fl} -s1 ou inférieur | satisfaisant | A2 |
| pour | D _{fl} -s1 ou inférieur | satisfaisant | A3 |
| pour | E _{fl} | satisfaisant | A3 |

9° structure : structure, telle que visée à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, à l'exception des groupes de logements à assistance.

0.4 Agrément mutuel de produits de construction

Tous les produits de construction ayant une même fonction, tels que décrits dans les normes techniques mentionnées dans la présente annexe, qui sont produits ou commercialisés de manière légale dans un autre État membre ou en Turquie ou qui sont produits de manière légale dans un pays de l'AELE, partie contractante de la convention relative à l'Espace économique européen, de sorte qu'un niveau de protection équivalent est garanti, sont également acceptés.

1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCÈS

1.1. La structure est directement et constamment accessible aux véhicules du service d'incendie et d'autres services de secours de sorte que la lutte contre l'incendie et le sauvetage puissent y être opérés de façon normale.

Le nombre de chemins d'accès et l'implantation d'un ou de plusieurs chemins d'accès en particulier font l'objet d'une concertation avec la zone de secours. À cet effet, il est tenu compte de l'étendue, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés et de l'agencement des bâtiments. Tout chemin d'accès permet la circulation, le stationnement et la manoeuvre des véhicules des services d'incendie.

Les chemins d'accès sont définis en concertation avec la zone de secours.

1.2. La distance horizontale entre la structure et les bâtiments ou locaux adjacents utilisés par des tiers, est d'au moins 6 m. De plus, il n'y pas d'éléments inflammables dans cet espace intermédiaire à une distance horizontale minimale de 6 m par rapport à la structure.

Si les bâtiments ne se situent pas à la distance précitée des constructions ou locaux adjacents utilisés par des tiers, ils en sont séparés par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et répondant au moins à la norme EI 60 pour les bâtiments bas.

La hauteur du mur de séparation est au moins égale à la hauteur de la structure, sans pour autant dépasser la hauteur des constructions ou locaux adjacents, occupés par des tiers, de plus de 12 m.

Si les différents bâtiments de la structure sont reliés par des passages couverts, ils sont séparés des passages couverts par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et répondant au moins à la norme EI 60 pour les bâtiments bas.

Les baies dans les parois sont équipées de portes coupe-feu auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie répondant à la norme EI₁ 60 pour les bâtiments moyens et à la norme EI₁ 30 pour les bâtiments bas.

2. COMPARTIMENTATION

L'évacuation des structures se passe suivant le principe de l'évacuation horizontale. A cet effet, les niveaux de construction sont subdivisés en compartiments et sous-compartiments.

2.1. Compartimentage

2.1.1. Compartiments

Le bâtiment est subdivisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 1250 m², à l'exception des parkings (voir 5.2).

La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un seul niveau.

Toutefois les exceptions suivantes sont admises :

- a) les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2) ;
- la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1) ;
- la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 1250 m² et que chaque niveau du compartiment est équipé de deux sorties (voir 2.2).

2.1.2. Compartiments partiels

Tout niveau qui est destiné au séjour de résidents, est subdivisé en au moins deux compartiments partiels. Les exceptions suivantes sont admises :

- Un ou plusieurs niveaux par niveau d'évacuation ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas avec au maximum six habitants par niveau de construction en occupation de nuit ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas qui sont intégralement affectés aux activités d'un centre de soins de jour ou d'un centre de services locaux.

Dans ces compartiments partiels, il y a au maximum vingt résidents pendant la nuit.

La superficie des compartiments partiels sur un niveau doit être suffisamment large pour accueillir les résidents d'un quelconque compartiment partiel ravagé afin de pouvoir poursuivre l'évacuation.

2.2. Evacuation des compartiments.

2.2.1. Nombre de sorties

Chaque compartiment a au moins deux sorties, de sorte que l'évacuation reste assurée lorsqu'une sortie est impraticable. Les niveaux suivants ne doivent être équipés que d'une seule sortie :

- Les niveaux dans un bâtiment bas ayant au maximum six résidents par niveau pendant la nuit ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas qui sont intégralement affectés aux activités d'un centre de soins de jour ou d'un centre de services locaux.

Le nombre de sorties des niveaux et compartiments partiels est défini de la même façon que pour les compartiments, étant entendu que les sorties d'un compartiment partiel peuvent être remplacées par le passage vers un compartiment partiel adjacent.

En-dessous du niveau normal d'évacuation le plus bas :

- ne peut se situer aucune chambre à coucher individuelle ou collective ;
- Il n'est permis de situer des locaux qui sont utilisés par des personnes âgées pendant la journée qu'à l'étage qui se situe le plus près du niveau normal d'évacuation.

2.2.2. Les sorties.

Les sorties pour les compartiments qui ne sont pas situés à un niveau d'évacuation sont reliés avec le niveau d'évacuation par des escaliers intérieurs ou extérieurs (pour les distances horizontales voir 4.4).

En ce qui concerne les niveaux de construction souterrains, une sortie qui répond aux exigences d'une sortie du niveau d'évacuation, peut remplacer l'accès exigé à une cage d'escalier.

Les prescriptions de 5.2 s'appliquent aux parkings.

A un niveau d'évacuation, chaque escalier conduit à l'extérieur soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux prescriptions du 4.4.2.

3. Prescriptions applicables à certains éléments de construction

3.1. Traversées des parois

La traversée des parois par des conduites de fluides ou d'électricité ainsi que les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé des éléments de construction.

3.2. Eléments structurels

Les éléments structurels, tels que les colonnes, les murs portants, les poutres principales, les sols finis et les autres parties essentielles formant la structure ou l'ossature du bâtiment, doivent au moins répondre à la R 60 ou avoir été

exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 140 mm.

3.3. Parois

Les parois constituant la séparation entre différents compartiments doivent au moins répondre à la norme EI 60 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90mm.

Les parois constituant la séparation entre différents sous-compartiments doivent au moins répondre à la norme EI 30 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

Les parois intérieures verticales délimitant une chambre ou un appartement ou un autre local, destiné aux habitants en occupation de nuit, doivent au moins répondre à la norme EI 30 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

La réaction en cas d'incendie des produits et matériaux de construction utilisés pour le revêtement des parois verticales, appartient au moins à la classe B-s1,d2.

3.4. Plafonds et faux plafonds

Les plafonds, faux plafonds et leur revêtement, y compris leurs produits d'isolation thermiques ou acoustiques éventuels, appartiennent à la classe B-s1, d0.

Les faux plafonds dans les voies d'évacuation et les locaux communs répondent à la norme EI 30 (b->a), EI 30 (a->b) ou EI 30 (b->a) ou ont une stabilité en cas d'incendie d'une demie heure selon la norme NBN 713-020.

Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (armatures d'éclairage, canalisations et tuyaux, etc.) sont composés d'éléments ayant une température de fusion supérieure à 500 ° C.

L'espace entre le plafond et le faux plafond est interrompu par la prolongation de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise jusqu'aux dalles de sol d'au-dessus. En tout cas, l'espace doit être interrompu par des séparations verticales répondant au moins à la norme E30 ou exécutées en maçonnerie ou en béton de telle façon que des caissons ayant une dimension maximale de 25 m soient créés.

3.5. Façades

Pour les façades, les spécifications du point 3.5 des annexes 2/1, 3/1, 4/1 et 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, s'appliquent (version du 7 décembre 2016).

Les revêtements de façades de bâtiments ayant plus de deux niveaux au-dessus du sol présentent au moins la classe C-s3, d1.

3.6. Toitures

En cas d'absence d'un sol fini entre les locaux des habitants et les chemins d'évacuation d'une part et le vide en-dessous du toit d'autre part, un élément de construction répondant au moins à la norme EI 60 est apposé entre la toiture et les locaux ou chemins d'évacuation.

En ce qui concerne le comportement des toitures ou des revêtements de toiture en cas d'incendie venant de l'extérieur, l'ensemble de la toiture répond à B BROOF (t1) (NBN EN 13501-5) ou les matériaux de la couche finale du revêtement de toiture appartiennent à la classe A1 suivant la norme NBN S21-203.

3.7. Portes

Les panneaux de portes en verre portent un signe distinctif faisant apparaître leur présence.

Les portes dans les chemins d'évacuation reliant plusieurs sorties s'ouvrent dans les deux sens.

Les portes des chemins d'évacuation et les portes extérieures doivent à tout moment, que ce soit de façon contrôlée ou non, pouvoir être ouvertes en vue de l'évacuation du bâtiment. Si ces portes sont verrouillées, elle doivent répondre aux conditions suivantes :

- le verrouillage se fait à l'aide de serrures électromécaniques ou électromagnétiques et répond aux principes de la sécurité positive ;
- toutes les portes verrouillées du bâtiment sont automatiquement déverrouillées en cas de détection d'incendie, d'alarme ou d'interruption du courant électrique ;
- Chaque porte peut être déverrouillée par le personnel, tant localement qu'à distance.

4. Prescriptions pour la construction de compartiments et d'espaces d'évacuation

4.1. Compartiments

Les parois entre compartiments répondent au moins à la norme EI 60.

La liaison entre deux compartiments n'est autorisée que si elle consiste de portes auto-fermantes en cas d'incendie répondant au moins à la norme EI1. 30.

Les parois entre les sous-compartiments doivent au moins répondre à la norme EI 30.

La liaison entre deux sous-compartiments n'est autorisée que si elle consiste de portes auto-fermantes en cas d'incendie répondant au moins à la norme EI₁ 30.

4.2. Cages d'escaliers intérieures

4.2.1. Dispositions générales

Les escaliers intérieurs reliant différents compartiments sont enfermés et les dispositions suivantes s'y appliquent.

4.2.2. Conception.

4.2.2.1. Les parois intérieures des cages d'escalier répondent au moins à la norme EI 60 ou sont conçues en maçonnerie ou en béton. Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E(i→ o) 60 ou qui présente une étanchéité au feu d'une heure (NBN 713-020).

4.2.2.2. Les cages d'escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation.

4.2.2.3. A chaque niveau, la communication entre le chemin d'évacuation et la cage d'escaliers est assurée par une porte autofermante ou par une porte autofermante en cas d'incendie présentant au moins EI₁ 30, donnant accès au palier de la cage d'escaliers. Cette porte s'ouvre dans la direction de l'évacuation et est équipée de telle sorte que son ouverture contrôlée reste possible. La largeur utile de la porte est de 0,80 m au minimum.

Le hall commun des locaux des niveaux de construction dans un bâtiment bas dans lequel ne résident pas plus de six habitants en occupation de nuit, peut faire partie de la cage d'escaliers à condition que les parois verticales de ce hall aient au moins EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton et que les portes donnant sur ce hall commun soient auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie et présentent au moins EI₁ 30.

4.2.2.4. Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escaliers commune à condition qu'elle soit accessible de chaque compartiment par une communication répondant aux exigences du 4.2.2.3.

4.2.2.5. Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Ceci n'empêche pas que l'une cage d'escaliers peut se situer au-dessus de l'autre, pourvu qu'il ait été satisfait à une des conditions suivantes :

1. les parois qui les séparent ont au moins EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton et l'accès à partir de chaque cage d'escaliers au niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du point 4.2.2.3. ;
2. au niveau souterrain, l'accès à la cage d'escaliers s'effectue par un sas aux parois d'au moins EI 60 et équipé de portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie répondant au moins à la norme EI₁ 30.

4.2.2.6. Les cages d'escalier ne peuvent pas contenir des objets sauf des moyens de détection, des extincteurs portatifs, des canalisation électriques spécifiques pour les cages d'escaliers, de l'éclairage de sécurité, de la signalisation, des éléments d'éclairage et de chauffage.

Seules les portes d'accès à partir des chemins d'évacuation aux cages d'escaliers sont autorisées, y compris les portes donnant sur le hall commun, visé au point 4.2.2.3, les portes des gaines d'ascenseur et l'accès au local contenant la machinerie des ascenseurs.

4.2.2.7. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m² minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette commande manuelle est clairement signalée par l'inscription " évacuation des fumées ".

Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le rez-de-chaussée et les sous-sols.

Lorsque les cages d'escaliers relient au maximum deux étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300 m², au niveau d'évacuation, la superficie de l'exutoire peut être réduite à 0,5 m².

4.2.3. Escaliers.

4.2.3.1. Dispositions relatives à la construction

Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes :

1. Tout comme les paliers, ils ont une résistance au feu R 60 ou une stabilité en cas d'incendie d'une heure suivant la norme NBN 713-020 ou ils sont conçus de la même façon qu'une dalle en béton répondant au moins à la norme R 60 ou exécutée en béton ;
2. ils sont équipés de nez de marche anti-dérapant ;
3. ils sont équipés de mains-courantes des deux côtés ainsi que le long des paliers ;
4. 5. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°) ;
5. 7. ils sont du type droit.

4.2.3.2. Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas

La largeur utile est au moins égale en centimètres au plus grand nombre de personnes d'un quelconque étage qui doivent utiliser les parties et paliers d'escalier afin d'atteindre les sorties, multiplié par 1,25 si elles doivent descendre ou par 2 si elles doivent monter pour atteindre un niveau d'évacuation. Sans préjudice des dispositions précitées, la largeur minimale est de 0,80 m. Les télésièges peuvent être présents à condition qu'ils ne limitent pas la largeur utile.

4.3. Escaliers extérieurs

Si les escaliers extérieurs sont entourés de parois, à chaque niveau une face au moins doit permettre le libre passage de l'air. Aucun point de l'escalier ou aucun accès à l'escalier ne peut se situer à moins d'un mètre d'une partie de façade qui n'est pas exécutée en béton ou en maçonnerie ou qui n'a pas EI 60.

Les escaliers extérieurs doivent donner accès à un niveau d'évacuation et être accessibles à partir d'un chemin d'évacuation ou d'une coursive. Les prescriptions du point 4.2.3 s'y appliquent avec la dérogation suivante : la stabilité en cas d'incendie n'est pas obligatoire : le matériau appartient au moins à la classe A2-s1,d1.

4.4. Chemins d'évacuation et coursives.

4.4.1. 4.4.3 A un niveau autre que celui d'évacuation

Dans un compartiment, la communication entre et vers les cages d'escaliers est assurée par les chemins d'évacuation ou coursives. Ces chemins ne peuvent pas passer par les cages d'escalier.

Les éléments portants des coursives sont réalisés en des matériaux appartenant au moins à la classe A2-s1,d1.

Les portes d'entrée des locaux ou des habitants résident en occupation de nuit, ne peuvent pas être éloignés de plus de 30 m de l'entrée d'une cage d'escalier. Si le compartiment concerné est desservi par plus d'une cage d'escalier, la distance entre les portes d'accès des locaux dans lesquels résident des habitants en occupation de nuit et l'accès à une cage d'escalier autre que la cage d'escalier la plus proche est de 60 mètres au maximum. La longueur des chemins d'évacuation en cul de sac ne peut pas être supérieure à 15 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2).

La largeur utile des chemins d'évacuation est, exprimée en centimètres, au moins égale au nombre de personnes qui doivent les utiliser pour atteindre un escalier ou une sortie. Sans faire préjudice aux dispositions précitées, la largeur utile minimale des chemins d'évacuation précités est de 1,20 m, laquelle peut toutefois être réduite à 1,0 m à hauteur des passages.

Les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux habitants, ont une porte qui donne directement au chemin d'évacuation de ces locaux. La largeur utile des portes est de 0,80 m au minimum.

Les parois intérieures de tout chemin d'évacuation présentent au moins EI 30. Les portes des locaux donnant sur ce chemin répondent au moins à la norme EI₁ 30 ou sont des portes pleines en bois.

En ce qui concerne les structures qui doivent encore être conçues, les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents doivent être équipées de ferme-portes à cours libre.

Dans les compartiments à occupation exclusive pendant la journée d'un centre de soins de jour ou d'un centre de services locaux, les exigences relatives aux parois intérieures et aux portes du chemin d'évacuation ne s'appliquent pas si le compartiment n'est pas utilisé pour l'évacuation de compartiments à occupation de nuit et si le compartiment est situé dans un bâtiment bas, comme défini à l'article 1er de l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

4.4.2. 4.4.3 A un niveau qui est un niveau d'évacuation

Les chemins d'évacuation doivent répondre aux exigences du point 4.4.1. Les règles de distance jusqu'à l'accès des cages d'escaliers s'appliquent aux sorties.

Le chemin d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée. Ce hall peut comprendre l'accès aux ascenseurs et aux espaces non-fermés destinés à l'accueil et aux services annexes.

Le restaurant, le café-tertiaire et les locaux ayant une autre fonction commerciale peuvent avoir un accès direct au hall d'entrée, si les parois séparant les locaux du chemin d'évacuation répondent à la norme EI 30 et que la communication entre le hall en tant que chemin d'évacuation et les locaux est assurée par une porte auto-fermante ou par une porte auto-fermante en cas d'incendie qui répond au moins à la norme EI₁ 30.

4.4.3. Coins salons communs

Des coins salons communs non enfermés peuvent être prévus, qui sont ouverts vers les chemins d'évacuation. Dans ces coins salons, les activités présentant un risque d'incendie ne sont pas autorisées. L'espace peut être équipé d'un téléviseur, qui est complètement éteint après utilisation. La largeur utile du chemin d'évacuation doit en tout temps être garantie à hauteur du coin salon. Les sièges y installés ont une réaction au feu améliorée.

4.5. Signalisation

Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.

L'indication des sorties et sorties de secours satisfait aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail.

5. 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES.

5.1. Locaux et espaces techniques.

5.1.1. Dispositions générales

Les parois intérieures verticales délimitant les locaux techniques ou un ensemble de locaux techniques répondent au moins EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Les portes sont auto-fermantes et répondent au moins à la norme EI1. 30.

5.1.2. Chaufferies et leurs dépendances

Les chaufferies et leurs dépendances sont séparées des autres locaux par des parois répondant au moins EI 60 ou conçues en maçonnerie ou en béton. La communication entre la structure et les chaufferies et dépendances est réalisée de la manière suivante :

- pour les bâtiments bas : par une porte auto-fermante répondant au moins à la norme EI₁ 30 ;
- pour les bâtiments moyens et élevés : par un sas entouré de parois ayant EI 60 ou conçues en maçonnerie ou en béton et équipées de portes auto-fermantes répondant au moins à la norme EI₁ 30.

Les chaufferies sont équipées d'une aération efficace donnant directement dans l'air extérieur. Si tel n'est pas le cas, l'aération se fait par des canalisations qui ont EI(i<->o) 60 ou EI(i<->o) 60 si elles sont installées respectivement horizontalement ou verticalement ou si elles ont une stabilité structurelle d'au moins R_o 1h sur toute leur longueur et qui donnent directement dans l'air extérieur. La superficie de passage minimale des ouvertures ou des canalisations est de 5,7 cm² par kW de puissance installée dans la chaufferie avec un minimum de 150 cm².

Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment.

5.1.3. Locaux de transformateurs

5.1.3.1. Dispositions générales

Les locaux de transformateurs satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). Pour le reste, les prescriptions suivantes s'appliquent :

- Les parois qui séparent ce local du reste du bâtiment présentent au moins EI 60.
- la communication entre les structures et le local de transformateurs se fait par une porte auto-fermante répondant au moins à la norme EI1. 30 ;
- si de l'eau (de n'importe quelle origine, même l'eau d'extinction) peut atteindre le sol, par exemple par infiltration ou par les gaines des canalisations, des mesures doivent être prises pour que le niveau d'eau reste constamment et automatiquement en-dessous des parties vitales de l'installation électrique tant que cette dernière est en service.

Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique

pour la protection des locaux techniques de transformation électrique contre l'incendie" sont de rigueur, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse les 50 litres.

5.1.4. Evacuation des ordures.

5.1.4.1. Gaines vide-ordures

Les gaines vide-ordures ne sont pas admises.

5.1.4.2. Local d'entreposage des ordures

Les parois ont au moins EI 60 ou ont été conçues en maçonnerie ou en béton. La structure et le local d'entreposage des ordures sont reliés par une porte autofermante présentant au moins EI₁ 30.

5.1.5. Gaines contenant des canalisations

Lorsque les gaines verticales traversent des parois pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée :

1. Les parois des gaines présentent au moins EI 60. Les trappes et portillons d'accès à ces gaines présentent EI₁ 60 ; pour les bâtiments bas il suffit qu'ils présentent EI₁30.
Elles sont largement aérées à leur partie supérieure.
2. les gaines sont équipées, dans la prolongation de chaque paroi qu'elles percent et pour lesquelles une résistance au feu est requise, d'un élément de construction ayant la même résistance au feu. Les traversées par ces éléments de construction ne peuvent pas négativement affecter la résistance requise au feu ;
3. les parois des gaines présentent au moins EI 30. Les trappes et portillons présentent EI₁ 30. Les gaines verticales sont interrompues à hauteur de chaque compartiment par des écrans horizontaux aux caractéristiques suivantes :
 - ils consistent d'un matériau d'au moins la classe A2-s1,d1 ;
 - ils occupent tout l'espace entre les canalisations ;
 - ils présentent au moins EI 30.

Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées.

5.2. Parkings.

Par dérogation au principe de base énoncé au 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée.

Les parois entre le parking et le reste du bâtiment sont conformes aux dispositions du 4.1.

5.3. Cuisines collectives.

Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois présentant au moins EI 60 ou conçues en maçonnerie ou en béton.

La communication entre la structure et les cuisines collectives, en ce éventuellement compris le restaurant, est assurée par une porte autofermante ou par une porte autofermante en cas d'incendie, présentant au moins EI₁ 30.

Les hottes et conduits d'évacuation doivent être produits à partir de matériaux incombustibles.

Chaque appareil fixe de cuisson, de grillade et de friture est muni d'une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie de l'appareil.

6. Équipement des bâtiments

6.1. Ascenseurs et monte-charges

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie se trouve dans un des endroits suivants :

- dans le local des machines ;
- dans la gaine, à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local des machines.

Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier à condition qu'ils :

- soient installés dans un espace qui répond aux exigences, citées au point 5.1.5 ;
- fassent partie de la face du côté du palier.

6.1.1.2. L'ensemble des ascenseurs et monte-charges consistant d'une ou plusieurs gaines et de paliers qui doivent former un sas pour les niveaux de construction souterraines, est entouré par de parois répondant au moins à la norme EI 60 ou conçues en maçonnerie ou en béton.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas présentent au moins EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

6.1.1.3. L'ensemble des portes des gaines présente une stabilité en cas d'incendie et une étanchéité au feu d'une demi-heure, conformément à la norme NBN 713-020, ou E 30, conformément à la norme NBN EN 81-58. Cette étanchéité sera évaluée en exposant un panneau de porte côté palier au feu.

La face du côté du palier sera testée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie.

6.1.1.4. Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans les gaines.

6.1.2. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie se trouve dans un local des machines.

6.1.2.1. Les parois qui enferment l'ensemble constitué par la gaine et le local des machines, présentent au moins EI 60 ou ont été conçues en maçonnerie ou en béton.

Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès au bâtiment, la porte ou la trappe présente au moins EI1 30. A proximité de la porte ou de la trappe, un coffret vitré fermé qui en contient la clé doit être apposé.

L'ensemble, la gaine et le local des machines ou la gaine elle-même sont pourvus

d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Si la gaine et le local des machines sont aérés séparément, les orifices de ventilation présentent chacun une section minimale de 1 % des superficies horizontales respectives.

Si l'ensemble, la gaine et le local des machines, est aéré en haut de la gaine, la bouche d'aération a un diamètre minimal de 4% de la superficie horizontale de la gaine.

6.1.3. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie se trouve dans la gaine

6.1.3.1. Une installation de détection de fumée doit être aménagée en haut de la gaine. Si de la fumée est détectée dans la gaine, la cabine de l'ascenseur soit s'arrêter au premier palier techniquement accessible et refuser de nouvelles commandes.

6.1.3.2. La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

La bouche d'aération, qui se trouve en haut de la gaine, a un diamètre minimal de 1% de la superficie horizontale de la gaine.

6.1.4. Ascenseurs oléo-hydrauliques.

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines présentent au moins EI 60.

L'accès au local des machines est assuré par une porte autofermante présentant au moins EI₁ 30.

Le niveau des seuils des portes du local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur au niveau le plus élevé que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. L'espace autour des trous de passage de ces canalisations doit être obturé de sorte que la résistance au feu de la paroi est maintenue.

Un extincteur rapide fixe, dont le contenu est déterminé proportionnellement à la quantité d'huile utilisée ou au volume du local des machines, protège les machines. Il est commandé par un détecteur thermique.

6.2. Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatiques.

Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatiques.

6.3. Installations électriques à basse tension de force motrice, d'éclairage et de signalisation

6.3.1. Les installations électriques à basse tension de force motrice, d'éclairage et de signalisation répondent aux prescriptions des textes légaux et réglementaires

en vigueur ainsi qu'au Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.).

Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exception des appareils à résistance visible.

6.3.2. Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à prévenir les risques d'une mise hors service générale.

Les installations et appareils susvisés sont :

- a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours ;
- b) les installations d'annonce, d'alerte, de détection et d'alarme ;
- c) les installations d'évacuation des fumées.

Ils sont alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant. La puissance de ces sources doit être suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

Les canalisations électriques qui alimentent les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement, sont dans la mesure du possible, aménagées de façon à répartir les risques d'une mise hors service totale. Elles sont en outre séparées des locaux présentant un danger d'incendie particulier, tels que les chaufferies, les cuisines et les espaces de stockage. Pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations dont le fonctionnement doit absolument rester assuré, les canalisations électriques sont soit protégées de sorte que le fonctionnement des installations et appareils qu'elles alimentent soit assuré pendant une heure au moins dans les compartiments qui n'ont pas été atteints par le feu, soit conçues de façon qu'elles ont une résistance au feu intrinsèque de PH60 au moins suivant la NBN EN 13501-3 ou d'une heure, notamment FR2 (NBN C 30-004) ou Rf 1h (NBN 713-020 annexe 3).

Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue.

6.3.3. Eclairage de sécurité

Les chemins d'évacuation, les coursives, les paliers des cages d'escaliers, les cages d'ascenseurs, les salles ou locaux facilement accessibles au public, les locaux où sont installées les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les sections comprenant les chaufferies et les tableaux électriques les plus importants sont pourvus d'un éclairage de sécurité ayant une luminosité horizontale d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches d'escalier, dans l'axe du chemin de fuite. Aux endroits potentiellement dangereux du chemin de fuite, la luminosité horizontale minimale est de 5 lux. Ces endroits dangereux sont par exemple : un changement de direction, un croisement, un passage vers des escaliers, des dénivellations inattendues dans le plan de marche.

Les appareils d'éclairage autonomes raccordés au circuit qui alimente l'éclairage normal, peuvent également être utilisés, pour autant qu'ils offrent toutes les garanties d'un bon fonctionnement.

6.4. Installations de gaz combustible et distribué par canalisations

Les installations de gaz combustible répondent aux prescriptions réglementaires et sont aménagées selon les règles de l'art.

Les installations de gaz combustible qui est plus léger que l'air répondent à :

- la NBN D 51-001 - chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - locaux pour poste de détente de gaz naturel ;
- la NBN D 51-003 - Installations de gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations ;
- la NBN D 51-004 - Installations de gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations. - Installations particulières.

Les appareils de combustion locaux dans les chambres sont interdits. Les appareils à gaz doivent être correctement raccordés à l'installation intérieure.

Les compteurs à gaz doivent être du type " renforcé ". Ils doivent être installés dans un local dont les parois présentent au moins EI 60 ou qui ont été conçues en maçonnerie ou en béton et dont la communication avec la structure est assurée par une porte coupe-feu présentant au moins EI₁ 30.

Le local dans lequel les compteurs à gaz sont installés, doit être équipé d'une aération donnant directement dans l'air extérieur. Si tel n'est pas le cas, l'aération du local se fait par des canalisations qui ont une stabilité structurelle d'au moins Ro 1h sur toute leur longueur ou EI_{ho} (i↔o)60 of EI_{ve} (i↔o) 60 en fonction de leur installation horizontale ou verticale et qui donnent directement dans l'air extérieur.

La superficie de passage minimale des orifices ou des canalisations de l'aération est de 250 cm².

6.5. Installations aérauliques.

S'il y a une installation aéraulique, celle-ci doit répondre aux exigences suivantes.

6.5.1. Conception des installations.

6.5.1.1. Intégration de locaux ou espaces confinés dans des conduits.

Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits.

6.5.1.2. Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air.

Aucune cage d'escaliers ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux.

6.5.1.3. Limitation du recyclage d'air.

L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, tels les locaux de stockage de produits inflammables, chaufferies, cuisines, garages, parkings, postes de transformation, locaux de réception des ordures, ne peut pas être remis en circulation. Il doit être évacué à l'extérieur.

L'air qui est extrait d'autres locaux peut être réutilisé d'une des façons suivantes :

- Il peut être remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d'appareils qui sont adaptés au zoning électrique si des produits inflammables ou des poussières combustibles peuvent être aspirés ;
- Il peut être pulsé dans encore d'autres locaux s'il sert à compenser l'évacuation d'air des systèmes d'extraction mécanique avec évacuation directe vers l'extérieur, à condition qu'un appareil et un système de conduits adaptés à l'évacuation directe vers l'extérieur de cet air de recyclage soit prévu en complément.

6.5.2. Construction des conduits d'air.

Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux A1. Les produits d'isolation intérieure ou extérieure des conduits sont au moins A2 - s1, d0.

Les conduits flexibles ont une longueur maximale de 1 m et sont au moins classe B-s1, d0.

6.5.3. Commande en cas d'incendie des installations aérauliques

Les groupes de traitement d'air qui desservent le compartiment sinistré sont automatiquement arrêtés en cas de détection de fumée.

Le placement d'un tableau central de commande en cas d'incendie destiné à desservir certains éléments des installations aérauliques manuellement, est imposé en concertation avec le service d'incendie compétent et est placé à un endroit qui est aisément accessible par le service d'incendie et qui est situé au niveau d'accès habituel.

6.6. Dispositifs de détection, d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

6.6.1. Détection incendie automatique générale

Une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale est obligatoire dans les structures. L'installation de détection des incendies est conçue, réalisée et entretenue selon les règles de l'art.

En ce qui concerne les équipements qui doivent encore être conçus, l'installation de détection automatique des incendies répond aux règlements et normes en vigueur et en particulier à la norme belge NBN S 21 100 ou NBN S21-100-1 ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent. La date du début des travaux détermine la version de la norme qui s'applique.

Si tous les locaux dans un centre de soins de jour ou dans un centre de services locaux sont situés à un niveau d'évacuation, l'installation générale de détection automatique des incendies peut être remplacée par des détecteurs de fumée autonomes. Les détecteurs de fumée de type ionique ne sont pas autorisés. L'exception ne s'applique pas si le centre de soins de jour ou le centre de services locaux est intégré dans un ensemble plus vaste qui est équipé d'une installation générale de détection automatique des incendies. Dans ce cas, l'installation générale de détection automatique des incendies reste obligatoire.

6.6.2. Les dispositifs d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments.

6.6.3. Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction.

6.6.3.1. Le nombre d'appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'espace considéré.

6.6.3.2. Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils se trouvent entre autres à proximité des sorties, sur les paliers et sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à être à l'abri de détériorations ou de renversements. Les appareils installés à l'extérieur sont protégés contre toute condition atmosphérique.

6.6.3.3. La signalisation répond aux prescriptions en vigueur conformes au Code du bien-être au travail.

6.6.4. Alerte incendie

6.6.4.1. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi.

6.6.4.2. Chaque appareil, par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique.

6.6.5. Avertissement et alarme

Les signaux et avis d'avertissement et d'alarme peuvent être captés par toutes les personnes concernées et ne peuvent pas être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Le système d'avertissement et d'alarme doit être raccordé au système de rappel de personnes éventuellement installé avec mention de la zone sinistrée.

6.6.6. Moyens de lutte contre l'incendie

6.6.6.1. Dispositions générales

Les moyens de lutte contre l'incendie prennent la forme d'appareils ou d'installations automatiques ou non-automatiques.

Les extincteurs et les robinets d'incendie armés sont dits de première intervention.

Le matériel doit répondre aux normes existantes et être muni du marquage CE.

Le nombre de moyens de lutte contre l'incendie et leur nature sont définis en concertation avec le service d'incendie compétent pour la région.

6.6.6.2. Extincteurs portatifs ou mobiles

En cas de risque particulier d'incendie, les extincteurs portatifs ou mobiles sont définis en fonction de la nature et de la dimension du risque par l'exploitant en accord avec le service d'incendie compétent.

Dans un sous-compartiment au moins une unité d'extinction par 150 m² est prévue.

6.6.6.3. Robinets d'incendie armés et hydrants muraux.

6.6.6.3.1. Les robinets d'incendie armés à alimentation axiale et les hydrants muraux sont groupés et ont une alimentation en eau commune.

Le nombre de moyens de lutte contre l'incendie et le choix de ceux-ci sont entre autres déterminés par l'implantation de la structure, le nombre de personnes présentes, le nombre d'étages occupés, les dimensions et l'affectation des locaux. Les moyens de lutte contre l'incendie sont répartis de telle façon que chaque point du local concerné peut être desservi.

Les moyens de lutte contre l'incendie nécessitant une intervention manuelle sont disposés de façon à être bien visibles et accessibles à tout temps. Ils sont disposés de manière à ne pas gêner la circulation et à être à l'abri de détériorations ou de renversements.

Le demi-raccord de refoulement des hydrants muraux éventuels répond aux prescriptions de l'arrêté royal du 30 janvier 1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l'incendie (Moniteur belge, 9 avril 1975).

6.6.6.3.2. La conduite alimentant les appareils muraux en eau sous pression a un diamètre intérieur de 70 mm (65 ND) au moins et une pression d'alimentation assurant une pression restante au jet du manche le moins favorisé de 2,5 bar au moins, si elle a un débit de 500 litres par minute dans les circonstances les moins favorables.

6.6.6.3.3. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Cette pression est de 2,5 bar au minimum au point le plus défavorisé.

6.6.6.3.4 Dans un centre de soins de jours et dans un centre de services locaux les robinets d'incendie armés à alimentation axiale et les hydrants muraux ne sont pas obligatoires.

6.6.6.4. Bouches et bornes d'incendie

6.6.6.4.1. Les bouches et bornes d'incendie sont raccordées au réseau public de la distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm.

La somme des distances entre l'entrée de la structure et les deux bouches d'incendie situées à proximité doit être inférieure à 200 m.

Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 100 m³.

6.6.6.4.2. Les bouches ou les bornes sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être garés.

CHAPITRE II. ENTRETIEN, CONTRÔLE ET EXPLOITATION

7. Entretien et contrôle

7.1. Dispositions générales

7.1.1. L'équipement technique de la structure est maintenu en bon état.

7.1.2. L'instance de gestion de la structure veille à ce que les examens techniques, visites et contrôles, tels que visés au 7.1.3 et au 7.1.4 sont exécutés et que leurs résultats peuvent être démontrés au moyen d'un rapport ou d'une facture. Ces documents sont recueillis dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit en permanence être consultable par les instances compétentes dans la structure.

7.1.3. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, les contrôles des installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués selon la fréquence mentionnée dans le tableau ci-dessous :

| à contrôler | fréquence | exécutant du contrôle |
|--|---|-----------------------|
| <i>ascenseur</i> | <i>tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)</i> | <i>SECT</i> |
| <i>monte-charge et monte-charge de cuisine</i> | <i>tous les trois mois</i> | <i>SECT</i> |
| <i>basse tension</i> | <i>tous les cinq ans</i> | <i>OA</i> |
| <i>haute tension</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OA</i> |
| <i>installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détection automatique d'incendie - conformité</i> | <i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détection automatique d'incendie - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant)</i> | <i>tous les trois mois</i> | <i>PC</i> |
| <i>extincteurs portables - bon fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>Robinets d'incendie armés et hydrants muraux - bon fonctionnement (le cas échéant)</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris la conformité de</i> | <i>biennale</i> | <i>TC</i> |

| | | |
|--|---|------------|
| <i>l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i> | | |
| <i>appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité</i> | <i>tous les quatre ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>éclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>PC</i> |
| <i>éclairage de sécurité - éclairage</i> | <i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i> | <i>OCA</i> |
| <i>portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité</i> | <i>pendant l'exploitation en continu</i> | <i>PC</i> |
| <i>filtres et gaines de hottes d'aspiration</i> | <i>tous les ans</i> | <i>PC</i> |

Pour l'application de ce tableau, on entend par:

- 1° OA : organisme agréé ;
- 2° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;
- 3° OCA : organisme de contrôle agréé ;
- 4° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc. en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ;
- 5° SECT : service externe pour les contrôles techniques.

7.1.4. Les rapports de ces examens techniques et contrôles doivent être intégrés au registre de sécurité.

8. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOGEMENT

8.1. Dispositions générales

Outre les mesures que le présent règlement prévoit, l'instance de gestion de la structure prend toutes les mesures utiles pour protéger les résidents de la structure contre les conséquences d'incendies et contre les réactions de panique. Les mesures permanentes qui sont prises dans cette optique par l'exploitant, sont mentionnées dans le plan de secours.

L'instance de gestion de la structure établit un plan d'évacuation et d'intervention de commun accord avec le service d'incendie compétent. Ce plan est intégré au plan de secours, outre les autres mesures utiles. Le directeur remet un exemplaire de ces plans au service d'incendie compétent.

8.2. Espaces de circulation

8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Du mobilier fixe peut être installé dans les espaces de circulation à condition que :

- la largeur utile requise des espaces de circulation ne soit pas réduite par le mobilier, même si ses portes sont ouvertes ;
- Le mobilier soit fixe et ne puisse pas être déplacé ou renversé au cours de l'évacuation du bâtiment.

8.2.2. Le bon fonctionnement des portes autofermantes ou des portes ou volets autofermants en cas d'incendie ne peut en aucun cas être entravé.

8.3. Appareils électriques

8.3.1. Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.

8.3.2. L'utilisation d'appareils électriques n'est autorisée dans les chambres des résidents ou dans les salles d'attente du personnel s'il s'agit d'appareils électriques qui sont suffisamment sûrs et qui portent la marque CE. Les appareils de télévision à tube cathodique sont interdits.

8.4. Installations électriques de force motrice, éclairage ou de signalisation

Les conduits flexibles alimentant les appareils électriques, ne peuvent pas présenter des inconvénients pour les personnes qui se déplacent.

8.5. Déchets et déchets ménagers

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie.

8.6. Information et formation du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies

8.6.1. L'instance de gestion assure que le personnel qui est employé dans la structure reçoit une formation relative à la prévention contre l'incendie.

La formation est offerte lors de la mise au service du personnel. L'instance de gestion prévoit une actualisation annuelle de la formation pour tous les membres du personnel. Le conseiller de prévention rapporte annuellement sur les formations suivies conformément à la loi sur le bien-être du 4 août 1996.

La formation relative à la prévention contre l'incendie contient au moins :

1. Les instructions en cas d'incendie :
 - a. déclaration :
 - numéro de secours, numéros de téléphone ;
 - utilisation des boutons d'alarme ;
 - B. avertissement :
 - information à certaines personnes de la présence d'un incendie ou d'un danger ;
 - C. alarme :
 - donner un avertissement à l'ensemble de personnes résidant dans un endroit spécifique pour qu'ils évacuent cet endroit ;
 - D. les mesures à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie ;
2. première tentative d'extinction en cas d'un incendie commençant ;
 - Utilisation d'un extincteur ;
 - extinction de vêtements enflammés ;
 - déconnexion en toute sécurité d'appareils électriques ;
 - déconnexion en toute sécurité de l'alimentation de gaz ;
 - étouffement d'un incendie de friteuse ;
3. évacuation :
 - Accompagnement de personnes à mobilité réduite ;
 - Fermeture de portes (coupe-feu) ;
4. signalisation de sécurité :
 - signaux d'obligation ;
 - signaux d'interdiction ;
 - signaux d'avertissement ;
 - signaux de lutte contre l'incendie ;
 - Signaux de sauvetage et d'évacuation.

8.6.2. L'instance de gestion organise des exercices d'évacuation à des intervalles réguliers. Le conseiller de prévention rapporte annuellement sur ces exercices.

8.6.3. L'instance de gestion prévoit des fiches d'instruction des objets cités au 8.6.1 pour le personnel.

8.6.4 L'instance de gestion informe les visiteurs et les personnes présentes au moyen d'instructions, en quantité suffisante et à des endroits où elles sont bien lisibles. Elles contiennent la conduite à suivre en cas d'incendie. A l'aide des instructions, les personnes présentes doivent être en mesure d'identifier le signal en cas d'alarme et elles doivent pouvoir prendre connaissance de la conduite à suivre et du chemin d'évacuation.

8.7. Divers

8.7.1. L'instance de gestion s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et espaces techniques.

8.7.2. Des mesures organisationnelles ou techniques sont prises dans la structure afin d'éviter la propagation d'incendie ou de fumées par les portes ouvertes des chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents.

8.7.3. A la fin de ses activités, le personnel doit vérifier s'il existe un risque d'accident ou d'incendie dans les locaux qui ne sont pas occupés en permanence.

8.7.4. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès à ce niveau dans chaque compartiment. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et près du point de sortie des escaliers qui mènent aux sous-sols. Ces plans fournissent entre autres des informations concernant l'emplacement et la destination des locaux et des espaces techniques, les voies d'accès, les sorties, les sorties de secours, les chemins d'évacuation, les escaliers et l'aménagement de l'équipement de lutte contre l'incendie. Un exemplaire de tous les plans est toujours disponible auprès de l'installation de détection d'incendie.

8.7.5. Les abords des emplacements où des appareils d'annonce, d'avertissement ou d'alarme ou des appareils de lutte contre l'incendie manuels sont placés ou apposés, doivent toujours rester libres de sorte que ces appareils ou équipements puissent être utilisés sans délai et qu'ils soient clairement visibles à l'aide de pictogrammes.

8.7.6. Conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, les pictogrammes doivent clairement indiquer les emplacements suivants :

- a) Les sorties, les sorties de secours et le sens des chemins de fuite et les escaliers qui y mènent ;
- b) les endroits où il y a interdiction de fumer ;
- c) L'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie ;
- d) Les emplacements des postes d'avertissement et d'alarme.

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' (Bien-être, Santé publique et Famille).

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Annexe 1/1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Annexe 1/1. Normes pour les aspects de sécurité incendie spécifiques auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté

CHAPITRE Ier : MESURES D'INFRASTRUCTURE

0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

0.1. Objet

La présente annexe fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement du groupe de logements à assistance afin de :

- - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;
- - assurer la sécurité des personnes ;
- - faciliter l'intervention du service d'incendie.

0.2. Domaine d'application

Les normes s'appliquent au bâtiment entier dans lequel le groupe de logements à assistance se situe ou aux compartiments dans lesquels le groupe de logements à assistance se situe.

Si des groupes de logements à assistance sont installés dans des bâtiments destinés non exclusivement à des logements à assistance, les cages d'escalier et les chemins d'évacuation communs doivent également répondre aux spécifications techniques de cette annexe.

Dans les bâtiments visés aux annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire (version du 7 décembre 2016), le type d'occupation du bâtiment ou du compartiment destiné aux groupes de logements à assistance est déterminé comme type 1 « occupants non-autonomes » pour les exigences relatives à la réaction au feu, visées à l'annexe 5/1 de cet arrêté.

0.3. Définitions

Pour l'application du présent règlement, les notions, visées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, sont complétées de la définition suivante :

1° personne compétente : la personne qui est désignée par l'instance de gestion, et qui possède la connaissance et les aptitudes nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle. Elle doit également avoir les moyens nécessaires à disposition pour bien exécuter sa tâche. Elle ne peut pas remplacer le Service externe de Contrôle technique là où la loi l'impose.

0.4. Reconnaissance mutuelle de produits de construction

Tous les produits de construction exerçant une même fonction, tels que décrits dans les normes techniques mentionnées dans la présente annexe, qui sont produits ou commercialisés de manière légale dans un autre État membre ou en Turquie ou qui sont produits de manière légale dans un pays de l'AELE, partie contractante de la convention relative à l'Espace économique européen, de sorte qu'un niveau de protection équivalent est garanti, sont également acceptés.

1. IMPLANTATION ET VOIES D'ACCÈS
pas d'exigences spécifiques
2. COMPARTIMENTAGE
pas d'exigences spécifiques
3. PRESCRIPTIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
pas d'exigences spécifiques
4. PRESCRIPTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS ET D'ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION
pas d'exigences spécifiques
5. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES
pas d'exigences spécifiques
6. ÉQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

6.1. Dispositifs de détection, annonce, alerte, alarme et extinction des incendies

6.1.1. Détection incendie automatique générale

Une détection incendie automatique du type de surveillance généralisée est obligatoire dans les groupes de logements à assistance. La détection incendie est conçue, réalisée et entretenue suivant les règles de l'art en usage.

Pour les établissements conçus après le 1er octobre 2018, l'installation de détection incendie automatique répond aux règlements et normes en vigueur et en particulier à la norme belge NBN S21-100-1 ou à toute autre règle de l'art en usage garantissant un niveau de sécurité équivalent.

Pour les groupes de logements à assistance qui relèvent de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent arrêté, la détection incendie automatique du type de surveillance des voies d'évacuation est acceptable, à condition que les logements individuels soient équipés de détecteurs de fumée autonomes.

CHAPITRE II. ENTRETIEN, CONTRÔLE ET EXPLOITATION

7. ENTRETIEN ET CONTRÔLE

7.1. Dispositions générales

7.1.1. L'équipement technique du groupe de logements à assistance est maintenu en bon état.

7.1.2. L'instance de gestion du groupe de logements à assistance veille à ce que les inspections, visites et contrôles, visés aux 7.1.3 et 7.1.4, soient exécutés et que leurs résultats soient démontrables à l'aide d'un rapport ou d'une facture. Ces documents seront rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence par les instances compétentes dans le groupe de logements à assistance.

7.1.3. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, les contrôles des installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués selon la fréquence mentionnée dans le tableau ci-dessous :

| à contrôler | fréquence | exécutant du contrôle |
|--|---|-----------------------|
| <i>ascenseur</i> | <i>tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)</i> | <i>SECT</i> |
| <i>monte-charge et monte-charge de cuisine</i> | <i>tous les trois mois</i> | <i>SECT</i> |
| <i>basse tension</i> | <i>tous les cinq ans</i> | <i>OA</i> |
| <i>haute tension</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OA</i> |
| <i>installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détection automatique d'incendie - conformité</i> | <i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détection automatique d'incendie - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant)</i> | <i>tous les trois mois</i> | <i>PC</i> |
| <i>extincteurs portables - bon fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>dévidoirs et hydrants muraux - bon fonctionnement (le cas échéant)</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris la conformité de</i> | <i>tous les deux ans</i> | <i>TC</i> |

| | | |
|--|---|------------|
| <i>l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i> | | |
| <i>appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)</i> | <i>tous les ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité</i> | <i>tous les quatre ans</i> | <i>TC</i> |
| <i>détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension</i> | <i>tous les ans</i> | <i>OCA</i> |
| <i>éclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement</i> | <i>tous les ans</i> | <i>PC</i> |
| <i>éclairage de sécurité - éclairage</i> | <i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i> | <i>OCA</i> |
| <i>portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité</i> | <i>pendant l'exploitation en continu</i> | <i>PC</i> |
| <i>filtres et gaines de hottes d'aspiration</i> | <i>tous les ans</i> | <i>PC</i> |

Pour l'application de ce tableau, on entend par:

- 1° OA : organisme agréé ;
- 2° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;
- 3° OCA : organisme de contrôle agréé ;
- 4° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc. en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ;
- 5° SECT : service externe pour les contrôles techniques.

7.1.4. Les rapports de ces inspections et contrôles doivent être présents dans le registre de sécurité.

8. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'OCCUPATION

8.1. Dispositions générales

Outre les mesures prévues par le présent règlement, l'instance de gestion du groupe de logements à assistance prend toutes les mesures utiles afin de protéger les occupants du groupe de logements à assistance contre les conséquences d'un incendie et contre les réactions de panique. Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'instance de gestion, sont mentionnées dans le plan d'urgence.

L'instance de gestion établit un plan d'évacuation et d'intervention de commun accord avec le service d'incendie compétent. Ce plan est repris au plan d'urgence, ensemble avec d'autres mesures utiles. Un exemplaire de ces plans est transmis au service d'incendie compétent par le directeur.

8.2. Passages

8.2.1. Il est interdit d'entreposer ou de déposer des meubles, charriots ou autres objets dans les passages qui sont utilisés en cas d'évacuation. Du mobilier fixe peut être installé dans les passages à condition :

- que la largeur utile exigée des passages n'est pas diminuée par ce mobilier, même si leurs portes sont ouvertes ;
- que le mobilier est fixe et ne peut pas être déplacé ou renversé pendant l'évacuation du bâtiment.

8.2.2. Le bon fonctionnement des portes auto-fermantes des portes ou trappes auto-fermantes en cas d'incendie ne peut en aucun cas être compromis.

8.3. Appareils électriques

8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.

8.3.2. L'utilisation d'appareils électriques n'est autorisée que s'il s'agit d'appareils électriques qui sont suffisamment sûrs et qui portent la marque CE. Les appareils de télévision à tube cathodique sont interdits.

8.4. Information et formation du personnel au niveau de la protection et de la lutte contre l'incendie

8.4.1. L'instance de gestion veille à ce que le personnel travaillant dans la structure reçoit une formation relative à la prévention contre l'incendie.

Cette formation est offerte à l'entrée en service du personnel. L'instance de gestion prévoit annuellement une actualisation de la formation pour tous les membres du personnel. Le conseiller en prévention rapporte annuellement sur les formations suivies conformément à la loi sur le bien-être du 4 août 1996.

La formation relative à la prévention d'incendie comprend au moins :

1. instructions en cas d'incendie :

a. alerte :

- numéro de secours, numéros de téléphone ;

- utilisation des boutons d'alarme ;
- b. avertissement :
 - informer certaines personnes de l'existence d'un incendie ou d'un danger ;
- c. alarme :
 - avertir l'ensemble des personnes résidant à un certain endroit, en vue de l'évacuation des ce dernier ;
- d. les mesures à prendre afin de faciliter l'intervention du service d'incendie ;
- 2. première tentative d'extinction, uniquement en cas d'un incendie commençant :
- utilisation d'un extincteur ;
- extinction de vêtements enflammés ;
- déconnexion en toute sécurité d'appareils électriques ;
- déconnexion en toute sécurité de l'alimentation de gaz ;
- étouffement d'un incendie de friteuse ;
- 3. évacuation :
 - accompagnement de personnes moins mobiles ;
 - fermeture des portes (coupe-feu) ;
- 4. signalisation de sécurité :
 - signaux obligatoires ;
 - signaux d'interdiction ;
 - signaux d'avertissement ;
 - signaux de lutte contre l'incendie ;
 - signaux de sauvetage et d'évacuation.

8.4.2. L'instance de gestion organise des exercices d'évacuation à des moments réguliers. Le conseiller de prévention rapporte annuellement sur ces exercices.

8.4.3. L'instance de gestion prévoit des fiches d'instruction des objets cités au 8.4.1 pour le personnel.

8.4.4 L'instance de gestion informe les occupants, les visiteurs et les personnes présentes par des instructions, en nombre suffisant et à des endroits où elles sont bien lisibles. Elle contiennent des points d'attention en matière de prévention et les directives de comportement à suivre en cas d'incendie. À l'aide des instructions, les personnes présentes doivent être en mesure d'identifier le signal en cas d'alarme et elles doivent pouvoir prendre connaissance de la directive de comportement à suivre et de la voie d'évacuation.

8.5. Divers

8.5.1. L'instance de gestion veille à ce que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et passages techniques.

8.5.2. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès à ce niveau dans chaque compartiment. Un plan des caves est affiché au rez-de-chaussée et près du point de sortie des escaliers qui mènent aux caves. Ces plans fournissent entre autres des informations concernant le lieu et la destination des locaux et locaux techniques, des voies d'accès, des sorties, des issues de secours, des chemins d'évacuation, des escaliers et de l'agencement de l'équipement de lutte contre l'incendie. Un exemplaire de tous les plans est toujours disponible à l'installation de détection incendie.

8.5.3. Les environs des endroits où se trouvent ou sont installés des appareils à commande manuelle pour l'alerte, l'avertissement ou l'alarme ou des appareils de lutte contre l'incendie, doivent en tout temps rester libres de sorte que ces

appareils puissent immédiatement être utilisés, et être clairement indiqués par des pictogrammes.

8.5.4. Les pictogrammes doivent, conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, clairement indiquer les endroits suivants :

- a) les sorties, les sorties de secours et la direction des chemins d'évacuation et des escaliers qui y mènent ;
- b) les endroits où il y a interdiction de fumer ;
- c) l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie ;
- d) les endroits où se trouvent les poste d'alerte et d'alarme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Bruxelles, le 13 juillet 2018

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Annexe 2. Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures de soins résidentiels Attestation A telle que visée à l'article 3 de l'arrêté

Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures pour personnes âgées, des centres de convalescence et des centres de services locaux

Attestation A

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

T 02 553 35 09

E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra)

À quoi sert cette attestation ?

Par cette attestation, le bourgmestre de la commune où se situe la structure concernée déclare que la structure satisfait aux prescriptions en matière de sécurité incendie.

Administration communale de

Adresse :

Tél. :

Fax :

E-mail :

Site web :

Données de la structure

centre de soins résidentiels

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de court séjour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de soins de jour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

centre de convalescence

dénomination

rue et numéro
 code postal et commune
 capacité de logement unités de séjour

groupes de logements à assistance

dénomination
 rue et numéro
 code postal et commune
 capacité de logement unités de logement

centre de services local

dénomination
 rue et numéro
 code postal et commune

Objet de la déclaration

- la structure complète
 une partie de la structure, à savoir

Données de l'instance de gestion

statut juridique public a.s.b.l. privé
 nom
 rue et numéro
 code postal et commune

Données du rapport de prévention incendie

date jour mois année

Signature

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention incendie précité, le soussigné décide d'octroyer l'attestation A.

Apposez le cachet de votre commune dans la case ci -contre.

date jour mois année
 signature

 prénom et nom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Bruxelles, le 13 juillet 2018

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Annexe 3. Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures de soins résidentiels Attestation B telle que visée à l'article 3 de l'arrêté

Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures pour personnes âgées, des centres de convalescence et des centres de services locaux

Attestation B

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

T 02 553 35 09

E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra)

À quoi sert cette attestation ?

Par cette attestation, le bourgmestre de la commune où se situe la structure concernée déclare que la structure ne satisfait pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie, mais qu'il n'existe aucun risque immédiat pour les occupants, le personnel ou les visiteurs.

Administration communale de

Adresse :

Tél. :

Fax :

E-mail :

Site web :

Données de la structure

centre de soins résidentiels

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de court séjour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de soins de jour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

centre de convalescence

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de séjour

 groupes de logements à assistance

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de logement

 centre de services local

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

Objet de la déclaration la structure complète une partie de la structure, à savoir**Données de l'instance de gestion**statut juridique public a.s.b.l. privé

nom

rue et numéro

code postal et commune

Données du rapport de prévention incendie

date

jour

mois

année

Signature

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention incendie précité, le soussigné décide d'octroyer l'attestation B.

date limite de validité de

cette attestation¹

jour

mois

année

Apposez le cachet de votre commune dans la case ci -contre.

date

jour

mois

année

signature

¹ La validité initiale de l'attestation B est toujours d'un an. Elle peut ensuite être prolongée plusieurs fois d'une période minimale d'un an, pour une période maximale qui ne peut pas dépasser 8 ans.

.....
prénom et
nom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Bruxelles, le 13 juillet 2018

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Annexe 4. Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures de soins résidentiels Attestation C telle que visée à l'article 3 de l'arrêté

Déclaration sur la sécurité incendie dans des structures pour personnes âgées, des centres de convalescence et des centres de services locaux

Attestation C

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

T 02 553 35 09

E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra)

À quoi sert cette attestation ?

Par cette attestation, le bourgmestre de la commune où se situe la structure concernée déclare que la structure ne satisfait pas aux prescriptions de sécurité incendie, et que les mesures de sécurité prises sont insuffisantes pour pouvoir continuer l'exploitation de la structure.

Administration communale de

Adresse :

Tél. :

Fax :

E-mail :

Site web :

Données de la structure

centre de soins résidentiels

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de court séjour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

logements

centre de soins de jour

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

centre de convalescence

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de séjour

 groupes de logements à assistance

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de logement

 centre de services local

dénomination

rue et numéro

code postal et commune

Objet de la déclaration la structure complète une partie de la structure, à savoir**Données de l'instance de gestion**statut juridique public a.s.b.l. privé

nom

rue et numéro

code postal et commune

Données du rapport de prévention incendie

date

jour mois année

Signature

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention incendie précité, le soussigné décide d'octroyer l'attestation C.

Apposez le cachet de votre commune dans la case ci -contre.

date

jour mois année

signature

prénom et
nom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relatif à la commission technique pour la sécurité contre l'incendie dans les structures du domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Bien-être, Santé publique et Famille)

Bruxelles, le 13 juillet 2018

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN