

Roi ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent. L'inamovibilité de la paroi arrière est assurée pendant toute la durée de vie dudit matériel ».

§ 3. Dans l'article 248.02, premier alinéa, dernière ligne du Règlement, le nombre « 25 » est remplacé par « 40 ».

Art. 3. La phrase « L'original de ce procès-verbal de visite est classé dans le dossier de l'installation électrique, une copie est conservée par la personne visée au 4^e alinéa. » du 2^e alinéa de l'article 270 du Règlement est remplacée par la phrase suivante :

« L'original de ce procès-verbal de visite est classé dans le dossier de l'installation électrique, une copie accompagnée des schémas unifilaire et de position des éléments de l'installation électrique est conservée au moins pendant cinq ans par la personne visée au 4^e alinéa. »

Art. 4. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

E. DEWORME

door de Koning gehomologeerde norm of beantwoordend aan voorschriften die eenzelfde graad van veiligheid verzekeren. De achterwand mag niet kunnen worden weggenomen tijdens de levensduur van dit materieel ».

§ 3. Het getal « 25 » in het eerste lid, laatste lijn van artikel 248.02 van het Reglement wordt vervangen door het getal « 40 ».

Art. 3. De zin « Het origineel van dit proces-verbaal van onderzoek wordt gerangschikt in het dossier van de elektrische installatie, een kopie wordt bewaard door de persoon bedoeld in lid 4. » in het 2^e lid van artikel 270 van het Reglement wordt vervangen door volgende zin :

« Het origineel van dit proces-verbaal van onderzoek wordt gerangschikt in het dossier van de elektrische installatie, een kopie met de eendraadschema's en situatieschema van de onderdelen van de elektrische installatie moet worden bewaard ten minste gedurende vijf jaren, door de persoon bedoeld in lid 4. »

Art. 4. Onze Minister van Economische Zaken en Onze Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juni 1991.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Economische Zaken,

W. CLAES

De Staatssecretaris voor Energie,

E. DEWORME

F. 91 — 2315

17 JUILLET 1991

Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1^o;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1^{er}, § 1^{er}, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;

Vu le Règlement général sur les installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 et modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1981, 13 septembre 1983, 29 mai 1985, 7 avril 1986, 2 juillet 1986, 20 juillet 1987, 28 juillet 1987, 6 septembre 1988, 17 août 1989, 16 janvier 1990 et 24 janvier 1991, notamment l'article 57;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Comité permanent de l'électricité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1^{er}, modifié par la loi du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité;

N. 91 — 2315

17 JULI 1991

Koninklijk besluit tot wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, inzonderheid op artikel 21, 1^o;

Gelet op de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen inzonderheid op artikel 1, § 1, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1957 en 16 maart 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1981 houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties en inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;

Gelet op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 september 1981, 13 september 1983, 29 mei 1985, 7 april 1986, 2 juli 1986, 20 juli 1987, 28 juli 1987, 6 september 1988, 17 augustus 1989, 16 januari 1990 en 24 januari 1991, inzonderheid artikel 57;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;

Gelet op het advies van het Vast Elektrotechnisch Comité;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, van 16 juni 1989 en van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de in dit besluit opgenomen voorschriften verbeteringen uitmaken van de reglementering die, om voor de veiligheid te zorgen, zonder uitstel dienen verplichtend gemaakt te worden;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 57 du Règlement général sur les installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1983, 29 mai 1985, 7 avril 1986, 2 juillet 1986, 20 juillet 1987, 28 juillet 1987, 6 septembre 1988, 17 août 1989, 16 janvier 1990 et 24 janvier 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. Soudage électrique à l'arc

01. Définitions

Tension à vide : tension aux bornes d'utilisation d'un appareil de soudage à l'arc, dont le circuit de soudage est ouvert, quand cet appareil fonctionne dans des conditions normales. Pour les appareils équipés d'un réducteur de tension, la tension à vide est celle qui apparaît aux bornes d'utilisation, lorsque le réducteur est rendu inopérant.

Tension à vide réduite : tension aux bornes d'utilisation d'un appareil de soudage à l'arc dont le circuit de soudage est ouvert, après la mise en service (enclenchement) d'un réducteur de tension.

Réducteur de tension : dispositif faisant partie d'un appareil de soudage et qui répond aux exigences suivantes :

a) Il agit automatiquement, dès l'interruption de l'arc électrique, dans un délai de moins d'une seconde, pour réduire la tension à vide de l'appareil de soudage à la tension à vide réduite.

b) Il maintient la tension à vide réduite aux bornes d'utilisation de l'appareil de soudage aussi longtemps que le circuit de soudage reste ouvert.

c) La tension à vide ne peut apparaître aux bornes d'utilisation de l'appareil de soudage que si la résistance totale du circuit de soudage est inférieure ou égale à 300 ohms.

Environnement avec risque accru (de danger électrique) : il y a « environnement avec risque accru » dès qu'il y a présence d'au moins l'une des conditions d'influence externes suivantes : BB2, BB3, BC3 ou BC4.

02. Protection contre les chocs électriques par contact direct avec des parties actives du circuit de soudage.

Il est permis :

1. de ne pas utiliser de mesures de protection contre les contacts directs en ce qui concerne :

- les électrodes de soudage
- les pinces de masse
- les masses y raccordées et
- les éléments conducteurs fixes servant au retour du courant de soudage.

2. de n'assurer qu'une protection contre les contacts forfaits pour :

- les porte-électrodes
- les torches de soudage
- les conducteurs de liaison entre sources de courant de soudage et porte-électrodes ou torches de soudages y compris leur connexions

sous réserve d'observer les deux conditions suivantes :

a) les mesures nécessaires sont prises en vue de réduire pour les personnes le danger de contact direct inhérent à la présence de l'électrode de soudage sous tension ou pouvant résulter de l'opération du changement d'électrodes; ces mesures consistent en :

- soit l'observation d'instructions appropriées;
- soit l'utilisation de moyens de protection individuelle ou collective (gants isolants, tapis isolant, etc.);
- soit l'utilisation de dispositifs permettant la mise hors tension du circuit de soudage.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeiden van Onze Staatssecretaris voor Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 57 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, dat het voorwerp is van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en van het koninklijk besluit van 2 september 1981 houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 september 1983, 29 mei 1985, 7 april 1986, 2 juli 1986, 20 juli 1987, 28 juli 1987, 6 september 1988, 17 augustus 1989, 16 januari 1990 en 24 januari 1991, wordt vervangen door volgende bepalingen :

« Art. 57. Vlambooglassen

01. Bepalingen

Nullastspanning : de spanning aan de gebruiksklemmen van een lastoestel waarvan de lasstroombaan open is, wanneer dit toestel werkt in normale omstandigheden. Voor de toestellen uitgerust met een spanningsbeperker is de nullastspanning de spanning die aan de gebruiksklemmen verschijnt wanneer de spanningsbeperker buiten werking gesteld is.

Beperkte nullastspanning : de spanning aan de gebruiksklemmen van een lastoestel waarvan de lasstroombaan open is, na het in werking treden (inschakelen) van een spanningsbeperker.

Spanningsbeperker : voorziening die deel uitmaakt van een lastoestel en die aan de volgende eisen voldoet :

a) Hij werkt automatisch, vanaf het ogenblik dat de elektrische boog onderbroken wordt, binnen een tijdspanne van minder dan één seconde, om de nullastspanning van het lastoestel te beperken tot de beperkte nullastspanning.

b) Hij houdt de beperkte nullastspanning aan de gebruiksklemmen van het lastoestel in stand zolang de lasstroombaan open blijft.

c) De nullastspanning mag slechts verschijnen aan de gebruiksklemmen van het lastoestel indien de totale weerstand van de lasstroombaan kleiner is dan of gelijk aan 300 Ohm.

Omgeving met verhoogd risico (voor de gevaren van de elektriciteit) : er is een « omgeving met verhoogd risico » wanneer ten minste één van de volgende uitwendige invloeden aanwezig is : BB2, BB3, BC3 of BC4.

02. Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking van actieve delen van de lasstroombaan.

Het is toegelaten :

1. geen beschermingsmaatregelen te nemen tegen rechtstreekse aanraking wat betreft :

- de laselektroden
- de massaklemmen
- de ermee verbonden massa's en
- de vaste geleidende elementen welke dienen voor het uitvoeren van de lasroom

2. slechts een bescherming te verzekeren tegen toevallige aanraking voor :

- de elektrodehouders
- de lastoortsen
- de geleiders tussen lasstroombronnen en elektrodehouders of lastoortsen, hun verbindingselementen inbegrepen

mits de volgende twee voorwaarden nageleefd worden :

a) de nodige maatregelen moeten getroffen worden tot het verminderen van het gevaar voor personen van rechtstreekse aanraking dat inherent is aan de aanwezigheid van de onder spanning staande elektrode en bij het wisselen ervan; deze maatregelen bestaan uit :

- hetzij het naleven van gepaste instructies;
- hetzij het aanwenden van individuele of collectieve beschermingsmiddelen (isolerende handschoenen, isolerend tapijt, enz.);
- hetzij het gebruik van voorzieningen welke toelaten de lasstroombaan buiten spanning te stellen.

b) les tensions à vide des appareils de soudage ne dépassent pas les valeurs mentionnées au tableau ci-après.

b) de nullastspanning van de lastoestellen mag de waarden vermeld in de onderstaande tabel niet overtreffen.

Valeurs maximales autorisées des tensions à vide
—
Maximum toegelaten nullastspanningen

	Environnement sans risque accru — Omgeving zonder verhoogd risico	Environnement avec risque accru — Omgeving met verhoogd risico
Appareils de soudage manuels et semi-automatiques Handbediende of halfautomatische lastoestellen		
1. à courant alternatif 1. op wisselspanning	80 V	50 V
2. à courant continu non lisse 2. op gelijkspanning met rimpel	80 V	75 V
3. à courant continu lisse 3. op gelijkspanning zonder rimpel	100 V	90 V
Appareils de soudage automatiques Automatische lastoestellen		
1. à courant alternatif 1. op wisselspanning	100 V	50 (100) V
2. à courant continu non lisse 2. op gelijkspanning met rimpel	100 V	75 (100) V
3. à courant continu lisse 3. op gelijkspanning zonder rimpel	100 V	90 (100) V
Appareils de soudage monophasés portatifs à usage intermittent Eenfasige draagbare lastoestellen voor intermitterend gebruik	70 V	50 V

Les valeurs mentionnées sont des valeurs efficaces en courant alternatif et des valeurs moyennes en courant continu. En outre, les valeurs entre parenthèses sont autorisées, si l'appareil de soudage automatique fonctionne dans une enceinte ou un espace délimité en dehors de la présence de toute personne.

03. Dépassement des valeurs autorisées des tensions à vide.

Lorsque des raisons d'ordre technique l'imposent, une tension à vide plus élevée que celle autorisée au tableau précité est admise pendant l'amorçage de l'arc électrique sous réserve d'observer les trois conditions suivantes :

a) l'appareil de soudage est équipé d'un réducteur de tension garantissant une tension à vide réduite inférieure ou égale à la valeur mentionnée au dit tableau;

b) l'appareil de soudage est équipé d'un moyen de signalisation qui indique la présence d'une tension à vide réduite;

c) sur l'appareil de soudage figure une inscription stipulant qu'il est interdit d'amorcer un arc en cas de fonctionnement de la signalisation indiquant la présence de la tension réduite.

Pour des applications très particulières (par exemple découpage, soudage à l'arc plasma, ...), des tensions à vide plus élevées sont admises en permanence lorsqu'il est fait usage de dispositifs spéciaux qui protègent les personnes contre les dangers du contact direct (interrupteur sur porte-électrode, télécommande, ...).

04. Prescriptions particulières relatives au soudage à l'arc électrique.

a) Appareils et accessoires de soudage.

1. Le circuit de soudage de tout appareil de soudage à l'arc est séparé électriquement du circuit électrique primaire d'alimentation par une isolation appropriée.

2. Le circuit de soudage des appareils utilisés pour le soudage manuel n'est raccordé ni au conducteur de protection, ni aux masses et parties intermédiaires de l'appareil de soudage.

3. S'il est fait usage d'une canalisation électrique souple pour relier le porte-électrode à la source de courant de soudage, celle-ci est au moins du type CTSB-N, tel que défini dans la norme belge y relative homologuée par le Roi ou présente un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans la dite norme.

De vermelde waarden zijn effectieve waarden voor wisselspanning en gemiddelde waarden voor gelijkspanning. Bovendien zijn de waarden tussen haakjes toegelaten, indien het automatisch lastoestel werkt in een afgesloten of afgebakende ruimte, buiten de aanwezigheid van enig persoon.

03. Overschrijding van de toegelaten waarden van de nullastspanningen.

Wanneer redenen van technische aard het vereisen, wordt gedurende het ontsteken van de elektrische boog, een nullastspanning aanvaard hoger dan deze die toegelaten is in voormelde tabel, voor zover de volgende drie voorwaarden nageleefd worden :

a) het lastoestel moet uitgerust zijn met een spanningsbeperker die een beperkte nullastspanning waarborgt die kleiner of gelijk is aan de waarde vermeld in deze tabel;

b) het lastoestel moet uitgerust zijn met een signalisatiemiddel dat de aanwezigheid van een beperkte nullastspanning aanduidt;

c) op het toestel moet zich een opschrift bevinden met de vermelding dat het verboden is een boog te verwekken wanneer de signalisatie die de aanwezigheid van de beperkte spanning aanduidt, niet functioneert.

Voor zeer bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld snijden of lassen met plasmaboog, ...) zijn grotere spanningen permanent toegelaten, wanneer gebruik gemaakt wordt van speciale voorzieningen die de personen beschermen tegen het gevaar van rechtstreekse aanraking (schakelaar op elektrodehouder, afstandsbediening, ...).

04. Bijzondere voorschriften betreffende het elektrisch booglassen.

a) Lastoestellen en hun toebehoren.

1. De lasstroombaan van ieder toestel voor vlambooglassen moet elektrisch gescheiden zijn van de primaire elektrische voedingsstroombaan door een gepaste isolatie.

2. De lasstroombaan van toestellen gebruikt voor manueel lassen mag noch met de beschermingsgeleider noch met de massa noch met enig tussenstuk van het lastoestel verbonden zijn.

3. Indien gebruik gemaakt wordt van een soepele elektrische leiding om de elektrodehouder te verbinden met de lasstroombaan moet deze leiding tenminste van het type CTSB-N zijn, zoals bepaald in de desbetreffende Belgische norm of een veiligheidsniveau hebben dat tenminste gelijkwaardig is aan dit wat bepaald is in de desbetreffende norm.

Cette disposition est également d'application pour la canalisation électrique souple de retour reliant la pince de masse aux appareils destinés au soudage manuel. Le système de raccordement de ces câbles souples à la source de courant de soudage ainsi qu'au porte-électrode est conçu de telle manière qu'il assure au moins une protection contre les contacts fortuits.

4. Les porte-électrodes et torches de soudage des appareils de soudage pour le soudage manuel comportent au moins des poignées en matière isolante.

b) Utilisation du matériel de soudage.

1. Des mesures appropriées sont prises pour que le conducteur de protection ou le conducteur PEN d'une installation électrique ne servent pas comme conducteur de retour du courant de soudage.

2. La pince de masse utilisée pour le soudage est à fixer aussi près que possible de l'endroit de la soudure selon les règles de l'art.

Cette pince de masse peut néanmoins être disposée à tout autre endroit d'une structure métallique pour autant que la soudure soit exécutée sur la structure elle-même ou sur une pièce en contact direct avec celle-ci et sous réserve que la continuité électrique entre pince de masse et endroit de soudure soient telles qu'elles assurent une circulation sans danger des courants de soudage maxima.

Art. 2. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
L. VAN DEN BRANDE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
E. DEWORME

Deze bepaling is eveneens toepasselijk op de soepele elektrische terugvoerleidingen (massakabel) die de massaklemmen verbinden met de toestellen bestemd voor manueel lassen. Het verbindingssysteem van deze soepele leidingen met de lastroombron en met de elektrohouder of lastoorts moet zo zijn opgevat dat het tenminste voorziet in een bescherming tegen toevallige aanraking.

4. De elektrodehouders en lastoortsen van lastoestellen voor manueel lassen omvatten tenminste handvaten uit isolerend materiaal.

b) Gebruik van het lasmateriaal.

1. Aangepaste maatregelen moeten getroffen zijn opdat de beschermingsgeleider of de PEN geleider van een elektrische installatie niet zou dienen als terugvoergeleider voor de lasstroom.

2. De voor het lassen gebruikte massaklem moet zo dicht mogelijk bij de plaats van de las bevestigd worden, overeenkomstig de regels van goed vakmanschap.

Deze massaklem mag nochtans op elke andere plaats van een metalen structuur geplaatst worden, voor zover de las uitgevoerd wordt op deze structuur zelf of op een element in rechtstreeks contact ermee, en voor zover de doorsnede van de structuur en de elektrische continuïteit tussen de massaklem en de plaats waar gelast wordt, zodanig is dat de-doorgang van de maximumlasstroom geen gevaar biedt.

Art. 2. Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Staatssecretaris voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 1991.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :

De Minister van Economische Zaken,
W. CLAES

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
L. VAN DEN BRANDE

De Staatssecretaris voor Energie,
E. DEWORME

F. 91 — 2316

**17 JUILLET 1991. — Arrêté royal
modifiant le Règlement général
sur les installations électriques**

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1^o;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 18 mars 1971;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;

Vu le Règlement général sur les installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 et modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1981, 13 septembre 1983, 29 mai 1985, 7 avril 1986, 2 juillet 1986, 20 juillet 1987, 28 juillet 1987, 6 septembre 1988, 17 août 1989, 16 janvier 1990 et 24 janvier 1991, notamment les articles 6, 7 et 8;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Comité permanent de l'électricité;

N. 91 — 2316

**17 JULI 1991. — Koninklijk besluit
tot wijziging van het Algemeen Reglement
op de elektrische installaties**

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, inzonderheid op artikel 21, § 1^o;

Gelet op de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, inzonderheid op artikel 1, § 1, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1957 en 16 maart 1971;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement voor de huishoudelijke installaties op de elektrische installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1981 houdend wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties en inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;

Gelet op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 september 1981, 13 september 1983, 29 mei 1985, 7 april 1986, 2 juli 1986, 20 juli 1987, 28 juli 1987, 6 september 1988, 17 augustus 1989, 16 januari 1990 en 24 januari 1991, inzonderheid de artikels 6, 7 en 8;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;

Gelet op het advies van het Vast Elektrotechnisch Comité;