

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2024/006510]

26 APRIL 2024. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 38, tweede lid, 9°, vierde en vijfde lid;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten die voorgeschreven zijn bij Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad 'betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij'.

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 26 januari 2024.

- De Raad van State heeft advies 75.629/3 gegeven op 20 maart 2024, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administratie: het Departement Zorg, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 over het Departement Zorg;

2° beheersinstantie: één of meer personen die een voorziening vertegenwoordigen en die de voorziening juridisch kunnen binden;

3° brandpreventieverslag: een brandpreventieverslag als vermeld in artikel 1, 4°, van het Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones;

4° brandveiligheidsnormen: de specifieke brandveiligheidsnormen, vermeld in artikel 3, eerste, derde en vierde lid;

5° centrum voor dagopvang: een dienst voor gezinszorg die een bijkomende erkenning als een centrum voor dagopvang heeft verkregen conform artikel 13 en 14 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

6° centrum voor dagverzorging: een centrum voor dagverzorging als vermeld in artikel 23 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

7° centrum voor herstelverblijf: een centrum voor herstelverblijf als vermeld in artikel 28 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

8° centrum voor kortverblijf: een centrum voor kortverblijf als vermeld in artikel 25 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

9° groep van assistentiewoningen: een groep van assistentiewoningen als vermeld in artikel 30 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

10° hulpverleningszone: de bevoegde hulpverleningszone, vermeld in het Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, of, in voorkomend geval, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

11° lokaal dienstencentrum: een lokaal dienstencentrum als vermeld in artikel 9 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

12° voorziening: een lokaal dienstencentrum, een centrum voor dagverzorging, een centrum voor dagopvang, een centrum voor kortverblijf, een centrum voor herstelverblijf, een groep van assistentiewoningen of een woonzorgcentrum;

13° woonzorgcentrum: een woonzorgcentrum als vermeld in artikel 33 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

Art. 2. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op het hoofdgebouw van de lokale dienstencentra.

HOOFDSTUK 2. — *Bepaling van de specifieke brandveiligheidsnormen*

Art. 3. Een voorziening voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen om de veiligheid van haar bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers te waarborgen. De voormelde specifieke brandveiligheidsnormen zijn opgenomen in bijlage 1 voor woonzorgcentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, de lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf, en in bijlage 2 voor groepen van assistentiewoningen, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Behalve voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, voldoet de voorziening aan de normen van het voormelde Koninklijk besluit. Normen van het voormelde Koninklijk besluit primeren als ze strenger zijn dan de normen, vermeld in het eerste lid.

Naast de bepalingen, vermeld in de bijlage 2 bij dit besluit, voldoen de groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde Koninklijk besluit, waarvoor een eerste erkenning is verleend als serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening vóór de respectievelijke data, vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde Koninklijk besluit, aan de bepalingen voor gebouwen van het type A die zijn opgenomen in de volgende Belgische normen, die uitgewerkt zijn door het Bureau voor Normalisatie en die op de website van het Bureau voor Normalisatie zijn bekendgemaakt:

1° NBN S 21-201:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Terminologie);

2° NBN S 21-202:1980 2e uitgave, NBN S 21-202/A1: 1984 1e uitgave (Brandbeveiliging: Hoge en middelhoge gebouwen: Algemene eisen);

3° NBN S 21-203:1980 2e uitgave (Brandbeveiliging in de gebouwen: Reactie bij brand van de materialen: Hoge en middelhoge gebouwen).

Naast de normen, vermeld in de bijlage 2 bij dit besluit, voldoen de groepen van assistentiewoningen die te beschouwen zijn als bestaande gebouwen als vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde Koninklijk besluit, waarvoor nog geen erkenning is aangevraagd vóór de respectievelijke data, vermeld in artikel 1, derde lid, van het voormelde Koninklijk besluit, aan de brandveiligheidsnormen, vermeld in de bijlagen die bij het voormelde Koninklijk besluit zijn gevoegd.

HOOFDSTUK 3. — *Attesten*

Art. 4. Een voorziening kan erkend worden of kan erkend blijven als ze het bewijs levert dat in haar gebouwen voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

De mate waarin de brandveiligheidsnormen worden nageleefd, wordt vastgesteld aan de hand van een attest A, B of C, waarvan de modellen opgenomen zijn in bijlage 3, 4, en 5, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Een erkenning als voorziening is alleen mogelijk op basis van een attest A of een attest B.

Een attest C leidt tot het inzetten van de procedure tot intrekking of tot weigering van de erkenning als voorziening.

Als er geen geldig attest A of B kan worden voorgelegd, wordt de procedure tot schorsing van de erkenning als voorziening ingezet of wordt de erkenning geweigerd.

De burgemeester reikt een attest A, B of C uit volgens de procedure, vermeld in hoofdstuk 4.

Art. 5. Een attest A vervalt van rechtswege na verloop van acht jaar na de datum van de ondertekening van het attest door de burgemeester of bij de uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening.

De geldigheidsduur van een attest B bedraagt bij aanvang één jaar vanaf de datum van de ondertekening van het attest door de burgemeester. Het attest kan door de burgemeester verschillende keren verlengd worden voor een periode van minstens één jaar en tot maximaal drie jaar vanaf de datum van de ondertekening van het verlengde attest B door de burgemeester. Het attest B of verlengde attest B vervalt van rechtswege na verloop van de geldigheidsduur of bij de uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening.

Tenzij de uitbating van de voorziening wordt stopgezet vóór de geldigheidsduur van het attest is verstreken, dient de beheersinstantie uiterlijk dertig dagen voor die geldigheidsduur verstreken is, een aanvraag van een nieuw attest in volgens de procedure, vermeld in hoofdstuk 4.

Een attest C vervalt alleen bij de uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening.

Art. 6. Met behoud van de toepassing van artikel 5 vervalt een attest A of B van rechtswege zes maanden nadat ingrijpende wijzigingen aan of in de voorziening zijn gerealiseerd die de veiligheid rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen beïnvloeden en die betrekking hebben op een van de volgende elementen:

1° de inrichting, herinrichting, indeling of herindeling van ruimten die de functie hebben van gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners of gebruikers van de voorziening;

2° de indeling of herindeling van de individuele kamers voor de bewoners of gebruikers van de voorziening;

3° de vluchtwegen en evacuatievoorzieningen;

4° de technische installaties.

HOOFDSTUK 4. — *Procedure om de attesten uit te reiken*

Art. 7. De beheersinstantie van één of meer voorzieningen dient een aanvraag van een attest in bij de burgemeester van de gemeente waar de voorzieningen liggen. De beheersinstantie vermeldt in die aanvraag duidelijk op welke voorziening of voorzieningen de aanvraag betrekking heeft en ze geeft, als dat van toepassing is, de opnamecapaciteit van elke voorziening aan.

De burgemeester geeft aan de hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate de voorzieningen aan de brandveiligheidsnormen voldoen.

In het kader van de opdracht, vermeld in het tweede lid:

1° voert de hulpverleningszone een onderzoek uit;

2° maakt de hulpverleningszone een brandpreventieverslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Het brandpreventieverslag, vermeld in het derde lid, 2°, bevat, in voorkomend geval, een duidelijke opsomming van de niet-nageleefde brandveiligheidsnormen en geeft aan in welke mate de feitelijke toestand van de normen afwijkt. Als daardoor de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers ernstig in het gedrang komt, wordt dat in het brandpreventieverslag vermeld.

Art. 8. Als uit het brandpreventieverslag blijkt dat de voorzieningen aan de brandveiligheidsnormen voldoen, reikt de burgemeester een attest A uit.

De burgemeester bezorgt het attest A met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie binnen negentig dagen na de dag waarop de burgemeester de aanvraag van een attest heeft ontvangen.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het attest A heeft ontvangen, bezorgt de beheersinstantie dat attest samen met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

Art. 9. § 1. Als uit het brandpreventieverslag blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, maar dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers niet ernstig in het gedrang komt, reikt de burgemeester een attest B uit waarvan de geldigheidsduur bij de aanvang één jaar bedraagt vanaf de datum van de ondertekening van het attest door de burgemeester.

De burgemeester bezorgt het attest B met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie binnen negentig dagen na de dag waarop de burgemeester de aanvraag van een attest heeft ontvangen.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het attest B heeft ontvangen, bezorgt de beheersinstantie dat attest samen met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

§ 2. Binnen zeven maanden na de dag waarop de beheersinstantie het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen, bezorgt ze aan de burgemeester een uitgewerkt stappenplan om de vastgestelde tekorten te verhelpen.

Het stappenplan, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende elementen:

1° een duidelijke omschrijving van de mate waarin de vastgestelde tekorten verholpen zijn of verholpen zullen worden, met in dat laatste geval een opgave van de uitvoeringstermijn en de middelen die aangewend moeten worden;

2° de vermelding voor welke vastgestelde tekorten de beheersinstantie een aanvraag zal indienen of ingediend heeft om een afwijking van de geldende brandveiligheidsnormen te verkrijgen volgens de procedure, vermeld in hoofdstuk 5 van dit besluit;

3° de vermelding of de beheersinstantie een aanvraag zal indienen of ingediend heeft om een afwijking te verkrijgen van de brandveiligheidsnormen, vermeld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

De administratie stelt voor het stappenplan, vermeld in het eerste lid, een model ter beschikking.

§ 3. De burgemeester bezorgt het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, aan de hulpverleningszone en geeft aan de hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate de voorzieningen op basis van het voormelde stappenplan dat is ingediend, ondertussen aan de brandveiligheidsnormen voldoen.

In het kader van de opdracht, vermeld in het eerste lid:

1° voert de hulpverleningszone een onderzoek uit;

2° evalueert de hulpverleningszone, in voorkomend geval, het stappenplan;

3° maakt de hulpverleningszone een brandpreventieverslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Het brandpreventieverslag, vermeld in het tweede lid, 3°, bevat de volgende informatie:

1° een duidelijke opsomming van de niet-nageleefde brandveiligheidsnormen;

2° in welke mate de feitelijke toestand van de normen afwijkt;

3° een evaluatie van het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, dat is ingediend;

4° in voorkomend geval de vermelding dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers ernstig in het gedrang komt.

§ 4. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 3, blijkt dat de voorzieningen ondertussen aan de brandveiligheidsnormen voldoen, reikt de burgemeester een attest A uit.

De burgemeester bezorgt het attest A, vermeld in het eerste lid, met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie binnen zestig dagen na de dag waarop hij het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, heeft ontvangen.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het attest A, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, bezorgt ze dat attest samen met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

§ 5. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 3, blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, maar dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers niet ernstig in het gedrang komt, en als het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, dat is ingediend, voldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, reikt de burgemeester een verlengd attest B uit waarvan de geldigheidsduur minstens een jaar en maximaal drie jaar bedraagt vanaf de datum van de ondertekening van het verlengde attest B door de burgemeester.

De burgemeester bezorgt het verlengde attest B, vermeld in het eerste lid, met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie binnen zestig dagen na de dag waarop hij het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, heeft ontvangen.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het verlengde attest B, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, bezorgt ze dat attest samen met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

§ 6. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 3, blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, en als het stappenplan, vermeld in paragraaf 2, dat is ingediend, onvoldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, kan het attest B, dat bij de aanvang is uitgereikt, niet verlengd worden. Binnen zestig dagen na de dag waarop hij het voormelde stappenplan heeft ontvangen, deelt de burgemeester de voormelde informatie mee aan de beheersinstantie en aan de administratie en bezorgt de burgemeester het voormelde brandpreventieverslag aan de beheersinstantie en de administratie.

De beheersinstantie kan binnen dertig dagen na de dag waarop ze de mededeling en het brandpreventieverslag, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, eenmalig een herwerkt stappenplan tot remediëring van de vastgestelde tekorten aan de burgemeester bezorgen.

Een herwerkt stappenplan als vermeld in het tweede lid, wordt behandeld conform paragraaf 3, 4 en 5.

Als de beheersinstantie binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen herwerkt stappenplan als vermeld in het tweede lid, aan de burgemeester bezorgt, kan het attest B, dat bij de aanvang is uitgereikt, niet verlengd worden.

§ 7. Als de beheersinstantie binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, geen stappenplan als vermeld in paragraaf 2, aan de burgemeester heeft bezorgd, kan het attest B, dat bij de aanvang is uitgereikt, niet verlengd worden. De burgemeester deelt dat mee aan de beheersinstantie en aan de administratie.

Art. 10. In de volgende gevallen reikt de burgemeester een attest C uit:

1° uit het brandpreventieverslag blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen en dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers in ernstige mate in het gedrang komt;

2° het attest B, dat bij de aanvang is uitgereikt, kan conform artikel 9, § 6, of § 7, niet verlengd worden.

Binnen negentig dagen na de dag waarop de burgemeester de aanvraag van een attest heeft ontvangen, bezorgt de burgemeester het attest C met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie en de administratie.

Art. 11. § 1. Na de uitvoering van het stappenplan, vermeld in artikel 9, § 2, of uiterlijk negentig dagen vóór de geldigheidsduur van het verlengde attest B, vermeld in artikel 9, § 5, afloopt, dient de beheersinstantie van de voorzieningen bij de burgemeester van de gemeente waar de voorzieningen liggen, een aanvraag in om een nieuw attest te verkrijgen. Ze vermeldt in de voormelde aanvraag duidelijk op welke voorzieningen de aanvraag betrekking heeft en ze geeft, als dat van toepassing is, de opnamecapaciteit van elke voorziening aan.

In voorkomend geval bezorgt de beheersinstantie aan de burgemeester ook een geactualiseerd stappenplan dat een stand van zaken bevat van de uitvoering van het initieel ingediende stappenplan.

De burgemeester geeft aan de hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate de voorzieningen ondertussen aan de brandveiligheidsnormen voldoen.

In het kader van de opdracht, vermeld in het derde lid:

1° voert de hulpverleningszone een onderzoek uit;

2° evalueert de hulpverleningszone, in voorkomend geval, de uitvoering van het geactualiseerde stappenplan, vermeld in het tweede lid;

3° maakt de hulpverleningszone een brandpreventieverslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Het brandpreventieverslag, vermeld in het vierde lid, 3°, bevat, in voorkomend geval, de volgende informatie:

1° een duidelijke opsomming van de niet-nageleefde brandveiligheidsnormen;

2° in welke mate de feitelijke toestand van de normen afwijkt;

3° een evaluatie van het geactualiseerde stappenplan, vermeld in het tweede lid;

4° de vermelding dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers ernstig in het gedrang komt.

§ 2. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, blijkt dat de voorzieningen ondertussen aan de brandveiligheidsnormen voldoen, reikt de burgemeester een attest A uit.

De burgemeester bezorgt het attest A, vermeld in het eerste lid, met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie vóór de geldigheidsduur van het verlengde attest B afloopt.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het attest A, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, bezorgt ze dat attest met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

§ 3. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, blijkt dat de voorzieningen nog niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, maar dat de veiligheid van bewoners, gebruikers, personeel en bezoekers niet ernstig in het gedrang komt, en als het geactualiseerde stappenplan, vermeld in paragraaf 1, voldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, reikt de burgemeester nogmaals een verlengd attest B uit waarvan de geldigheidsduur minstens een jaar en maximaal drie jaar bedraagt vanaf de datum van de ondertekening van het verlengde attest B door de burgemeester.

De burgemeester bezorgt het verlengde attest B, vermeld in het eerste lid, met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie vóór de geldigheidsduur van het verlengde attest B afloopt.

Binnen tien dagen nadat de beheersinstantie het verlengde attest B, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen bezorgt ze dat attest met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de administratie.

§ 4. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, en als het geactualiseerde stappenplan, vermeld in paragraaf 1, onvoldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, kan het verlengde attest B niet nogmaals verlengd worden. Binnen zestig dagen na de dag waarop hij de aanvraag van een attest heeft ontvangen, deelt de burgemeester de voormelde informatie mee aan de beheersinstantie en aan de administratie, en bezorgt de burgemeester het voormelde brandpreventieverslag aan de beheersinstantie en de administratie.

De beheersinstantie kan binnen dertig dagen na de dag waarop ze de mededeling en het brandpreventieverslag, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, eenmalig een herwerkt stappenplan tot remediëring van de vastgestelde tekorten aan de burgemeester bezorgen.

Een herwerkt stappenplan als vermeld in het tweede lid, wordt behandeld conform paragraaf 2 en 3.

Als de beheersinstantie binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen herwerkt stappenplan als vermeld in het tweede lid, aan de burgemeester bezorgt, kan het verlengde attest B niet opnieuw verlengd worden.

§ 5. Als uit het brandpreventieverslag, vermeld in paragraaf 1, vierde lid, 3°, blijkt dat de voorzieningen niet volledig aan de brandveiligheidsnormen voldoen, als het geactualiseerde stappenplan, vermeld in paragraaf 1, onvoldoende garanties bevat om op termijn aan de brandveiligheidsnormen te voldoen, en als het verlengde attest B conform paragraaf 4 niet opnieuw verlengd kan worden, reikt de burgemeester een attest C uit.

Binnen negentig dagen na de dag waarop de burgemeester de aanvraag van een attest heeft ontvangen, bezorgt de burgemeester het attest C samen met het bijbehorende brandpreventieverslag aan de beheersinstantie en de administratie.

HOOFDSTUK 5. — *Procedure om afwijkingen van de brandveiligheidsnormen aan te vragen en te verkrijgen*

Art. 12. In dit artikel wordt verstaan onder:

1° leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van het VIPA;

2° technische commissie voor de brandveiligheid: de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

3° VIPA: het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vermeld in artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Op gemotiveerde aanvraag van de beheersinstantie kan de leidend ambtenaar een afwijking toestaan van de specifieke brandveiligheidsnormen, vermeld in artikel 3, eerste, derde en vierde lid, waaraan volgens het brandpreventieverslag niet voldaan is.

De aanvraag van een afwijking, vermeld in het tweede lid, wordt ingediend bij het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid, bij voorkeur op elektronische wijze. De voormelde aanvraag vermeldt duidelijk op welke normen ze betrekking heeft en bevat al de volgende elementen:

1° een ingevuld aanvraagformulier. Het VIPA stelt het model van het aanvraagformulier ter beschikking op zijn website;

2° een motivatie voor de aanvraag van afwijking en een voorstel met de alternatieve maatregelen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau kunnen garanderen;

3° een beschrijving van het gebouw, aangevuld met overzichtsplannen;

4° als de aanvraag betrekking heeft op een bestaande constructie: een brandpreventieverslag van de hulpverleningszone, in voorkomend geval aangevuld met het attest van de burgemeester, het stappenplan van de beheersinstantie en het advies van de hulpverleningszone over dat stappenplan;

5° als de aanvraag betrekking heeft op een op te richten gebouw: een advies van de hulpverleningszone.

Binnen vijftien dagen na de dag waarop het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid de aanvraag tot afwijking heeft ontvangen, bezorgt dat secretariaat een bewijs van ontvangst aan de aanvrager, met de vermelding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is, en, in voorkomend geval, met de vermelding van de datum van ontvankelijkheid. De voorzitter van de technische commissie voor de brandveiligheid beslist over de ontvankelijkheid. Een aanvraag tot afwijking is ontvankelijk als ze voldoet aan de vereisten, vermeld in het derde lid. De datum van ontvankelijkheid is de datum waarop het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid de ontvankelijke aanvraag heeft ontvangen.

Het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid bezorgt de beslissing van de leidend ambtenaar, samen met het advies van de technische commissie voor de brandveiligheid, aan de beheersinstantie van de voorziening, de betrokken hulpverleningszone en aan de administratie uiterlijk zes maanden na de datum van ontvankelijkheid van de aanvraag tot afwijking.

HOOFDSTUK 6. — *Wijzigingsbepaling*

Art. 13. In artikel 19, 5°, c), 1), van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers wordt de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen" vervangen door de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2024 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen".

HOOFDSTUK 7. — *Slotbepalingen*

Art. 14. Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023, wordt opgeheven.

Art. 15. Alle aanvragen tot het bekomen van een attest bij de burgemeester van de gemeente waar de voorzieningen liggen die zijn ingediend vóór 1 juli 2024 en waarvoor op deze datum nog geen attest werd uitgereikt door de burgemeester worden verder behandeld overeenkomstig voornoemd besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011.

Art. 16. De aanvragen tot afwijking van de brandveiligheidsnormen die vóór 1 juli 2024 ingediend zijn, worden afgehandeld overeenkomstig artikel 11 van voornoemd besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011.

Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2024.

Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit

Brussel, 26 april 2024.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
H. CREVITS

Bijlage 1. Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan de woonzorgcentra, de centra voor dagverzorging, de centra voor dagopvang, de centra voor kortverblijf, de lokale dienstencentra en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen als vermeld in artikel 3, eerste lid

HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

0. ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. Doel

Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van de voorzieningen moeten voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

0.2. Toepassingsgebied

De normen zijn van toepassing op het volledige gebouw waarin de voorziening gelegen is of op de compartimenten waarin de voorziening gelegen is.

Als voorzieningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend gebruikt worden voor die voorzieningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte evacuatiewegen minimaal voldoen aan de technische specificaties van deze bijlage.

0.3. Definities

Voor de toepassing van dit reglement gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aangevuld met de volgende definities:

1° bevoegde persoon: persoon die door de beheersinstantie is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren. Hij kan de Externe Dienst voor Technische Controle niet vervangen waar de wet dat oplegt;

2° deelcompartimenten: deel van een compartiment, begrensd door brandwerende wanden en deuren, die de brandvoortplanting en de rookverspreiding binnen het compartiment gedurende een korte tijd beperken. De onderverdeling van een compartiment in deelcompartimenten, vermeld in 2.1.2, is nodig voor de horizontale evacuatie;

3° volle houten deur: houten deuren met massieve kern, ontworpen, gebouwd en geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap en die bestaat uit:

- hetzij hardhout met een soortelijke massa van minstens 650 kg/m³, waarbij de deur bestaat uit een kader en panelen, en alle panelen op elk punt een minimale dikte hebben van 12 mm;
- hetzij houtspaansplaten met een soortelijke massa van minstens 400 kg/m³, die even dik zijn als het kader van het deurblad;

De houten deuromlijsting voldoet aan volgende voorwaarden:

- de omlijsting is minimaal 18 mm dik;
- de aanslagbreedte bedraagt minimaal 15 mm;
- de ruimte tussen muur en omlijsting wordt over een minimale breedte van 90 mm opgevuld met rotswol of een brandvertragend schuim;

De metalen deuromlijsting voldoet aan volgende voorwaarden:

- de aanslagbreedte bedraagt minimaal 15 mm;

- de ruimte tussen muur en omlijsting wordt volledig opgegoten met beton of gipspleister;

De speling tussen de deurvleugel en de omlijsting mag maximaal 3 mm bedragen;

4° bluseenheid: eenheid die de bluscapaciteit van een blustoestel uitdrukt, en die wordt bepaald door het type vuurhaard dat ermee kan worden gedoofd;

5° trapliften: liften die gemonteerd worden langs trappen tussen verschillende niveaus en die bestemd zijn voor personenvervoer, zoals stoeltjesliften;

6° zitmeubelen met verbeterd brandgedrag: stoelen, zetels ... , die voldoen aan de normen NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2;

7° weerstand tegen brand van bouwelementen: voor bouwelementen met een dragende of scheidende functie wordt de weerstand tegen brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501-2. Klasseringen die worden verkregen volgens de Belgische norm 713.020 en de vier bijhorende bijlagen, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

NBN EN 13501		NBN 713.020	
voor	R 30, RE 30, REI 30 en EI 30	voldoet	Rf ½ h
voor	R 60, RE 60, REI 60 en EI 60	voldoet	Rf 1 h
voor	R 120, RE 120, REI 120 en EI 120	voldoet	Rf 2 h
voor	EI ₁ 30 deuren	voldoet	Rf ½ h
voor	EI ₁ 60 deuren	voldoet	Rf 1 h

8° reactie bij brand van bouwmaterialen: de voorschriften van reactie bij brand van bouwmaterialen worden uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm EN 13501. Klasseringen die worden verkregen volgens de Belgische norm NBN S21-203, worden als volgt als evenwaardig aanvaard:

1. voor alle materialen

NBN EN 13501		NBN S 21-203	
voor	A1 en A2-s1, d0 of lager	voldoet	A0
voor	B-s1, d0 of lager	voldoet	A1
voor	C-s1, d0 of lager	voldoet	A2
voor	D-s1,d0 of lager	voldoet	A3

2. voor vloerbekledingen

NBN EN 13501		NBN S 21-203	
voor	A1 _{fl} en A2 _{fl} -s1 of lager	voldoet	A0
voor	B _{fl} -s1 of lager	voldoet	A1
voor	C _{fl} -s1 of lager	voldoet	A2
voor	D _{fl} -s1 of lager	voldoet	A3
voor	E _{fl}	voldoet	A3

9° voorziening: zoals vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, met uitzondering van de groepen van assistentiewoningen.

0.4. Wederzijdse erkenning van bouwproducten

Alle bouwproducten met dezelfde functie, zoals beschreven in de technische normen vermeld in deze bijlage, die op legale wijze worden geproduceerd of gecommmercialiseerd in een andere lidstaat of in Turkije of op legale wijze worden geproduceerd in een land van de EVA, contracterende partij van de

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd, worden eveneens aanvaard.

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

1.1. De voorziening is rechtstreeks en voortdurend bereikbaar voor de voertuigen van de hulpverleningszone en andere hulpdiensten, zodat brandbestrijding en redding er normaal uitgevoerd kunnen worden.

In het bijzonder worden het aantal toegangswegen en de inplanting van een of meer toegangswegen bepaald in overleg met de hulpverleningszone. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitgestrektheid, het aantal aanwezige personen, het aantal bezette verdiepingen en de opstelling van de gebouwen. Elke toegangsweg wordt zo opgevat dat het materieel en de voertuigen van de hulpverleningszone er kunnen rijden, stilstaan en werken.

De toegangswegen worden bepaald in overleg met de territoriaal bevoegde hulpverleningszone.

1.2. De horizontale afstand tussen de voorziening en nabijgelegen gebouwen of lokalen die gebruikt worden door derden, bedraagt minstens 6 m. Bovendien bevinden zich geen brandbare elementen in die tussenruimte op een minimale horizontale afstand van 6 m ten opzichte van de voorziening.

Als de gebouwen niet op de voormelde afstand liggen van de nevenliggende constructies of lokalen die gebruikt worden door derden, worden ze ervan gescheiden door wanden met EI 120 voor de middelhoge gebouwen en minstens EI 60 voor de lage gebouwen.

De hoogte van de scheidingsmuur is minstens gelijk aan de hoogte van de voorziening, zonder de hoogte van de nevenliggende constructies of lokalen, bezet door derden, met meer dan 12 m te overtreffen.

Als de verschillende gebouwen van een voorziening met elkaar verbonden zijn met overdekte doorgangen, zijn ze van de overdekte doorgang gescheiden door wanden met EI 120 voor de middelhoge gebouwen en EI 60 voor de lage gebouwen.

De openingen in de wanden zijn voorzien van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deuren met EI₁ 60 voor de middelhoge gebouwen en EI₁ 30 voor de lage gebouwen.

2. COMPARTIMENTERING

De evacuatie van de voorzieningen verloopt volgens het principe van de horizontale evacuatie. Daartoe worden bouwlagen onderverdeeld in compartimenten of deelcompartimenten.

2.1. Compartimentering

2.1.1. Compartimenten

Het gebouw wordt onderverdeeld in compartimenten waarvan de oppervlakte kleiner is dan 1250 m², met uitzondering van de parkeergebouwen (zie 5.2).

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzonderingen zijn echter toegestaan:

- het parkeergebouw met bouwlagen (zie 5.2);
- de hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verschillende boven elkaar geplaatste bouwlagen, als dat compartiment alleen technische lokalen omvat (zie 5.1.1);
- een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), als de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 1250 m² en als elke bouwlaag van het compartiment twee uitgangen heeft (zie 2.2).

2.1.2. Deelcompartimenten

Elke bouwlaag die bestemd is voor het verblijf van bewoners, wordt verdeeld in minstens twee deelcompartimenten. De volgende uitzonderingen zijn toegestaan:

- een of meer bouwlagen op een evacuatie niveau;
- de bouwlagen in lage gebouwen met maximaal zes bewoners per bouwlaag in nachtbezetting;
- de bouwlagen in lage gebouwen die integraal bestemd zijn voor een centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang of een lokaal dienstencentrum.

In die deelcompartimenten zijn er 's nachts maximaal twintig bewoners.

De oppervlakte van de deelcompartimenten op een bouwlaag moet voldoende groot zijn om de bewoners van een willekeurig geteisterd deelcompartiment te kunnen opvangen om de evacuatie voort te zetten.

2.2. Evacuatie van de compartimenten

2.2.1. Aantal uitgangen

Ieder compartiment heeft minstens twee uitgangen, zodat evacuatie mogelijk blijft als één uitgang onbruikbaar is. De volgende bouwlagen hoeven slechts over één uitgang te beschikken:

- de bouwlagen in een laag gebouw met maximaal zes residenten per bouwlaag in nachtbezetting;
- de bouwlagen in lage gebouwen die integraal bestemd zijn voor een centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang of een lokaal dienstencentrum.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en deelcompartimenten wordt bepaald zoals voor de compartimenten, waarbij de uitgangen van een deelcompartiment vervangen mogen worden door de doorgang naar een aanpalend deelcompartiment.

Onder het laagst gelegen normale evacuatie niveau:

- mag er zich geen enkele individuele of collectieve slaapkamer bevinden;
- mogen er alleen op de verdieping die zich het kortst bij het normale evacuatie niveau bevindt, lokalen liggen die tijdens de dag door de ouderen gebruikt worden.

2.2.2. De uitgangen

Voor de compartimenten die niet op een evacuatie niveau liggen, zijn de uitgangen met het evacuatie niveau verbonden door binnentrappenhuizen of buitentrappen (voor de horizontale afstanden: zie 4.4.).

Voor de ondergrondse bouwlagen mag een uitgang die voldoet aan de vereisten van een uitgang voor het evacuatie niveau, de vereiste toegang tot een trappenhuis vervangen.

Voor de parkeergebouwen gelden de voorschriften van 5.2.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatiweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.4.2.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

3.1. Doorvoeringen door wanden

Doorvoeringen door wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

3.2. Structurele elementen

De structurele elementen, zoals kolommen, dragende muren, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die de structuur of het skelet van het gebouw vormen, moeten minstens R 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 140 mm.

3.3. Wand

Wanden die de scheiding vormen tussen verschillende compartimenten, moeten minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90mm.

De wanden die de scheiding vormen tussen verschillende deelcompartimenten, moeten minstens EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm.

De verticale binnenwanden die een kamer, een appartement of een ander lokaal dat bestemd is voor de bewoners in nachtbezetting, begrenzen, moeten minstens EI 30 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton met een minimale dikte van 90 mm.

De reactie bij brand van de bouwproducten en -materialen die gebruikt worden voor de bekleding van de verticale wanden, behoort minstens tot klasse B-s1,d2.

3.4. Plafonds en verlaagde plafonds

De plafonds, de verlaagde plafonds en hun bekleding, met inbegrip van eventuele thermische of akoestische isolatieproducten, behoren tot klasse B-s1,d0.

De verlaagde plafonds hebben in evacuatiwegen en gemeenschappelijke lokalen EI 30 (b→a), EI 30 (a→b) of EI 30 (b↔a) of een stabiliteit bij brand van een half uur volgens NBN 713-020.

De ophangingselementen van apparaten en van andere opgehangen voorwerpen (verlichtingsapparaten, kanalen en pijpen, enzovoort) zijn vervaardigd uit elementen met een smeltpunt van boven 500 °C.

De ruimte tussen het plafond en het verlaagde plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is, tot tegen de bovenliggende vloerplaat. In ieder geval moet de ruimte zo onderbroken worden door verticale scheidingen met minstens E30 of uitgevoerd

worden in metselwerk of beton, dat er vakken ontstaan met een maximale afmeting van 25 m.

3.5. Gevels

Voor de gevels gelden de bepalingen van artikel 3.5 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (versie 12 juli 2012).

3.6. Daken

Bij afwezigheid van een afgewerkte vloer tussen de lokalen van de bewoners en de evacuatiewegen enerzijds en de holle ruimte onder het dak anderzijds, is er een bouwelement met minstens EI 60 aangebracht tussen het dak en de lokalen of evacuatiewegen.

Voor het gedrag van daken of de dakbedekkingen bij brand vanaf de buitenzijde voldoet het geheel van de dakbedekking aan $B_{\text{ROOF}}(t_1)$ (NBN EN 13501-5) of behoren de eindlaagmaterialen van de dakbedekking tot klasse A1 volgens NBN S21-203.

3.7. Deuren

De deurpanelen in glas dragen een merkteken zodat hun aanwezigheid opvalt. De deuren in de evacuatiewegen die verschillende uitgangen verbinden, gaan open in beide richtingen.

De deuren van de evacuatiewegen en de buitendeuren moeten op elk moment, al dan niet onder controle, geopend kunnen worden om het gebouw te kunnen evacueren. Als die deuren vergrendeld zijn, moeten ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

- de vergrendeling gebeurt door middel van elektromechanische of elektromagnetische sloten en voldoet aan de principes van de positieve veiligheid;
- alle vergrendelde deuren van het gebouw worden automatisch ontgrendeld bij branddetectie, alarm of stroomonderbreking;
- elke deur kan zowel lokaal als vanaf een afstand ontgrendeld worden door het personeel.

4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN

4.1. Compartimenten

De wanden tussen de compartimenten moeten minstens EI 60 hebben. De verbinding tussen twee compartimenten is alleen toegestaan als ze gebeurt met bij brand zelfsluitende deuren met minstens EI₁ 30.

De wanden tussen deelcompartimenten moeten minstens EI 30 hebben. De verbinding tussen twee deelcompartimenten is alleen toegestaan als ze bestaat uit bij brand zelfsluitende deuren met minstens EI₁ 30.

4.2. Binnentrappenhuizen

4.2.1. Algemene bepalingen

De binnentrappen die verschillende compartimenten verbinden, zijn omsloten en de volgende bepalingen zijn erop van toepassing.

4.2.2. Opvatting

4.2.2.1. De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn als de openingen over minstens één meter zijdelings afgezet zijn met een element dat E(i→o) 60 heeft of een vlamdichtheid van één uur (NBN 713-020) heeft.

4.2.2.2. De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

4.2.2.3. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatiweg en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met minstens EI₁ 30 die toegang geeft tot de overloop van het trappenhuis. Die deur draait open in de vluchtzin en is zo uitgerust dat de gecontroleerde opening mogelijk blijft. De nuttige breedte van de deur bedraagt minstens 0,80 m.

De gemeenschappelijke hal van de lokalen van bouwlagen in een laag gebouw waar niet meer dan zes bewoners in nachtbezetting verblijven, mag deel uitmaken van het trappenhuis op voorwaarde dat de verticale wanden van die hal minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en dat de deuren die uitkomen op de gemeenschappelijke hal, zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn en minstens EI₁ 30 hebben.

4.2.2.4. Als verschillende compartimenten in een zelfde horizontaal vlak liggen, mogen ze een gemeenschappelijk trappenhuis hebben, op voorwaarde dat dat toegankelijk is vanuit elk compartiment via een verbinding die voldoet aan de vereisten van 4.2.2.3.

4.2.2.5. De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van de trappenhuizen die de verdiepingen boven een evacuatieniveau bedienen.

Dat sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

1. de wanden die ze scheiden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton en de toegang van ieder trappenhuis tot het evacuatieniveau gebeurt in overeenstemming met de vereisten van 4.2.2.3.;
2. in de ondergrondse bouwlaag gebeurt de toegang tot het trappenhuis via een sas met wanden die minstens EI 60 hebben en met zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deuren met minstens EI₁ 30.

4.2.2.6. Trappenhuizen mogen geen voorwerpen bevatten, behalve detectiemiddelen, draagbare snelblussers, specifieke elektrische leidingen voor de trappenhuizen, veiligheidsverlichting, signalisatie, verlichtings- en verwarmingselementen.

Alleen de toegangsdeuren van de evacuatiwegen tot de trappenhuizen zijn toegestaan, met inbegrip van de deuren die uitkomen op de gemeenschappelijke hal, vermeld in 4.2.2.3, de liftschachtdeuren en de toegang tot de liftmachinekamer.

4.2.2.7. Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimaal 1 m², die uitmondt in de openlucht. Die opening is normaal gesloten; voor het openen en het sluiten gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie niveau. De handbediening wordt duidelijk aangegeven met het opschrift "rookafvoer". Die eis geldt niet voor trappenhuizen tussen het evacuatie niveau en de ondergrondse bouwlagen.

Als trappenhuizen maximaal twee bovengrondse bouwlagen verbinden met het evacuatie niveau, met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 300 m², mag de oppervlakte van de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m².

4.2.3. Trappen

4.2.3.1. Constructiebepalingen

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. net als de overlopen hebben ze R 60 of een stabiliteit bij brand van één uur volgens NBN 713-020 of zijn ze op dezelfde manier geconcipeerd als een betonplaat die minstens R 60 heeft of uitgevoerd in beton;
2. ze zijn uitgerust met antislipneuzen;
3. ze zijn aan beide zijden, ook langsheen de overlopen, uitgerust met een leuning;
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximale hellingshoek 37°);
5. ze zijn van het rechte type.

4.2.3.2. Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen

De nuttige breedte is in centimeters minstens gelijk aan het grootste aantal personen van een willekeurige verdieping die de trapgedeelten en bordessen moeten gebruiken om de uitgangen te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 als ze moeten afdalen, of met 2 als ze moeten stijgen naar het evacuatie niveau. Ongeacht wat hiervoor bepaald is, bedraagt de minimale nuttige breedte 0,80 m. Trapliften mogen aanwezig zijn als ze de vereiste nuttige breedte niet beperken.

4.3. Buitentrappen

Als buitentrappen door wanden omsloten zijn, moet minstens aan één zijde op elk niveau de buitenlucht vrij kunnen toetreden. Geen enkel punt van de trap of geen enkele toegang tot de trap mag op minder dan één meter van een gevelgedeelte liggen dat niet uitgevoerd is in beton of metselwerk of dat geen EI 60 heeft.

De buitentrappen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau en zijn toegankelijk vanaf een evacuatiweg of vluchterras. De voorschriften van 4.2.3 zijn erop van toepassing met de volgende afwijking: de stabiliteit bij brand is niet verplicht; het materiaal behoort minstens tot de klasse A2-s1,d1.

4.4. Evacuatiwegen en vluchterrassen

4.4.1. Op een niveau dat geen evacuatie niveau is

In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappenhuizen via evacuatiwegen of over vluchterrassen. Die wegen mogen niet door trappenhuizen lopen.

De dragende elementen van de vluchterrassen zijn uitgevoerd in materialen die minstens behoren tot de klasse A2-s1,d1.

De ingangdeuren van de lokalen waar bewoners in nachtverblijf vertoeven, mogen niet verder dan 30 m verwijderd zijn van de ingang tot een trappenhuis. Als het compartiment in kwestie door meer dan één trappenhuis wordt bediend, bedraagt de afstand tussen de ingangdeuren van de lokalen waar bewoners in nachtverblijf vertoeven en de toegang tot een ander trappenhuis dan het meest nabijgelegen trappenhuis maximaal 60 m. De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op parkeergebouwen (zie 5.2).

De nuttige breedte van de evacuatiewegen is, in centimeters uitgedrukt, minstens gelijk aan het aantal personen dat ervan moet gebruikmaken om een trap of een uitgang te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, bedraagt de minimale nuttige breedte van de voormelde evacuatiewegen 1,20 m, die ter hoogte van doorgangen gereduceerd kan worden tot 1 m.

De kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de bewoners, hebben een deur die rechtstreeks uitgeeft op de evacuatieweg van die lokalen. De nuttige breedte van de deuren bedraagt minimaal 0,80 m.

De binnenwanden van elke evacuatieweg hebben minstens EI 30. De deuren van de lokalen die op die weg uitkomen, hebben minstens EI₁ 30 of zijn volle houten deuren.

Voor nog te ontwerpen inrichtingen moeten de deuren van de kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de residenten, uitgerust zijn met deursluiters met vrijloop.

In compartimenten met uitsluitend dagbezetting van een centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang of een lokaaldienstencentrum gelden de vereisten voor de binnenwanden en de deuren van de evacuatieweg niet als het compartiment niet wordt gebruikt voor de evacuatie van compartimenten met nachtbezetting en als het compartiment gelegen is in een laag gebouw, zoals bepaald in artikel 1 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basishnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

4.4.2. Op een niveau dat een evacuatie-niveau is

De evacuatiewegen moeten voldoen aan de vereisten van 4.4.1. Voor de uitgangen gelden de afstandsregels tot de ingang van de trappenhuizen. De evacuatieweg mag de inkomhal omvatten. Die hal mag de toegang tot de liften en de niet-afgesloten ruimten, die bestemd zijn voor het onthaal en de bijbehorende diensten, omvatten.

Het restaurant, de cafetaria en de lokalen met een andere commerciële functie mogen rechtstreeks toegang geven tot de inkomhal, als de wanden die de lokalen van de evacuatieweg scheiden EI 30 hebben en de verbinding tussen de hal als evacuatieweg en de lokalen verzekerd wordt door een zelfsluitende deur of bij brand zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

4.4.3. Gemeenschappelijke zithoeken

Er mag voorzien worden in niet-afgesloten gemeenschappelijke zithoeken, open naar de evacuatiewegen. In die zithoeken mogen geen activiteiten plaatsvinden die brandgevaar opleveren. Er mag een tv-toestel staan, dat na gebruik volledig uitgeschakeld wordt. De nuttige breedte van de evacuatieweg moet ter hoogte van de zithoek op elk moment gewaarborgd blijven. De opgestelde zitmeubels hebben een verbeterd brandgedrag.

4.5. Signalisatie

Op alle niveaus wordt het volgnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de gangen bij trappenhuisen en liften.

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen moet voldoen aan de bepalingen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

5.1. Technische lokalen en ruimten

5.1.1. Algemene bepalingen

De verticale binnenwanden die technische lokalen of een geheel van technische lokalen begrenzen, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton.

De deuren zijn zelfsluitend en hebben minstens EI₁ 30.

5.1.2. Stookafdelingen en bijhorigheden

De stookafdelingen en bijhorigheden zijn van de andere lokalen gescheiden door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton. De verbinding tussen de voorziening en de stookafdelingen en bijhorigheden wordt op de volgende manier gemaakt:

- voor lage gebouwen: via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft;
- voor middelhoge en hoge gebouwen: via een sas met wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton en met zelfsluitende deuren die minstens EI₁ 30 hebben.

De stookafdelingen zijn voorzien van een doeltreffende verluchting die rechtstreeks uitgeeft op de buitenlucht. Als dat niet het geval is, wordt er verlucht via kanalen die EI_{ho(i↔o)} 60 of EI_{ve(i↔o)} 60 hebben als ze respectievelijk horizontaal of verticaal geplaatst worden of minstens structurele stabiliteit Ro 1h over de hele lengte hebben, en die uitgeven in de buitenlucht. De minimale doorgangsoppervlakte van de openingen of de kanalen van de verluchting bedraagt 5,7 cm² per kW van het geïnstalleerde vermogen in de stookafdeling met een minimum van 150 cm².

De installaties voor opslag en ontspanning van vloeibaar gemaakt petroleumgas, dat gebruikt wordt voor de verwarming van het gebouw, liggen buiten het gebouw.

5.1.3. Transformatorlokalen

5.1.3.1. Algemene bepalingen

Transformatorlokalen voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Verder gelden de volgende voorschriften:

- de wanden die het transformatorlokaal scheiden van de rest van het gebouw, hebben minstens EI 60;
- de verbinding tussen de voorzieningen en het transformatorlokaal wordt gemaakt via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft;
- als water (van om het even welke herkomst, dus ook bluswater) de vloer kan bereiken, bijvoorbeeld door infiltratie of via kabelgoten, moeten maatregelen getroffen worden opdat het waterpeil constant en automatisch beneden de

vitale gedeelten van de elektrische installatie blijft, zolang die in gebruik is.

Als de olie-inhoud van het geheel van de toestellen meer dan 50 liter bedraagt, moeten de voorschriften van NBN C 18-200 "Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen van elektriciteitstransformatie" toegepast worden.

5.1.4. Huisvuilafvoer

5.1.4.1. Stortkokers

Stortkokers zijn niet toegestaan.

5.1.4.2. Lokaal voor de opslag van het huisvuil

De wanden hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton. De voorziening en het lokaal voor de opslag van het huisvuil worden verbonden via een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

5.1.5. Leidingenkokers

Als verticale kokers door wanden dringen waarvoor een brandweerstand vereist is, geldt een van de volgende drie maatregelen:

1. de wanden van de kokers hebben minstens EI 60. De valluiken en deurtjes hebben EI₁ 60; voor de lage gebouwen volstaat EI₁30. Ze hebben aan het bovineind een degelijke verluchting;
2. de kokers beschikken, in het verlengde van elke wand waar ze doordringen en waarvoor een brandweerstand vereist is, over een bouwelement met dezelfde brandweerstand. Doorvoeringen door die bouwelementen mogen de vereiste brandweerstand niet nadelig beïnvloeden;
3. de wanden van de kokers hebben minstens EI 30. De valluiken en deurtjes hebben EI₁ 30. De verticale kokers worden ter hoogte van elk compartiment onderbroken door horizontale schermen met de volgende kenmerken:
 - ze bestaan uit een materiaal van minstens klasse A2-s1,d1;
 - ze beslaan de gehele ruimte tussen de leidingen;
 - ze hebben minstens EI 30.

In geval 2 en 3 hoeven de kokers niet verlucht te zijn.

5.2. Parkeergebouwen

In afwijking van het grondbeginsel, vermeld in 2.1, kan een parkeergebouw een compartiment vormen waarvan de oppervlakte niet beperkt is, zelfs als er verschillende communicerende bouwlagen zijn.

De wanden tussen het parkeergebouw en de rest van het gebouw voldoen aan de voorschriften van 4.1.

5.3. Collectieve keukens

De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.

De verbinding tussen de voorziening en de collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, wordt gemaakt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

De afzuigkappen en afvoerkanalen moeten opgebouwd zijn uit onbrandbare materialen.

Elk vast bak-, braad- en frituurtoestel is voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het toestel onderbreekt.

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

6.1. Liften en goederenliften

6.1.1. Algemene bepalingen

6.1.1.1. De machine en de bijhorende onderdelen van een lift of goederenlift zijn niet toegankelijk, behalve voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen. De aandrijving bevindt zich op een van de volgende plaatsen:

- in de machinekamer;
- in de schacht, met uitzondering van de oleohydraulische liften, waar de aandrijving, met inbegrip van het oliereservoir, zich uitsluitend in een machinekamer mag bevinden.

De controleorganen mogen bereikbaar zijn vanaf de overloop als ze:

- geplaatst zijn in een ruimte die voldoet aan de vereisten, vermeld in 5.1.5;
- deel uitmaken van de bordeswand.

6.1.1.2. Het geheel van de liften en goederenliften die bestaan uit een of meer schachten en uit de toegangsbordessen die een sas moeten vormen voor de ondergrondse bouwlagen, is omsloten door wanden die minstens EI 60 hebben of uitgevoerd zijn in metselwerk of beton.

De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas hebben minstens EI₁ 30 en zijn zelfsluitend of bij brand zelfsluitend.

6.1.1.3. Het geheel van de schachtdeuren heeft een stabiliteit bij brand en een vlamdichtheid van een halfuur, in overeenstemming met NBN 713-020, of E 30, in overeenstemming met NBN EN 81-58. Dat wordt beoordeeld door de deurwand aan de kant van het bordes aan het vuur bloot te stellen.

De bordeswand wordt getest met de eventuele bedienings- en controleorganen die daarvan deel uitmaken.

6.1.1.4. In de schachten mag geen enkele blusinrichting met water opgesteld staan.

6.1.2. Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in een machinekamer bevindt

6.1.2.1. De wanden die het geheel dat gevormd wordt door de schacht en de machinekamer, omsluiten, hebben minstens EI 60 of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton.

Als de deur of het valluik van de machinekamer uitgaat in het gebouw, heeft de deur of het valluik minstens EI₁ 30. In de nabijheid moet een glazen, gesloten kastje aangebracht worden dat de sleutel bevat.

Het geheel, de schacht en de machinekamer, of de schacht zelf, wordt op natuurlijke wijze verlucht via buitenluchtmonden.

Als de schacht en de machinekamer afzonderlijk verlucht worden, hebben de verluchtingsopeningen elk een minimale doorsnede van 1% van de respectieve horizontale oppervlakten.

Als het geheel, de schacht en de machinekamer, boven aan de schacht verlucht wordt, heeft de verluchtingsopening een minimale doorsnede van 4% van de horizontale oppervlakte van de schacht.

6.1.3. Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt

6.1.3.1. Er moet een rookdetectie-installatie geplaatst worden bovenaan de schacht. Als er rook wordt gedetecteerd in de schacht, moet de liftkooi halt houden op het eerste toegangsbordes dat technisch gezien mogelijk is, en nieuwe bedieningsbevelen weigeren.

6.1.3.2. De schacht moet op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenluchtmonden.

Het verluchtingsgat, dat zich boven aan de schacht bevindt, heeft een minimale doorsnede van 1% van de horizontale oppervlakte van de schacht.

6.1.4. Oleohydraulische liften

De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de machinekamer hebben minstens EI 60.

De toegang tot de machinekamer bestaat uit een zelfsluitende deur die minstens EI₁ 30 heeft.

Het peil van de deurdrempels van de machinekamer is zodanig verhoogd dat de kuip die op die manier gevormd wordt, een inhoud heeft die minstens gelijk is aan 1,2 maal de olie-inhoud van de machines.

De elektrische apparatuur alsook de elektrische en hydraulische leidingen die van de machinekamer naar de liftschacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het hoogste peil dat de uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken. De ruimte rond de doorboringen voor die leidingen moet gedicht worden, zodat de brandweerstand van de wand behouden blijft.

Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector.

6.2. Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme

Een paternosterlift, containertransport en een goederenlift met laad- en losautomatisme zijn verboden.

6.3. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie

6.3.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, alsook aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Elektrische verwarmingstoestellen zijn toegestaan, met uitzondering van

toestellen met zichtbare weerstand.

6.3.2. De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut moeten blijven werken, worden zo geplaatst dat de risico's van volledige buitendienststelling voorkomen worden.

De voormelde installaties en toestellen zijn:

- a) de veiligheidsverlichting en eventueel de noodverlichting;
- b) de installaties voor melding, waarschuwing, detectie en alarm;
- c) de installaties voor rookafvoer.

Ze worden gevoed door een of meer autonome stroombronnen. Het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aangesloten installaties te voeden die op die stroomkringen aangesloten zijn. Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen één minuut de werking van de voormelde installaties gedurende één uur.

De elektrische leidingen die de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen voeden, zijn zo veel mogelijk zo geplaatst dat de risico's van volledige buitendienststelling gespreid zijn. Bovendien zijn ze gescheiden van de lokalen die een bijzonder brandgevaar inhouden, zoals de stookplaatsen, de keukens en de bergruimten. Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installaties die absoluut moeten blijven werken zich bevinden, zijn de elektrische leidingen ofwel dusdanig beschermd dat de werking van de installaties en toestellen die ze voeden gedurende minstens één uur in stand gehouden wordt in de compartimenten die niet door het vuur zijn aangetast, ofwel dusdanig ontworpen dat ze een intrinsieke brandweerstand van minimaal PH60 volgens NBN EN 13501-3 of van 1 uur hebben, namelijk FR2 (NBN C 30-004) of Rf 1h (NBN 713-020 addendum 3).

Die eisen zijn niet van toepassing als de werking voor de installaties of toestellen zelfs verzekerd blijft bij het uitvallen van de energievoeding.

6.3.3. Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuisen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties aanwezig zijn, de stookafdelingen en de belangrijkste elektrische borden zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van minstens 1 lux, ter hoogte van de grond of van traptreden in de as van de vluchtweg. Op mogelijk gevaarlijke plaatsen van de vluchtweg bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux. Die gevaarlijke plaatsen zijn bijvoorbeeld: een richtingverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onverwachte hoogteverschillen in het loopvlak.

Autonome verlichtingstoestellen die aangesloten zijn op de kring die de normale verlichting in kwestie voedt, mogen ook gebruikt worden als ze alle waarborgen voor een goede werking bieden.

6.4. Installaties voor brandbaar gas, verdeeld door leidingen

De installaties voor brandbaar gas voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap.

De installaties voor brandbaar gas dat lichter is dan lucht, voldoen aan volgende normen:

- NBN D 51-001 - centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas;
- NBN D 51-003 - installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen;
- NBN D 51-004 - installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties.

Lokale verbrandingstoestellen in de kamers zijn verboden. De gastoestellen moeten correct aangesloten worden op de binneninstallatie.

De gasmeters moeten van het versterkte type zijn. Ze moeten geplaatst worden in een lokaal met wanden die minstens EI 60 hebben of zijn uitgevoerd in metselwerk of beton, en waarvan de verbinding met de voorziening wordt gemaakt met een brandwerende deur met minstens EI₁ 30.

Het lokaal waarin de gasmeters geplaatst worden, moet voorzien zijn van een verluchting die rechtstreeks naar de buiten gaat. Als dat niet mogelijk is, wordt het lokaal verlucht via kanalen die minstens structurele stabiliteit Ro 1 h over de hele lengte hebben of EI_{ho} (i↔o)60 of EI_{ve} (i↔o) 60 als ze respectievelijk horizontaal of verticaal geplaatst worden, en die uitgeven in de buitenlucht.

De minimale doorgangsoppervlakte van de openingen of de kanalen van de verluchting bedraagt 250 cm².

6.5. Aëraulische installaties

Als er een aëraulische installatie aanwezig is, moet die voldoen aan de volgende voorwaarden.

6.5.1. Opvatting van de installaties

6.5.1.1. Integratie van lokalen of gesloten ruimten in de kanalen

Geen enkel lokaal of geen enkele gesloten ruimte, zelfs niet op een zolder of in een kelder, mag geïntegreerd worden in het net van luchtkanalen, tenzij die ruimte voldoet aan de voorschriften die opgelegd worden aan de kanalen.

6.5.1.2. Gebruik van de trappenhuizen voor luchttransport

Geen enkel trappenhuis mag gebruikt worden voor de aanvoer of de afvoer van lucht uit andere lokalen.

6.5.1.3. Beperking van het hergebruik van lucht

De lucht die afgezogen wordt uit lokalen met een bijzonder brandgevaar, zoals opslagplaatsen voor ontvlambare producten, stookplaatsen, keukens, garages, parkeergebouwen, transformatorlokalen, lokalen voor de opslag van vuilnis, mag niet opnieuw worden rondgestuurd. Ze moet naar buiten worden afgevoerd. De lucht die afgezogen wordt uit andere lokalen, mag op een van de volgende manieren gebruikt worden:

- ze mag opnieuw rondgestuurd worden naar dezelfde lokalen, op voorwaarde dat in het recyclagekanaal toestellen zijn geplaatst die aangepast zijn aan de elektrische zonering, als er ontvlambare producten of brandbaar stof opgezogen kunnen worden;
- ze mag ingeblazen worden in nog andere lokalen om er als compensatielucht te dienen voor mechanische extractiesystemen met rechtstreekse afvoer

naar buiten, op voorwaarde dat aanvullend in een aangepast toestel en een kanaalsysteem voor rechtstreekse afvoer naar buiten van die recyclagelucht wordt voorzien.

6.5.2. Bouw van luchtkanalen

In de evacuatiewegen, en ook in de technische kokers en op de plaatsen die niet bereikbaar zijn na afwerking van het gebouw, zijn de kanalen vervaardigd uit materialen van klasse A1. De binnen- of buitenisolatie van de kanalen is vervaardigd uit materialen van minstens klasse A2-s1,d0.

De soepele leidingen hebben een lengte van maximaal 1 m en hebben minstens klasse B-s1,d0.

6.5.3. Bediening bij brand van de aëraulische installaties

De luchtbehandelingsgroepen die het geteisterde compartiment bedienen, worden automatisch stilgelegd bij detectie van rook.

De plaatsing van een centraal brandbedieningsbord om bepaalde elementen uit de aëraulische installaties manueel te bedienen, wordt opgelegd in overleg met de bevoegde hulpverleningszone en wordt geplaatst op een punt dat gemakkelijk bereikbaar is voor de hulpverleningszone en dat op het gebruikelijke toegangsniveau ligt.

6.6. Inrichting voor branddetectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.6.1. Algemene automatische branddetectie

Een automatische branddetectie van het type totale bewaking is verplicht in de voorzieningen. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

Voor nog te ontwerpen inrichtingen voldoet de automatische branddetectie-installatie aan de geldende reglementen en normen en in het bijzonder aan de Belgische norm NBN S 21 100 of NBN S21-100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert. De datum van de aanvang van de werken bepaalt welke versie van de norm van toepassing is.

Als in een centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang of een lokaal dienstencentrum alle lokalen gelegen zijn op een evacuatie niveau, dan mag de algemene automatische branddetectie vervangen worden door autonome rookmelders. Rookmelders van het ionische type zijn niet toegestaan. Die uitzondering geldt niet als het centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang of het lokaal dienstencentrum wordt geïntegreerd in een groter geheel dat wordt uitgerust met een algemene automatische branddetectie. In dat geval blijft de algemene automatische branddetectie altijd verplicht.

6.6.2. In de gebouwen zijn installaties voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding verplicht.

6.6.3. Aantal en plaats van de toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.6.3.1. Het aantal toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding wordt bepaald door de afmetingen, de toestand en het risico in

de lokalen. De toestellen worden in voldoende aantal oordeelkundig gespreid, zodat ze elk punt van de ruimte in kwestie kunnen bedienen.

6.6.3.2. De toestellen die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op zichtbare of helder aangeduide plaatsen die in alle omstandigheden vrij bereikbaar zijn. Ze bevinden zich onder meer nabij uitgangen, op overlopen, in gangen en worden zo aangebracht dat ze de circulatie niet hinderen en niet beschadigd of aangestoten kunnen worden. De buiten geplaatste toestellen worden tegen alle weersomstandigheden beschermd.

6.6.3.3. De signalisatie voldoet aan de geldende voorschriften volgens de Codex over welzijn op het werk.

6.6.4. Brandmelding

6.6.4.1. De nodige verbindingen worden bestendig en meteen verzekerd door telefoonlijnen of elektrische lijnen, of door elk ander systeem dat dezelfde werkingswaarborgen en dezelfde gebruiksfaciliteiten biedt.

6.6.4.2. Elk toestel dat de verbinding tot stand kan brengen na menselijke interventie, draagt een bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing. Als het om een telefoontoestel gaat, vermeldt het bericht het te vormen oproepnummer, tenzij de verbinding rechtstreeks of automatisch tot stand wordt gebracht.

6.6.5. Waarschuwing en alarm

De waarschuwings- en alarmseinen of alarmberichten moeten door alle betrokken personen opgevangen kunnen worden en mogen niet onderling noch met andere seinen kunnen worden verward. Het waarschuwings- en alarmsysteem moet gekoppeld worden aan het eventueel aanwezige personenoproepsysteem met aanduiding van de getroffen zone.

6.6.6. Brandbestrijdingsmiddelen

6.6.6.1. Algemene bepalingen

De brandbestrijdingsmiddelen bestaan uit toestellen of installaties die al dan niet automatisch zijn.

De snelblussers en de muurhaspels dienen voor een eerste interventie.

Het materiaal moet voldoen aan de bestaande normen en het CE-merk bezitten.

Het aantal brandbestrijdingsmiddelen en de aard ervan worden bepaald in overleg met de regionaal bevoegde hulpverleningszone.

6.6.6.2. Draagbare of mobiele snelblussers

Bij bijzonder brandgevaar worden de draagbare of mobiele snelblussers door de aard en de omvang van het gevaar bepaald door de uitbater in akkoord met de bevoegde hulpverleningszone.

In een deelcompartiment wordt minstens één bluseenheid voorzien per 150 m².

6.6.6.3. Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten

6.6.6.3.1. De muurhaspels met axiale voeding en de muurhydranten worden gegroepeerd en hebben een gemeenschappelijke watertoevoer.

Het aantal brandbestrijdingsmiddelen en de keuze ervan zijn onder andere bepaald door de inplanting van de instelling, het aantal aanwezige personen, het aantal ingenomen verdiepingen, de afmetingen en de bestemming van de lokalen. De brandbestrijdingsmiddelen zijn zo verdeeld dat elk punt van het lokaal in kwestie bediend kan worden.

De brandbestrijdingsmiddelen waarvoor een manuele interventie nodig is, zijn zo opgesteld dat ze altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Ze zijn zo opgesteld dat het verkeer niet gehinderd wordt en dat ze niet beschadigd of omgestoten kunnen worden.

Het perskoppelstuk van de eventuele muurhydranten beantwoordt aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type koppelingen die gebruikt worden voor brandvoorkoming en bestrijding (Belgisch Staatsblad, 9 april 1975).

6.6.6.3.2. De leiding die de muurtoestellen met water onder druk voedt, heeft een binnendiameter van minstens 70 mm (65 ND) en een voedingsdruk waardoor de resterende druk aan de uitlaat van de minst begunstigde lans minstens 2,5 bar bedraagt, als het net 500 liter per minuut geeft in de meest ongunstige voorwaarden.

6.6.6.3.3. De toestellen worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. Die druk bedraagt minstens 2,5 bar op het ongunstigste punt.

6.6.6.3.4 In een centrum voor dagverzorging, centrum voor dagopvang en in een lokale dienstencentrum zijn muurhaspels met axiale voeding en muurhydranten niet verplicht.

6.6.6.4. Ondergrondse en bovengrondse hydranten

6.6.6.4.1. De ondergrondse en bovengrondse hydranten worden gevoed door het openbaar waterleidingnet via een leiding met een minimale binnendiameter van 80 mm.

De som van de afstanden tussen de ingang van de voorziening en de twee nabijgelegen hydranten moet minder dan 200 meter bedragen.

Als het openbare net niet aan die voorwaarden kan voldoen, wendt men andere bevoorradingsbronnen aan met een minimale capaciteit van 100 m³.

6.6.6.4.2. De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht op minstens 0,60 m (horizontaal gemeten) van de kant van de straten, wegen of doorgangen waarop voertuigen kunnen rijden en parkeren.

HOOFDSTUK II. ONDERHOUD, CONTROLE EN UITBATING

7. ONDERHOUD EN CONTROLE

7.1. Algemene bepalingen

7.1.1. De technische uitrusting van de voorziening wordt in goede staat gehouden.

7.1.2. De beheersinstantie van de voorziening zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. Die documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de voorziening voor de bevoegde instanties.

7.1.3. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande tabel:

te controleren	frequentie	uitvoerder van de controle
<i>personenlift</i>	<i>drie- of zesmaandelijks (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)</i>	<i>EDTC</i>
<i>goederen- en keukenlift</i>	<i>driemaandelijks</i>	<i>EDTC</i>
<i>laagspanning</i>	<i>vijfjaarlijks</i>	<i>EO</i>
<i>hoogspanning</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>EO</i>
<i>meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie - autonomie en goede werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>automatische branddetectie - conformiteit</i>	<i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i>	<i>GKI</i>
<i>automatische branddetectie - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)</i>	<i>driemaandelijks</i>	<i>BP</i>
<i>draagbare brandblustoestellen - goede werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer</i>	<i>tweejaarlijks</i>	<i>BT</i>

<i>verse lucht voor toestellen met open verbranding</i>		
<i>verwarmingstoestellen op vaste of vloeibare brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>gasleidingen en -toestellen, vaste lpg-tanks - dichtheidscontrole</i>	<i>vierjaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>veiligheidsverlichting - autonomie en werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BP</i>
<i>veiligheidsverlichting - lichtsterkte</i>	<i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i>	<i>GKI</i>
<i>brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enzovoort - goede staat en bruikbaarheid</i>	<i>tijdens de uitbating continu</i>	<i>BP</i>
<i>filters en kokers van dampkappen</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BP</i>

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- 1° EO: erkend organisme;
- 2° BP (bevoegde persoon): een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft;
- 3° GKI: geaccrediteerde keuringsinstelling;
- 4° BT (bevoegde technicus): een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort);
- 5° EDTC: een externe dienst voor technische controle.

7.1.4. De verslagen van die keuringen en controles moeten in het veiligheidsregister aanwezig zijn.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEWONING

8.1. Algemene bepalingen

Naast de maatregelen waarin deze bijlage voorziet, neemt de beheersinstantie van de voorziening alle nuttige maatregelen om de bewoners van de voorziening te beschermen tegen de gevolgen van brand en tegen paniekreacties. De

permanente maatregelen die in dat opzicht door de beheersinstantie genomen worden, worden vermeld in het noodplan.

De beheersinstantie van de voorziening stelt een evacuatie- en interventieplan op in samenspraak met de bevoegde hulpverleningszone. Dat plan wordt opgenomen in het noodplan, naast andere nuttige maatregelen. Een exemplaar van die plannen wordt door de directeur overhandigd aan de bevoegde hulpverleningszone.

8.2. Doorgangen

8.2.1. Het is verboden in de doorgangen die bij evacuatie gebruikt worden, meubelen, karretjes of andere voorwerpen op te stapelen of neer te zetten. Vast meubilair mag in de doorgangen geplaatst worden op voorwaarde dat:

- de vereiste nuttige breedte van de doorgangen niet verminderd wordt door het meubilair, zelfs als de deuren ervan geopend zijn;
- het meubilair vast is en niet verplaatst of omgestoten kan worden tijdens de evacuatie van het gebouw.

8.2.2. In geen geval mag de goede werking belemmerd worden van de zelfsluitende deuren of de bij brand zelfsluitende deuren of luiken.

8.3. Elektrische toestellen

8.3.1. Kooktoestellen en verwarmingstoestellen zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van al het brandbare materiaal.

8.3.2. Het gebruik van elektrische toestellen is in de kamers van de bewoners of de wachtlokalen van het personeel alleen toegestaan als het om elektrische toestellen gaat die voldoende veilig zijn en die het CE-merk dragen. Tv-toestellen met beeldbuis zijn niet toegestaan.

8.4. Installaties voor elektrische drijfkracht, verlichting of signalisatie

De soepele leidingen die de elektrische toestellen voeden, mogen geen hinder vormen voor personen die zich verplaatsen.

8.5. Afval en huisvuil

Stofdoeken en afval waarin zelfontbranding kan optreden of die gemakkelijk brandbaar zijn, worden bewaard in metalen vaten met deksel of in een zelfdovende vuilnisbak, of worden opgeborgen in een plaats waar ze geen brandgevaar opleveren.

8.6. Voorlichting en vorming van personeel op het gebied van bescherming en brandbestrijding

8.6.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat het personeel dat in de voorziening tewerkgesteld wordt, een vorming in verband met brandpreventie krijgt.

Die vorming wordt aangeboden bij de indienstneming van het personeel. De beheersinstantie voorziet jaarlijks voor alle personeelsleden een opfrissing van de vorming. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over de gevolgde vormingen conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

De vorming in verband met preventie voor brand omvat minstens:

1. instructies bij brand:

- a. melding:
 - noodnummer, telefoonnummers;
 - gebruik van alarmknoppen;
 - b. waarschuwing:
 - inlichting aan bepaalde personen over het bestaan van een brand of van een gevaar;
 - c. alarm:
 - verwittiging geven aan het geheel van personen die in een bepaalde plaats verblijven, om die plaats te ontruimen;
 - d. de te treffen maatregelen om het optreden van de brandweer te vergemakkelijken;
2. eerste bluspoging, alleen bij een beginnende brand:
 - gebruik van een brandblusser;
 - blussen van brandende kledij;
 - veilig uitschakelen van elektrische toestellen;
 - veilig afsluiten van gastoevoer;
 - verstikken van frituurbrand;
 3. evacuatie:
 - begeleiding van minder mobiele personen;
 - sluiten van (brandwerende) deuren;
 4. veiligheidssignalisatie:
 - gebodstekens;
 - verbodstekens;
 - waarschuwingstekens;
 - brandbestrijdingstekens;
 - redding en evacuatiestekens.

8.6.2. De beheersinstantie organiseert op geregelde tijdstippen evacuatieoefeningen. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over die oefeningen.

8.6.3. De beheersinstantie voorziet voor het personeel in instructiefiches van de items vermeld in 8.6.1.

8.6.4 De beheersinstantie informeert bezoekers en aanwezigen door instructies, voldoende in aantal en op plaatsen waar ze goed leesbaar zijn. Ze bevatten de bij brand te volgen gedragslijnen. Met behulp van de instructies moeten de aanwezige personen bij alarm het signaal kunnen identificeren en moeten ze kunnen kennisnemen van de te volgen gedragslijn en evacuatieweg.

8.7. Varia

8.7.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de technische lokalen en ruimten.

8.7.2. In de voorziening worden organisatorische of technische maatregelen genomen om de verspreiding van brand of rook via openstaande deuren van de kamers, appartementen of andere lokalen die bestemd zijn voor de residenten te voorkomen.

8.7.3. Het personeel moet bij de beëindiging van zijn activiteiten nagaan of er in de lokalen die niet permanent bemand zijn, geen ongeval- of brandrisico is.

8.7.4. Een plan van elk niveau wordt aangeplakt bij elke toegang tot dat niveau in ieder compartiment. Een plan van de kelderverdiepingen wordt aangeplakt op de gelijkvloerse verdieping en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de kelderverdieping leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de plaats en de bestemming van de lokalen en de technische ruimten, de

toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de trappen en de opstelling van de uitrusting voor brandbestrijding. Er ligt altijd een exemplaar van alle plannen bij de branddetectiecentrale.

8.7.5. De omgeving van de plaatsen waar handbediende toestellen voor melding, waarschuwing of alarm of apparaten voor de brandbestrijding geplaatst of aangebracht zijn, moet altijd vrij blijven, zodat die toestellen of apparaten onmiddellijk gebruikt kunnen worden en goed zichtbaar aangeduid zijn met pictogrammen.

8.7.6. Pictogrammen moeten, conform het koninklijk besluit van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, de volgende plaatsen duidelijk aangeven:

- a) de uitgangen, de nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen en de trappen die ernaartoe leiden;
- b) de plaatsen waar roken verboden is;
- c) de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
- d) de plaatsen van de waarschuwings- en alarmposten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Brussel, 26 april 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS

Bijlage 2. Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan groepen van assistentiewoningen moeten voldoen als vermeld in artikel 3

HOOFDSTUK I: INFRASTRUCTURELE MAATREGELEN

0. ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. Doel

Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van de groep van assistentiewoningen moeten voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

0.2. Toepassingsgebied

De normen zijn van toepassing op het volledige gebouw waarin de groep van assistentiewoningengelegen is of op de compartimenten waarin de groep van assistentiewoningen gelegen is.

Als groepen van assistentiewoningen ondergebracht zijn in gebouwen die niet uitsluitend bestemd zijn voor assistentiewoningen, moeten ook de gemeenschappelijk gebruikte trappenhuisen en evacuatiewegen voldoen aan de technische specificaties van deze bijlage.

In de gebouwen bedoeld in de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (versie 20 september 2012) wordt de typebezetting van het gebouw of het compartiment bestemd voor groepen van assistentiewoningen bepaald als type 1 'niet zelfredzame bezetters' voor de vereisten inzake reactie bij brand die vermeld zijn in bijlage 5/1 van dat besluit.

0.3. Definities

Voor de toepassing van deze bijlage gelden de begrippen, vermeld in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994, aangevuld met de volgende definitie:

1° bevoegde persoon: persoon die door de beheersinstantie is aangewezen, en die de nodige kennis en vaardigheden bezit om de controletaken uit te voeren. Hij moet ook de nodige middelen ter beschikking hebben om zijn taak goed uit te voeren. Hij kan de Externe Dienst voor Technische Controle niet vervangen waar de wet dat oplegt.

0.4. Wederzijdse erkenning van bouwproducten

Alle bouwproducten met dezelfde functie, zoals beschreven in de technische normen vermeld in deze bijlage, die op legale wijze worden geproduceerd of gecommmercialiseerd in een andere lidstaat of in Turkije of op legale wijze worden geproduceerd in een land van de EVA contracterende partij van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gegarandeerd, worden eveneens aanvaard.

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

geen specifieke eisen

2. COMPARTIMENTERING

geen specifieke eisen

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

geen specifieke eisen

4. VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN

geen specifieke eisen

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

geen specifieke eisen

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

6.1. Inrichting voor branddetectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

6.1.1. Algemene automatische branddetectie

Een automatische branddetectie van het type totale bewaking is verplicht in de groepen van assistentiewoningen. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

Voor de inrichtingen ontworpen na (datum invoering) voldoet de automatische branddetectie-installatie aan de geldende reglementen en normen en in het bijzonder aan de Belgische norm NBN S21-100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert.

Voor groepen van assistentiewoningen die vallen onder het derde lid van artikel 3 van dit besluit is automatische detectie van het type bewaking van de evacuateroutes aanvaardbaar, op voorwaarde dat de individuele woningen worden voorzien van autonome rookmelders.

HOOFDSTUK II. ONDERHOUD, CONTROLE EN UITBATING

7. ONDERHOUD EN CONTROLE

7.1. Algemene bepalingen

7.1.1. De technische uitrusting van de groep van assistentiewoningen wordt in goede staat gehouden.

7.1.2. De beheersinstantie van de groep van assistentiewoningen zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. Die documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de groep van assistentiewoningen voor de bevoegde instanties.

7.1.3. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de

aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande tabel:

te controleren	frequentie	uitvoerder van de controle
<i>personenlift</i>	<i>drie- of zesmaandelijks (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)</i>	<i>EDTC</i>
<i>goederen- en keukenlift</i>	<i>driemaandelijks</i>	<i>EDTC</i>
<i>laagspanning</i>	<i>vijfjaarlijks</i>	<i>EO</i>
<i>hoogspanning</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>EO</i>
<i>meldings- , waarschuwings- en alarminstallatie - autonomie en goede werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>automatische branddetectie - conformiteit</i>	<i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i>	<i>GKI</i>
<i>automatische branddetectie - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)</i>	<i>driemaandelijks</i>	<i>BP</i>
<i>draagbare brandblustoestellen - goede werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding</i>	<i>tweejaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>verwarmingstoestellen op vaste of vloeibare brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BT</i>
<i>gasleidingen en -toestellen, vaste lpg-tanks - dichtheidscontrole</i>	<i>vierjaarlijks</i>	<i>BT</i>

<i>automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>GKI</i>
<i>veiligheidsverlichting - autonomie en werking</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BP</i>
<i>veiligheidsverlichting - lichtsterkte</i>	<i>bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie</i>	<i>GKI</i>
<i>brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enzovoort - goede staat en bruikbaarheid</i>	<i>tijdens de uitbating continu</i>	<i>BP</i>
<i>filters en kokers van dampkappen</i>	<i>jaarlijks</i>	<i>BP</i>

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

- 1° EO: erkend organisme;
- 2° BP (bevoegde persoon): een persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft;
- 3° GKI: geaccrediteerde keuringsinstelling;
- 4° BT (bevoegde technicus): een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiteerde installateur; verwarming: erkende technicus enzovoort);
- 5° EDTC: een externe dienst voor technische controle.

7.1.4. De verslagen van die keuringen en controles moeten in het veiligheidsregister aanwezig zijn.

8. VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEWONING

8.1. Algemene bepalingen

Naast de maatregelen waarin deze bijlage voorziet, neemt de beheersinstantie van de groep van assistentiewoningen alle nuttige maatregelen om de bewoners van de groep van assistentiewoningen te beschermen tegen de gevolgen van brand en tegen paniekreacties. De permanente maatregelen die in dat opzicht door de beheersinstantie genomen worden, worden vermeld in het noodplan.

De beheersinstantie stelt een evacuatie- en interventieplan op in samenspraak met de bevoegde hulpverleningszone. Dat plan wordt opgenomen in het noodplan, naast andere nuttige maatregelen. Een exemplaar van die plannen wordt door de directeur overhandigd aan de bevoegde hulpverleningszone.

8.2. Doorgangen

8.2.1. Het is verboden in de doorgangen die bij evacuatie gebruikt worden, meubelen, karretjes of andere voorwerpen op te stapelen of neer te zetten. Vast meubilair mag in de doorgangen geplaatst worden op voorwaarde dat:

- de vereiste nuttige breedte van de doorgangen niet verminderd wordt door het meubilair, zelfs als de deuren ervan geopend zijn;
- het meubilair vast is en niet verplaatst of omgestoten kan worden tijdens de evacuatie van het gebouw.

8.2.2. In geen geval mag de goede werking belemmerd worden van de zelfsluitende deuren of de bij brand zelfsluitende deuren of luiken.

8.3. Elektrische toestellen

8.3.1. Kooktoestellen en verwarmingstoestellen zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van al het brandbare materiaal.

8.3.2. Het gebruik van elektrische toestellen is alleen toegestaan als het om elektrische toestellen gaat die voldoende veilig zijn en die het CE-merk dragen. Tv-toestellen met beeldbuis zijn niet toegestaan.

8.4. Voorlichting en vorming van personeel op het gebied van bescherming en brandbestrijding

8.4.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat het personeel dat in de voorziening werkzaam is, een vorming in verband met brandpreventie krijgt.

Die vorming wordt aangeboden bij de indienstneming van het personeel. De beheersinstantie voorziet jaarlijks voor alle personeelsleden een opfrissing van de vorming. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over de gevolgde vormingen conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

De vorming in verband met preventie voor brand omvat minstens:

1. instructies bij brand:
 - a. melding:
 - noodnummer, telefoonnummers;
 - gebruik van alarmknoppen;
 - b. waarschuwing:
 - inlichting aan bepaalde personen over het bestaan van een brand of van een gevaar;
 - c. alarm:
 - verwittiging geven aan het geheel van personen die in een bepaalde plaats verblijven, om die plaats te ontruimen;
 - d. de te treffen maatregelen om het optreden van de brandweerdienst te vergemakkelijken;
2. eerste bluspoging, alleen bij een beginnende brand:
 - gebruik van een brandblusser;
 - blussen van brandende kledij;
 - veilig uitschakelen van elektrische toestellen;
 - veilig afsluiten van gastoevoer;
 - verstikken van frituurbrand;
3. evacuatie:
 - begeleiding van minder mobiele personen;
 - sluiten van (brandwerende) deuren;
4. veiligheidssignalisatie:
 - gebodstekens;
 - verbodstekens;
 - waarschuwingstekens;
 - brandbestrijdingstekens;
 - redding en evacuatietekens.

8.4.2. De beheersinstantie organiseert op geregelde tijdstippen evacuatieoefeningen. De preventieadviseur rapporteert jaarlijks over die oefeningen.

8.4.3. De beheersinstantie voorziet voor het personeel in instructiefiches van de items vermeld in 8.4.1.

8.4.4 De beheersinstantie informeert bewoners, bezoekers en aanwezigen door instructies, voldoende in aantal en op plaatsen waar ze goed leesbaar zijn. Ze bevatten aandachtspunten inzake preventie en de bij brand te volgen gedragslijnen. Met behulp van de instructies moeten de aanwezige personen bij alarm het signaal kunnen identificeren en moeten ze kunnen kennisnemen van de te volgen gedragslijn en evacuatiweg.

8.5. Varia

8.5.1. De beheersinstantie zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de technische lokalen en ruimten.

8.5.2. Een plan van elk niveau wordt aangeplakt bij elke toegang tot dat niveau in ieder compartiment. Een plan van de kelderverdiepingen wordt aangeplakt op de gelijkvloerse verdieping en bij het uitgangspunt van de trappen die naar de kelderverdieping leiden. Die plannen verschaffen onder meer inlichtingen over de plaats en de bestemming van de lokalen en de technische ruimten, de toegangswegen, de uitgangen, de nooduitgangen, de evacuatiewegen, de trappen en de opstelling van de uitrusting voor brandbestrijding. Er ligt altijd een exemplaar van alle plannen bij de branddetectiecentrale.

8.5.3. De omgeving van de plaatsen waar handbediende toestellen voor melding, waarschuwing of alarm of apparaten voor de brandbestrijding geplaatst of aangebracht zijn, moet altijd vrij blijven, zodat die toestellen of apparaten onmiddellijk gebruikt kunnen worden en goed zichtbaar aangeduid zijn met pictogrammen.

8.5.4. Pictogrammen moeten, conform het koninklijk besluit van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, de volgende plaatsen duidelijk aangeven:

- a) de uitgangen, de nooduitgangen en de richting van de vluchtwegen en de trappen die ernaartoe leiden;
- b) de plaatsen waar roken verboden is;
- c) de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen;
- d) de plaatsen van de waarschuwings- en alarmposten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Brussel, 26 april 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

woongelegenheden

.....

centrum voor dagverzorging / centrum voor dagopvang

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

centrum voor herstelverblijf

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

verblijfseenheden

.....

groep van assistentiewoningen

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

wooneenheden

.....

lokaal dienstencentrum

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Voorwerp van de verklaring

de volledige voorziening

een deel van de voorziening, namelijk

.....

Gegevens van de beheersinstantie

juridisch statuut openbaar

vzw

privé

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum

dag maand jaar

Ondertekening door de burgemeester

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van het brandpreventieverslag beslis ik om het attest A toe te kennen.

Dit attest A geldt acht jaar vanaf de onderstaande datum van ondertekening door de burgemeester.

datum

dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Brussel, 26 april 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS

Bijlage 4 Verklaring over de brandveiligheid in residentiële woonzorgvoorzieningen: Attest B als vermeld in artikel 4

WVG-01-231218

Verklaring over de brandveiligheid in lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra

Attest B

Departement Zorg

ouderenzorg@vlaanderen.be

thuiszorg@vlaanderen.be (lokale dienstencentra en centra voor dagopvang)

Waarvoor dient dit attest?

Met dit attest verklaart de burgemeester van de gemeente waar de voorziening ligt, dat de voorziening niet volledigvoldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat voor bewoners, personeel en bezoekers.

Gegevens van het gemeentebestuur

straat en nummer

postnummer en gemeente

telefoonnummer

e-mailadres

website

Gegevens van de voorziening

woonzorgcentrum

naam

straat en nummer

postnummer en gemeente

huisvestingscapaciteit

woongelegenheden

gemelde capaciteit voor

woongelegenheden

zelfredzame personen

centrum voor kortverblijf

naam

straat en nummer

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

woongelegenheden

.....

centrum voor dagverzorging / centrum voor dagopvang

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

centrum voor herstelverblijf

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

verblijfseenheden

.....

groep van assistentiewoningen

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

.....

wooneenheden

.....

lokaal dienstencentrum

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Voorwerp van de verklaring

de volledige voorziening

een deel van de voorziening, namelijk

.....

Gegevens van de beheersinstantie

juridisch statuut openbaar

vzw

privé

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum

dag maand jaar

Ondertekening door de burgemeester

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van het brandpreventieverslag beslis ik om het attest B toe te kennen.

uiterste geldigheidsdatum

van dit attest dag maand jaar

Dit attest B geldt één jaar vanaf de onderstaande datum van ondertekening door de burgemeester. Het kan daarna meermaals verlengd worden voor een periode van minstens één jaar en maximaal drie jaar vanaf de onderstaande datum van ondertekening door de burgemeester.

datum

dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Brussel, 26 april 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS

Bijlage 5 Verklaring over de brandveiligheid in residentiële woonzorgvoorzieningen: Attest C als vermeld in artikel 4

WVG-01-231218

Verklaring over de brandveiligheid in lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra

Attest C

//

Departement Zorg
ouderenzorg@vlaanderen.be
thuiszorg@vlaanderen.be (lokale dienstencentra en centra voor dagopvang)

Waarvoor dient dit attest?
 Met dit attest verklaart de burgemeester van de gemeente waar de voorziening ligt, dat de voorziening niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen, en dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de voorziening verder uit te baten.

Gegevens van het gemeentebestuur

straat en nummer
 postnummer en gemeente
 telefoonnummer
 e-mailadres
 website

Gegevens van de voorziening

woonzorgcentrum

naam
 straat en nummer
 postnummer en gemeente
 huisvestingscapaciteit woongelegenheden
 gemelde capaciteit voor zelfredzame personen woongelegenheden

centrum voor kortverblijf

naam
 straat en nummer
 postnummer en gemeente
 huisvestingscapaciteit woongelegenheden

centrum voor dagverzorging / centrum voor dagopvang

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

centrum voor herstelverblijf

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

verblijfseenheden

groep van assistentiewoningen

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

huisvestingscapaciteit

wooneenheden

lokaal dienstencentrum

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Voorwerp van de verklaring

de volledige voorziening

een deel van de voorziening, namelijk

.....

Gegevens van de beheersinstantie

juridisch statuut openbaar

vzw

privé

naam

.....

straat en nummer

.....

postnummer en gemeente

.....

Gegevens van het brandpreventieverslag

datum

dag maand jaar

Ondertekening door de burgemeester

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en na kennisname van het brandpreventieverslag beslis ik om het attest C toe te kennen.

datum dag maand jaar

handtekening
voor- en achternaam

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Brussel, 26 april 2024

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Hilde CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2024/006510]

26 AVRIL 2024. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, 9°, alinéas 4 et 5 ;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ».

- L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 26 janvier 2024.

- le Conseil d'État a rendu l'avis 75.629/3 le 20 mars 2024, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

CHAPITRE 1^{er}. — *Dispositions générales*

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administration : le Département Soins (« Departement Zorg »), visé à l'article 2, alinéa 1^{er}, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

2° instance de gestion : une ou plusieurs personnes qui représentent une structure et qui peuvent lier juridiquement cette structure ;

3° rapport de prévention des incendies : un rapport de prévention des incendies tel que visé à l'article 1^{er}, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention des incendies dans les zones de secours ;

4° normes de sécurité incendie : les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, visées à l'article 3, alinéas 1^{er}, 3 et 4 ;

5° centre d'accueil de jour : un service d'aide aux familles ayant obtenu un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour conformément aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

6° centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

7° centre de convalescence : un centre de convalescence tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

8° centre de court séjour : un centre de court séjour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

9° groupe de logements à assistance : un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

10° zone de secours : la zone de secours compétente, visée à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, ou, le cas échéant, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

11° centre de services locaux : un centre de services locaux tel que visé à l'article 9 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

12° structure : un centre de services locaux, un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels ;

13° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au bâtiment principal des centres de services locaux.

CHAPITRE 2. — *Détermination des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie*

Art. 3. Une structure doit répondre à des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie afin de garantir la sécurité de ses résidents, de ses utilisateurs, de son personnel et de ses visiteurs. Les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie susmentionnées sont reprises à l'annexe 1^{re} pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de services locaux et les centres de convalescence, et à l'annexe 2 pour les groupes de logements à assistance, lesquelles sont jointes au présent arrêté.

À l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, la structure est conforme aux normes de l'arrêté royal susmentionné. Les normes de l'arrêté royal susmentionné prévalent si elles sont plus strictes que les normes visées à l'alinéa 1^{er}.

Outre les dispositions visées à l'annexe 2 du présent arrêté ; les groupes de logements à assistance qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, pour lesquels un premier agrément comme résidence-services ou comme complexe résidentiel proposant des services a été délivré avant

les dates respectives visées à l'article 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, sont conformes aux dispositions relatives aux bâtiments de type A reprises dans les normes belges suivantes, élaborées par le Bureau de Normalisation et publiées sur le site web du Bureau de Normalisation :

1° NBN S 21-201:1980 2e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Terminologie) ;

2° NBN S 21-202:1980 2e édition, NBN S 21-202/A1 : 1984 1^{re} édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Bâtiments élevés et bâtiments moyens - Conditions générales) ;

3° NBN S 21-203:1980 2e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Réaction au feu des matériaux - Bâtiments élevés et bâtiments moyens).

Outre les normes énumérées à l'annexe 2 du présent arrêté, les groupes de logements à assistance qui sont à considérer comme des bâtiments existants au sens de l'article 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, pour lesquels aucun agrément n'a encore été demandé avant les dates respectives visées à l'article 1^{er}, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, répondent aux normes de sécurité incendie énumérées dans les annexes jointes à l'arrêté royal précité.

CHAPITRE 3. — *Attestations*

Art. 4. Pour être agréée ou rester agréée, une structure doit apporter la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été prises dans ses bâtiments.

Le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi au moyen d'une attestation A, B ou C dont les modèles figurent aux annexes 3, 4 et 5 jointes au présent arrêté.

Un agrément en tant que structure n'est possible que sur la base d'une attestation A ou d'une attestation B.

Une attestation C entraîne le lancement d'une procédure de retrait ou de refus de l'agrément en tant que structure.

Si aucune attestation A ou B ne peut être présentée, la procédure de suspension de l'agrément en tant que structure est lancée ou l'agrément est refusé.

Le bourgmestre délivre l'attestation A, B ou C suivant la procédure visée au chapitre 4.

Art. 5. Une attestation A échoit de plein droit huit ans après la date de la signature de l'attestation par le bourgmestre ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

La durée de validité d'une attestation B est initialement d'un an à compter de la date de signature de l'attestation par le bourgmestre. L'attestation peut être renouvelée plusieurs fois par le bourgmestre pour une période de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la signature par le bourgmestre de l'attestation B renouvelée. L'attestation B ou l'attestation B renouvelée échoit de plein droit à l'expiration de la durée de validité ou lors de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Sauf si l'exploitation de la structure est arrêtée avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation, l'instance de gestion introduit, au plus tard trente jours avant l'échéance de la durée de validité, une demande de nouvelle attestation suivant la procédure visée au chapitre 4.

Une attestation C n'échoit qu'au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Art. 6. Sans préjudice de l'application de l'article 5, une attestation A ou B échoit de plein droit six mois après la réalisation de modifications significatives à ou dans la structure pouvant directement ou indirectement influencer la sécurité et ayant trait à l'un des éléments suivants :

1° l'aménagement, le réaménagement, la subdivision ou la resubdivision d'espaces qui ont la fonction d'espace commun pour les résidents ou utilisateurs de la structure ;

2° la subdivision ou resubdivision de chambres individuelles des résidents ou utilisateurs de la structure ;

3° les sorties de secours et équipements d'évacuation ;

4° les installations techniques.

CHAPITRE 4. — *Procédure de délivrance des attestations*

Art. 7. L'instance de gestion d'une ou plusieurs structures introduit une demande d'attestation auprès du bourgmestre de la commune où les structures sont situées. L'instance de gestion mentionne clairement dans cette demande à quelle(s) structure(s) cette dernière a trait et mentionne, s'il y a lieu, la capacité d'admission de chaque structure.

Le bourgmestre charge la zone de secours de vérifier en quelle mesure les structures répondent aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 2 :

1° la zone de secours procède à une inspection ;

2° la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies, visé à l'alinéa 3, 2°, contient, le cas échéant, une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées et indique en quelle mesure la situation réelle déroge aux normes. Si suite à cette situation, la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise, il y lieu de le mentionner dans le rapport de prévention des incendies.

Art. 8. S'il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures répondent aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation A, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans les nonante jours suivant la date de réception de la demande d'attestation.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A par l'instance de gestion, celle-ci transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

Art. 9. § 1^{er}. S'il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est initialement d'un an à compter de la date de signature de l'attestation par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation B, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans les nonante jours suivant la date de réception de la demande d'attestation.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B par l'instance de gestion, celle-ci transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 2. Dans les sept mois après réception du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1^{er}, par l'instance de gestion, celle-ci transmet au bourgmestre un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux défauts constatés.

Le plan échelonné, visé à l'alinéa 1^{er}, comprend tous les éléments suivants :

1° une description détaillée de la mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution et des moyens à utiliser ;

2° la mention des défauts constatés pour lesquels l'instance de gestion introduira ou a introduit une demande d'obtention d'une dérogation aux normes de sécurité incendie en vigueur suivant la procédure visée au chapitre 5 du présent arrêté ;

3° la mention précisant si l'instance de gestion introduira ou a introduit une demande d'obtention d'une dérogation aux normes de sécurité incendie visées à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

L'administration fournit un modèle pour le plan échelonné visé à l'alinéa 1^{er}.

§ 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné visé au paragraphe 2 à la zone de secours et charge la zone de secours de vérifier dans quelle mesure les structures, sur la base du plan échelonné susmentionné qui a été introduit, répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 1^{er} :

1° la zone de secours procède à une inspection ;

2° la zone de secours évalue, le cas échéant, le plan échelonné ;

3° la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies visé à l'alinéa 2, 3°, comprend les informations suivantes :

1° une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées ;

2° la mesure dans laquelle la situation réelle déroge aux normes ;

3° une évaluation du plan échelonné, visé au paragraphe 2, qui a été introduit ;

4° le cas échéant, la mention que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise.

§ 4. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation A, visée à l'alinéa 1^{er}, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du plan échelonné visé au paragraphe 2.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A, visée à l'alinéa 1^{er}, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 5. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, et si le plan échelonné introduit, visé au paragraphe 2, comprend suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de signature de l'attestation B renouvelée par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet à l'instance de gestion l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1^{er}, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du plan échelonné visé au paragraphe 2.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1^{er}, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 6. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 3, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, et si le plan échelonné introduit, visé au paragraphe 2, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée. Dans les soixante jours suivant la réception du plan échelonné susmentionné, le bourgmestre communique les informations susmentionnées à l'instance de gestion et à l'administration, et le bourgmestre transmet le rapport de prévention des incendies précité à l'instance de gestion et à l'administration.

L'instance de gestion peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations et du rapport de prévention des incendies, visés à l'alinéa 1^{er}, transmettre au bourgmestre un plan échelonné remanié pour remédier aux défauts constatés.

Un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, est traité conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

Si l'instance de gestion ne transmet pas au bourgmestre un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée.

§ 7. Si l'instance de gestion n'a pas transmis au bourgmestre un plan échelonné, tel que visé au paragraphe 2, dans le délai mentionné au paragraphe 2, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée. Le bourgmestre en informe l'instance de gestion et l'administration.

Art. 10. Dans les cas suivants, le bourgmestre délivre une attestation C :

1° il ressort du rapport de prévention des incendies que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie et que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise ;

2° l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être renouvelée conformément à l'article 9, § 6, ou § 7.

Dans les nonante jours suivant la date de réception par le bourgmestre de la demande d'attestation, le bourgmestre transmet à l'instance de gestion et à l'administration l'attestation C accompagnée du rapport de prévention des incendies.

Art. 11. § 1^{er}. Après la mise en œuvre du plan échelonné, visé à l'article 9, § 2, ou au plus tard nonante jours avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée, visée à l'article 9, § 5, l'instance de gestion des structures introduit auprès du bourgmestre de la commune où les structures se situent une demande de nouvelle attestation. Elle mentionne clairement dans la demande précitée à quelles structures cette dernière a trait et mentionne, s'il y a lieu, la capacité d'admission de chaque structure.

Le cas échéant, l'instance de gestion transmet également au bourgmestre un plan échelonné actualisé qui comprend un état des lieux de la mise en œuvre du plan échelonné initialement introduit.

Le bourgmestre charge la zone de secours de vérifier en quelle mesure les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie.

Dans le cadre de la tâche visée à l'alinéa 3 :

1° la zone de secours procède à une inspection ;

2° la zone de secours évalue, le cas échéant, la mise en œuvre du plan échelonné actualisé, visé à l'alinéa 2 ;

3° la zone de secours établit un rapport de prévention des incendies et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport de prévention des incendies visé à l'alinéa 4, 3°, comprend, le cas échéant, les informations suivantes :

1° une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non respectées ;

2° la mesure dans laquelle la situation réelle déroge aux normes ;

3° une évaluation du plan échelonné actualisé, visé à l'alinéa 2 ;

4° la mention que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs est gravement compromise.

§ 2. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, que les structures répondent entre-temps aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre une attestation A.

Le bourgmestre transmet l'attestation A, visée à l'alinéa 1^{er}, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation A, visée à l'alinéa 1^{er}, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 3. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas encore entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, des utilisateurs, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, et si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1^{er}, comprend suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre à nouveau une attestation B renouvelée dont la durée de validité est de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de signature de l'attestation B renouvelée par le bourgmestre.

Le bourgmestre transmet l'attestation B, visée à l'alinéa 1^{er}, accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B renouvelée.

Dans les dix jours après la réception de l'attestation B renouvelée, visée à l'alinéa 1^{er}, l'instance de gestion transmet à l'administration l'attestation accompagnée du rapport de prévention des incendies correspondant.

§ 4. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, et si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1^{er}, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau. Dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'attestation, le bourgmestre communique les informations susmentionnées à l'instance de gestion et à l'administration, et le bourgmestre transmet le rapport de prévention des incendies précité à l'instance de gestion et à l'administration.

L'instance de gestion peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations et du rapport de prévention des incendies, visés à l'alinéa 1^{er}, transmettre au bourgmestre un plan échelonné remanié pour remédier aux défauts constatés.

Un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, est traité conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si l'instance de gestion ne transmet pas au bourgmestre un plan échelonné remanié, tel que visé à l'alinéa 2, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau.

§ 5. S'il ressort du rapport de prévention des incendies, visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, 3°, que les structures ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité incendie, si le plan échelonné actualisé, visé au paragraphe 1^{er}, comprend insuffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité incendie, et si l'attestation B renouvelée ne peut pas être renouvelée à nouveau conformément au paragraphe 4, le bourgmestre délivre une attestation C.

Dans les nonante jours suivant la date de réception par le bourgmestre de la demande d'attestation, le bourgmestre transmet à l'instance de gestion et à l'administration l'attestation C accompagnée du rapport de prévention des incendies.

CHAPITRE 5. — *Procédure de demande et d'obtention de dérogations aux normes de sécurité incendie*

Art. 12. Dans le présent article, on entend par :

1° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (VIPA) ;

2° commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

3° VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Moyennant une demande motivée de l'instance de gestion, le fonctionnaire dirigeant peut accorder une dérogation pour certaines normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, visées à l'article 3, alinéas 1^{er}, 3 et 4, auxquelles il n'a pas été satisfait selon le rapport de prévention des incendies.

La demande de dérogation, visée à l'alinéa 2, est introduite auprès du secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie, par voie électronique de préférence. La demande susmentionnée indique clairement les normes auxquelles elle se réfère et comprend au moins les éléments suivants :

1° un formulaire de demande complété. Le VIPA donne accès au modèle de formulaire de demande sur son site web ;

2° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives susceptibles d'assurer un niveau de sécurité équivalent ;

3° une description du bâtiment, complétée de plans d'ensemble ;

4° si la demande concerne une construction existante : un rapport de prévention des incendies de la zone de secours, le cas échéant complété de l'attestation du bourgmestre, du plan échelonné de l'instance de gestion et l'avis de la zone de secours sur ce plan échelonné ;

5° si la demande concerne un bâtiment à ériger : un avis de la zone de secours.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de dérogation, le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Le président de la commission technique pour la sécurité incendie décide de la recevabilité. Une demande de dérogation est recevable si elle répond aux exigences visées à l'alinéa 1^{er}. La date de recevabilité est la date à laquelle le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie a reçu la demande recevable.

Le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet la décision du fonctionnaire dirigeant, accompagnée de l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie, à l'instance de gestion de la structure, à la zone de secours et à l'administration, au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de dérogation.

CHAPITRE 6. — *Disposition modificative*

Art. 13. Dans l'article 19, 5°, c), 1), de l'annexe 1^{re} de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ».

CHAPITRE 7. — *Dispositions finales*

Art. 14. L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 15. Toutes les demandes d'obtention d'une attestation auprès du bourgmestre de la commune où se situent les structures qui ont été introduites avant le 1^{er} juillet 2024 et pour lesquelles aucune attestation n'a encore été délivrée par le bourgmestre à cette date continueront d'être traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 précité.

Art. 16. Les demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie qui ont été introduites avant le 1^{er} juillet 2024 sont traitées conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 précité.

Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2024.

Art. 18. Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Annexe 1re. Normes pour les aspects spécifiques de la sécurité incendie auxquels les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre, tel que visé à l'article 3, alinéa 1er

CHAPITRE Ier : MESURES INFRASTRUCTURELLES

0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

0.1. Objectif

La présente annexe fixe les exigences auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des structures afin :

- de prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;
- d'assurer la sécurité des personnes présentes ;
- de faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie.

0.2. Champ d'application

Les normes s'appliquent à l'ensemble du bâtiment dans lequel la structure est située ou aux compartiments dans lesquels la structure est située.

Si des structures sont aménagées dans des bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés pour ces structures, les voies d'évacuation communes doivent également répondre aux spécifications techniques de la présente annexe.

0.3. Définitions

Pour l'application du présent règlement, les notions, citées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, sont d'application, complétées par les définitions suivantes :

1° personne compétente : personne désignée par l'instance de gestion et qui dispose des connaissances et aptitudes nécessaires afin d'exercer les tâches de contrôle. Elle doit également avoir les moyens nécessaires à sa disposition afin de permettre la bonne exécution de ses tâches. Elle ne peut pas remplacer le Service externe de contrôle technique là où la loi l'impose ;

2° sous-compartiments : partie d'un compartiment délimitée par des parois et portes coupe-feu dont la fonction est de ralentir la propagation de l'incendie et des fumées dans le compartiment pour une courte durée. La subdivision d'un compartiment en sous-compartiments, citée au point 2.1.2, est nécessaire en vue de l'évacuation horizontale ;

3° porte pleine en bois : portes en bois avec un noyau massif, conçues, fabriquées et posées suivant les règles de l'art en usage et constituées :

- soit de bois dur ayant une masse spécifique d'au moins 650 kg/m^3 , la porte consistant d'un cadre et de panneaux, chaque panneau ayant partout une épaisseur d'au moins 12 mm ;
- soit de panneaux de bois aggloméré ayant une masse spécifique d'au moins 400 kg/m^3 et qui ont la même épaisseur que le panneau de porte ;

L'encadrement de porte en bois doit satisfaire aux conditions suivantes :

- l'encadrement a une épaisseur d'au moins 18 mm ;
- la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm ;
- l'espace entre le mur et l'encadrement est obturé sur au moins 90 mm à l'aide de laine de roche ou d'une mousse ignifuge ;

L'encadrement de porte métallique doit satisfaire aux conditions suivantes :

- la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm ;

- l'espace entre le mur et l'encadrement est entièrement injecté de béton ou de plâtre ;

Le jeu entre le panneau de la porte et l'encadrement ne peut pas dépasser 3 mm ;

4° unité d'extinction : unité exprimant le pouvoir d'extinction d'un extincteur et qui est déterminée par le type de foyer pouvant être éteint par l'extincteur ;

5° monte-escaliers : élévateurs installés le long des escaliers entre différents niveaux et qui servent à transporter des personnes, par exemple des sièges monte-escaliers ;

6° sièges, avec comportement au feu amélioré : chaises, fauteuils... qui répondent aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 ;

7° résistance au feu des éléments de construction : pour les éléments ayant une fonction portante ou séparatrice, la résistance au feu est exprimée telle que définie dans la norme européenne NBN EN 13501-2. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge 713.020 et les quatre annexes y afférentes sont acceptées comme étant équivalentes comme suit :

NBN EN 13501		NBN 713020	
pour	R 30, RE 30, REI 30 et EI 30	conforme	Rf ½ h
pour	R 60, RE 60, REI 60 et EI 60	conforme	Rf 1 h
pour	R 120, RE 120, REI 120 et EI 120	conforme	Rf 2 h
pour	EI ₁ 30 portes	conforme	Rf ½ h
pour	EI ₁ 60 portes	conforme	Rf 1 h

8° réaction au feu des matériaux de construction : les prescriptions de réaction au feu des matériaux de construction sont exprimées telles que définies dans la norme européenne EN 13501. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge NBN S21-203 sont acceptées comme étant équivalentes comme suit :

1. pour tous les matériaux

NBN EN 13501		NBN S 21-203	
pour	A1 et A2-s1, d0 ou inférieur	conforme	A0
pour	B-s1, d0 ou inférieur	conforme	A1
pour	C-s1, d0 ou inférieur	conforme	A2
pour	D-s1, d0 ou inférieur	conforme	A3

2. pour les revêtements de sol

NBN EN 13501		NBN S 21-203	
pour	A1 _{fl} et A2 _{fl} -s1 ou inférieur	conforme	A0
pour	B _{fl} -s1 ou inférieur	conforme	A1
pour	C _{fl} -s1 ou inférieur	conforme	A2
pour	D _{fl} -s1 ou inférieur	conforme	A3
pour	E _{fl}	conforme	A3

9° structure : telle que visée dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les structures destinées aux personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, à l'exception des groupes de logements à assistance.

0.4. Agrément mutuel des produits de construction

Tous les produits de construction ayant la même fonction, telle que décrite dans les normes techniques citées dans la présente annexe, qui sont légalement

produits et/ou commercialisés dans un autre État membre ou en Turquie ou légalement produits dans un pays de l'AELE, partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen garantissant un niveau de protection équivalent, sont également acceptés.

1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCÈS

1.1. La structure est directement et constamment accessible aux véhicules de la zone de secours et d'autres services de secours, de sorte que la lutte contre l'incendie et les sauvetages puissent normalement avoir lieu.

En particulier, le nombre de chemins d'accès et l'implantation d'un ou plusieurs chemins d'accès sont définis en concertation avec la zone de secours. À cet effet, il est tenu compte de l'étendue, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés et de l'agencement des bâtiments. Chaque chemin d'accès est conçu de sorte que le matériel et les véhicules de la zone de secours puissent y circuler, s'y arrêter et y opérer.

Les chemins d'accès sont définis en concertation avec la zone de secours territorialement compétente.

1.2. La distance horizontale entre la structure et les bâtiments ou locaux adjacents, occupés par des tiers, est d'au moins 6 m. De plus, il n'y pas d'éléments inflammables dans cet espace intermédiaire à une distance horizontale minimale de 6 m par rapport à la structure.

Si les bâtiments ne se situent pas à la distance précitée des constructions ou locaux adjacents, occupés par des tiers, ils en sont séparés par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et d'au moins EI 60 pour les bâtiments bas.

La hauteur du mur de séparation est au moins égale à la hauteur de la structure, sans pour autant dépasser la hauteur des constructions ou locaux adjacents, occupés par des tiers, de plus de 12 m.

Si les différents bâtiments d'une structure sont reliés par des passages couverts, ils sont séparés des passages couverts par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et d'au moins EI 60 pour les bâtiments bas.

Les baies dans les parois sont équipées de portes coupe-feu sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie de classe EI₁ 60 pour les bâtiments moyens et EI₁ 30 pour les bâtiments bas.

2. COMPARTIMENTAGE

L'évacuation des structures se déroule suivant le principe de l'évacuation horizontale. À cet effet, les niveaux de construction sont subdivisés en compartiments et sous-compartiments.

2.1. Compartimentage

2.1.1. Compartiments

Le bâtiment est subdivisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 1 250 m², sauf pour les parkings (voir 5.2).

La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau de construction.

Les exceptions suivantes sont néanmoins autorisées :

- les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2) ;
- la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à différents niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1) ;
- un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux de construction superposés avec un escalier de communication intérieur (duplex), pour autant que la superficie cumulée de ces niveaux de construction ne dépasse pas 1 250 m² et que chaque niveau de construction du compartiment dispose de deux sorties (voir 2.2).

2.1.2. Sous-compartiments

Chaque niveau de construction qui est destiné au séjour de personnes est subdivisé en au moins deux sous-compartiments. Les exceptions suivantes sont autorisées :

- un ou plusieurs niveaux de construction à un niveau d'évacuation ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas avec au maximum six résidents par niveau de construction à occupation nocturne ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas qui sont intégralement destinés à un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour ou un centre de services locaux.

Pendant la nuit, il y a au maximum vingt occupants dans ces sous-compartiments.

La superficie des sous-compartiments dans un niveau de construction doit être suffisamment grande pour pouvoir accueillir les occupants d'un quelconque sous-compartiment sinistré et poursuivre l'évacuation.

2.2 Évacuation des compartiments

2.2.1. Nombre de sorties

Chaque compartiment dispose d'au moins deux sorties afin que l'évacuation reste possible si l'une d'entre elles est inutilisable. Les niveaux de construction suivants ne doivent disposer que d'une seule sortie :

- les niveaux de construction dans les bâtiments bas avec au maximum six résidents par niveau de construction à occupation nocturne ;
- les niveaux de construction dans les bâtiments bas qui sont intégralement destinés à un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour ou un centre de services locaux.

Le nombre de sorties des niveaux de construction et des sous-compartiments est fixé de la même façon que pour les compartiments, sachant que les sorties d'un sous-compartiment peuvent être remplacées par un passage vers un sous-compartiment adjacent.

En dessous du niveau d'évacuation normal le plus bas :

- aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut s'y situer ;
- les locaux utilisés par les personnes âgées pendant la journée ne peuvent être situés qu'à l'étage le plus proche du niveau d'évacuation normal.

2.2.2. Les sorties

Pour les compartiments qui ne se situent pas à un niveau d'évacuation, les sorties sont reliées au niveau d'évacuation par des cages d'escaliers intérieures ou par des escaliers extérieurs (pour les distances horizontales : voir 4.4.).

En ce qui concerne les niveaux de construction en sous-sol, une sortie qui répond aux exigences d'une sortie du niveau d'évacuation peut remplacer l'accès exigé à une cage d'escalier.

Les parkings sont soumis aux prescriptions du point 5.2.

À un niveau d'évacuation, chaque escalier mène vers l'extérieur, soit directement, soit par une voie d'évacuation qui répond aux prescriptions du point 4.4.2.

3. PRESCRIPTIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

3.1. Traversées des parois

La traversée par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément.

3.2. Éléments structuraux

Les éléments structuraux, tels que les colonnes, les murs porteurs, les poutres principales, les planchers finis et les autres parties essentielles formant la structure ou l'ossature du bâtiment, doivent être au moins de classe R 60 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 140 mm.

3.3. Parois

Les parois constituant la séparation entre différents compartiments doivent être au moins de classe EI 60 ou avoir été exécutées en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

Les parois constituant la séparation entre différents sous-compartiments doivent être au moins de classe EI 30 ou avoir été exécutées en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

Les parois intérieures verticales délimitant une chambre, un appartement ou un autre local destiné aux résidents en occupation nocturne, doivent être au moins de classe EI 30 ou avoir été exécutées en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

La réaction au feu des produits et matériaux de construction utilisés pour le revêtement des parois verticales appartient au moins à la classe B-s1,d2.

3.4. Plafonds et faux plafonds

Les plafonds, faux plafonds et leur revêtement, y compris leurs produits d'isolation thermiques ou acoustiques éventuels, appartiennent à la classe B-s1,d0.

Les faux plafonds dans les voies d'évacuation et les locaux communs sont de classe EI 30 (b→a), EI 30 (a→b) ou EI 30 (b↔a) ou ont une stabilité en cas d'incendie d'une demi-heure suivant NBN 713-020.

Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (armatures d'éclairage, canalisations et tuyaux, etc.) sont composés d'éléments ayant une température de fusion supérieure à 500 °C.

L'espace entre le plafond et le faux plafond est interrompu par la prolongation de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, jusque contre la dalle située au-dessus de ces dernières. En tout cas, l'espace doit être interrompu par des séparations verticales de classe E30 au minimum ou exécutées en maçonnerie ou en béton de telle façon que des compartiments ayant une dimension maximale de 25 m soient créés.

3.5. Façades

Pour les façades, les dispositions de l'article 3.5 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire (version du 12 juillet 2012) sont d'application.

3.6. Toitures

En l'absence d'un plancher fini entre les locaux des résidents et les voies d'évacuation d'une part et le vide en dessous du toit d'autre part, un élément de construction de classe EI 60 au minimum est apposé entre la toiture et les locaux ou voies d'évacuation.

En ce qui concerne le comportement des toitures ou des revêtements de toiture exposés à un incendie venant de l'extérieur, l'ensemble de la toiture répond à B_{ROOF} (t1) (NBN EN 13501-5) ou les matériaux de la couche finale du revêtement de toiture appartiennent à la classe A1 suivant la NBN S21-203.

3.7. Portes

Les panneaux de porte en verre portent une marque distinctive qui rend leur présence perceptible.

Les portes dans les voies d'évacuation reliant plusieurs sorties s'ouvrent dans les deux sens.

Les portes des voies d'évacuation et les portes extérieures doivent à tout moment, que ce soit de façon contrôlée ou non, pouvoir être ouvertes en vue de l'évacuation du bâtiment. Si ces portes sont verrouillées, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

- le verrouillage se fait à l'aide de serrures électromécaniques ou électromagnétiques et répond aux principes de la sécurité positive ;
- toutes les portes verrouillées du bâtiment sont automatiquement déverrouillées en cas de détection d'incendie, d'alarme ou d'interruption du courant électrique ;
- chaque porte peut être déverrouillée par le personnel, tant localement qu'à distance.

4. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS ET D'ESPACES D'ÉVACUATION

4.1. Compartiments

Les parois entre les sous-compartiments doivent être au moins de classe EI 60. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes à fermeture automatique en cas d'incendie qui sont au moins de classe EI₁ 30.

Les parois entre les sous-compartiments doivent être au moins de classe EI 30. La communication entre deux sous-compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes à fermeture automatique en cas d'incendie qui sont au moins de classe EI₁ 30.

4.2. Cages d'escaliers intérieures

4.2.1. Dispositions générales

Les escaliers intérieurs reliant différents compartiments sont encloués et les dispositions suivantes s'y appliquent.

4.2.2. Conception

4.2.2.1. Les parois intérieures des cages d'escaliers sont au moins de classe EI 60 ou ont été exécutées en maçonnerie ou en béton. Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si toutes les baies sont bordées latéralement sur un mètre au moins par un élément de classe E(i→o) 60 ou présentant une étanchéité au feu d'une heure (NBN 713-020).

4.2.2.2. Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

4.2.2.3. À chaque niveau de construction, la communication entre la voie d'évacuation et la cage d'escalier est assurée par une porte à fermeture automatique en cas d'incendie de classe EI₁ 30 au minimum donnant accès au palier de la cage d'escalier. Cette porte s'ouvre dans la direction de l'évacuation et est équipée de sorte que l'ouverture contrôlée reste possible. La largeur utile de la porte est d'au moins 0,80 m.

Le hall commun des locaux des niveaux de construction dans un bâtiment bas dans lequel ne séjournent pas plus de six résidents en occupation nocturne peut faire partie de la cage d'escalier à condition que les parois verticales de ce hall soient au moins de classe EI 60 ou soient exécutées en maçonnerie ou en béton et que les portes donnant dans ce hall commun soient sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie et au moins de classe EI₁ 30.

4.2.2.4. Si différents compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escalier commune à condition que cette dernière soit accessible depuis chaque compartiment par un passage qui répond aux exigences du point 4.2.2.3.

4.2.2.5. Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Ceci n'exclut pas qu'une cage d'escalier soit située au-dessus d'une autre, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :

1. les parois qui les séparent sont au moins de classe EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton et l'accès à partir de chaque cage d'escalier vers le niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du point 4.2.2.3. ;
2. au niveau de construction en sous-sol, l'accès à la cage d'escalier se fait par un sas dont les parois sont au moins de classe EI 60 et qui est équipé de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie de classe EI₁ 30 au minimum.

4.2.2.6. Les cages d'escaliers ne peuvent pas contenir d'objets, à l'exception de moyens de détection, d'extincteurs rapides portables, de conduites électriques spécifiques pour les cages d'escaliers, d'un éclairage de sécurité, d'une signalisation, d'éléments d'éclairage et de chauffage.

Seules les portes d'accès des voies d'évacuation vers les cages d'escaliers sont autorisées, y compris les portes donnant dans le hall commun, cité au point 4.2.2.3, les portes des cages d'ascenseur et l'accès au local contenant la machinerie des ascenseurs.

4.2.2.7. Au-dessus de chaque cage d'escalier se trouve un orifice de ventilation ayant une superficie d'au moins 1 m² débouchant en plein air. Cet orifice est normalement fermé ; pour l'ouverture et la fermeture, on utilise une

commande manuelle placée de manière très visible au niveau de l'évacuation. Cette commande manuelle est clairement signalée par l'inscription « évacuation des fumées ».

Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les niveaux de construction en sous-sol.

Si des cages d'escaliers relient jusqu'à deux niveaux de construction au-dessus du sol avec le niveau d'évacuation, avec une surface inférieure ou égale à 300 m², la surface de l'orifice de ventilation peut être limitée à 0,5 m².

4.2.3. Escaliers

4.2.3.1. Dispositions relatives à la construction

Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes :

1. comme les paliers, ils sont de classe R 60 ou ont une stabilité en cas d'incendie d'une heure suivant la NBN 713-020 ou ils sont conçus de la même façon qu'une dalle de béton de classe R 60 au minimum ou exécutée en béton ;
2. ils sont équipés de nez de marche antidérapant ;
3. ils sont pourvus de mains-courantes de chaque côté ainsi que le long des paliers ;
4. leur pente ne peut pas être supérieure à 75 % (angle d'inclinaison maximal de 37°) ;
5. ils sont de type droit.

4.2.3.2. Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas

La largeur utile est au moins égale en centimètres au plus grand nombre de personnes d'un quelconque étage qui doivent utiliser les parties et paliers d'escalier afin d'atteindre les sorties, multipliée par 1,25 si elles doivent descendre ou par 2 si elles doivent monter pour atteindre un niveau d'évacuation. Sans préjudice des dispositions précitées, la largeur utile minimale est de 0,80 m.

Des monte-escaliers peuvent être présents à condition qu'ils ne limitent pas la largeur utile.

4.3. Escaliers extérieurs

Si les escaliers extérieurs sont entourés de parois, au moins un côté à chaque niveau doit permettre l'entrée libre de l'air extérieur. Aucun point de l'escalier ou de l'accès à l'escalier ne peut se situer à moins d'un mètre d'une partie de façade qui n'est pas exécutée en béton ou en maçonnerie ou qui n'est pas de classe

EI 60.

Les escaliers extérieurs doivent donner accès à un niveau d'évacuation et être accessibles à partir d'une voie d'évacuation ou d'une coursive. Les prescriptions du point 4.2.3 s'y appliquent avec la dérogation suivante : la stabilité en cas d'incendie n'est pas obligatoire ; le matériau appartient au moins à la classe A2-s1,d1.

4.4. Voies d'évacuation et coursives

4.4.1. À un niveau qui n'est pas un niveau d'évacuation

Dans un compartiment, la communication entre et vers les cages d'escaliers est assurée par des voies d'évacuation ou des coursives. Ces voies ne peuvent pas traverser les cages d'escaliers.

Les éléments porteurs des coursives sont réalisés en des matériaux appartenant au moins à la classe A2-s1,d1.

Les portes d'entrée des locaux où des résidents séjournent de nuit ne peuvent pas être éloignées de plus de 30 m de l'entrée d'une cage d'escalier.

Si le compartiment concerné est desservi par plus d'une cage d'escalier, la distance entre les portes d'accès des locaux dans lesquels des résidents séjournent de nuit et l'accès à une cage d'escalier autre que la cage d'escalier la plus proche est de 60 m au maximum. La longueur des voies d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas être supérieure à 15 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2).

La largeur utile des voies d'évacuation est, exprimée en centimètres, au moins égale au nombre de personnes qui doivent les utiliser pour atteindre un escalier ou une sortie. Sans faire préjudice aux dispositions précitées, la largeur utile minimale des voies d'évacuation précitées est de 1,20 m, laquelle peut toutefois être réduite à 1,0 m au niveau des passages.

Les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents ont une porte qui donne un accès direct à la voie d'évacuation de ces locaux. La largeur utile des portes est d'au moins 0,80 m.

Les parois intérieures de chaque voie d'évacuation sont au moins de classe EI 30. Les portes des locaux donnant accès à la voie d'évacuation sont au moins de classe EI₁ 30 ou sont des portes pleines en bois.

En ce qui concerne les aménagements qui doivent encore être conçus, les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents doivent être équipés de ferme-porte à cours libre.

Dans les compartiments occupés exclusivement la journée dans un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour ou un centre de services locaux, les exigences relatives aux parois intérieures et aux portes de la voie d'évacuation ne s'appliquent pas si le compartiment n'est pas utilisé pour l'évacuation des compartiments à occupation nocturne et si le compartiment est situé dans un bâtiment bas, comme le prévoit l'article 1er de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

4.4.2. À un niveau qui est un niveau d'évacuation

Les voies d'évacuation doivent répondre aux exigences du point 4.4.1.

Pour les sorties, les règles de distance par rapport à l'entrée des cages d'escaliers

s'appliquent.

La voie d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée. Ce hall peut comprendre l'accès aux ascenseurs et espaces non fermés destinés à l'accueil et aux services y afférents.

Le restaurant, la cafétéria et les locaux ayant une autre fonction commerciale peuvent avoir un accès direct au hall d'entrée si des parois séparant les locaux de la voie d'évacuation sont de classe EI 30 et la liaison entre le hall comme voie d'évacuation et les locaux est assurée par une porte sollicitée à la fermeture ou par une porte à fermeture automatique en cas d'incendie qui est au moins de classe EI₁ 30.

4.4.3. Coins salons communs

Des coins salons communs non fermés donnant accès aux voies d'évacuation peuvent être prévus. Aucune activité pouvant résulter en un danger d'incendie ne peut avoir lieu dans ces coins salons. Il peut y avoir une télévision qui est complètement éteinte après utilisation. La largeur utile de la voie d'évacuation doit être assurée en permanence à la hauteur des sièges. Les sièges qui y sont installés ont un comportement au feu amélioré.

4.5. Signalisation

Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.

L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

5. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES

5.1. Locaux et espaces techniques

5.1.1. Dispositions générales

Les parois intérieures verticales délimitant les locaux techniques ou un ensemble de locaux techniques sont au moins de classe EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Les portes sont sollicitées à la fermeture et au moins de classe EI₁ 30.

5.1.2. Chaufferies et leurs dépendances

Les chaufferies et leurs dépendances sont séparées des autres locaux par des parois de classe EI 60 au minimum ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

La communication entre la structure et les chaufferies et leurs dépendances est réalisée de la manière suivante :

- pour les bâtiments bas : par une porte sollicitée à la fermeture de classe EI₁ 30 au minimum ;
- pour les bâtiments moyens et élevés : par un sas entouré de parois de classe EI 60 au minimum ou qui sont exécutées en maçonnerie ou en béton et équipées de portes sollicitées à la fermeture de classe EI₁ 30 au minimum.

Les chaufferies sont équipées d'une ventilation efficace qui donne directement sur l'air extérieur. Si tel n'est pas le cas, la ventilation est assurée par des conduits qui sont de classe EI_{ho(i↔o)} 60 ou EI_{ve(i↔o)} 60 s'ils sont respectivement placés

horizontalement ou verticalement ou qui ont une stabilité structurelle Ro 1h sur toute leur longueur et qui donnent directement sur l'air extérieur. La superficie de passage minimale des ouvertures ou des conduits est de 5,7 cm² par kW de puissance installée dans la chaufferie avec un minimum de 150 cm².

Les installations de stockage et de détente de gaz de pétrole liquéfié utilisé pour le chauffage du bâtiment sont placées en dehors du bâtiment.

5.1.3. Locaux de transformation de l'électricité

5.1.3.1. Dispositions générales

Les locaux de transformation de l'électricité répondent aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (RGIE). Les prescriptions suivantes s'appliquent également :

- les parois séparant le local de transformation de l'électricité du reste du bâtiment sont au moins de classe EI 60 ;
- la communication entre les structures et le local de transformation de l'électricité se fait par une porte sollicitée à la fermeture de classe EI₁ 30 au minimum ;
- si de l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'accumuler au sol, par infiltration ou par les caniveaux des câbles par exemple, des mesures doivent être prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service.

Si la contenance en huile de l'ensemble des appareils est supérieure à 50 litres, il y a lieu d'appliquer les prescriptions de la NBN C 18-200 « Code de bonne pratique pour la protection des locaux techniques de transformation électrique contre l'incendie ».

5.1.4. Évacuation des ordures ménagères

5.1.4.1. Gaine vide-ordures

Les gaines vide-ordures ne sont pas autorisées.

5.1.4.2. Local d'entreposage des ordures ménagères

Les parois sont au moins de classe EI 60 ou ont été exécutées en maçonnerie ou en béton. La communication entre la structure et le local d'entreposage se fait par une porte sollicitée à la fermeture de classe EI₁ 30 au minimum.

5.1.5. Gainés contenant des canalisations

Si des gaines verticales traversent des parois pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes s'applique :

1. les parois des gaines sont au moins de classe EI 60. Les trappes et portillons d'accès sont de classe EI₁ 60 ; pour les bâtiments bas, la classe EI₁30 suffit.

Elles sont pourvues d'une ventilation adéquate à leur extrémité supérieure ;

2. les gaines sont équipées, dans le prolongement de chaque paroi qu'elles traversent et pour lesquelles une résistance au feu est requise, d'un élément de construction ayant la même résistance au feu. Les traversées dans ces éléments de construction ne peuvent avoir des effets négatifs sur

- la résistance au feu ;
3. les parois des gaines sont au moins de classe EI 30. Les trappes et portillons sont de classe EI₁ 30. Les gaines verticales sont interrompues à hauteur de chaque compartiment par des écrans horizontaux ayant les caractéristiques suivantes :
- ils sont constitués d'un matériau de la classe A2-s1,d1 au moins ;
 - ils occupent l'ensemble de l'espace entre les conduites ;
 - ils sont au moins de classe EI 30.

Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être ventilées.

5.2. Parkings

Par dérogation au principe fondamental énoncé au 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée.

Les parois entre le parking et le reste du bâtiment répondent aux prescriptions du point 4.1.

5.3. Cuisines collectives

Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, sont séparées des autres locaux par des parois de classe EI 60 au minimum ou exécutées en maçonnerie ou en béton.

La communication entre la structure et les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, est réalisée par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie de classe EI₁ 30 au minimum. Les hottes d'extraction et les conduits d'évacuation doivent être réalisés en matériaux ininflammables.

Tout appareil de cuisson ou friteuse fixe est équipé d'une installation d'extinction automatique couplée à un appareil interrompant l'alimentation en énergie vers l'appareil.

6. ÉQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

6.1. Ascenseurs et monte-charge

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver dans l'un des endroits suivants :

- dans un local des machines ;
- dans la gaine, à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines.

Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier :

- s'ils sont placés dans un espace qui répond aux exigences visées au point 5.1.5 ;
- s'ils font partie de la façade palière.

6.1.1.2. L'ensemble des ascenseurs ou monte-charges constitué par une ou plusieurs gaines, et par leurs paliers d'accès, qui doivent former un sas pour les niveaux en sous-sol, est limité par des parois de classe EI 60 au minimum ou qui sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont au moins de classe EI₁ 30 et sont sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

6.1.1.3. Les ensembles de portes palières doivent avoir une stabilité au feu et une étanchéité aux flammes d'une demi-heure conformément à la NBN 713-020, ou être de classe E 30 conformément à la NBN EN 81-58. Cette évaluation se fait en exposant au feu la face située du côté du palier.

La façade palière sera évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie.

6.1.1.4. Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans les gaines.

6.1.2. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines

6.1.2.1. Les parois limitant l'ensemble formé par la gaine et le local des machines sont au moins de classe EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Si la porte ou la trappe du local de machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, la porte ou la trappe est au moins de classe EI₁ 30. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré, fermé, qui en contient la clef.

L'ensemble gaine et local des machines ou la gaine doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Si la gaine et le local des machines sont ventilés indépendamment, les orifices de ventilation présentent, chacun, une section minimale de 1 % des surfaces horizontales respectives.

Si l'ensemble gaine et local des machines est ventilé au sommet de la gaine, l'orifice de ventilation présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine.

6.1.3. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans la gaine

6.1.3.1. Une installation de détection de fumées doit être placée au sommet de la gaine. En cas de détection de fumées dans la gaine, la cabine doit s'arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande.

6.1.3.2. La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

L'orifice de ventilation, situé au sommet de la gaine, présente une section minimale de 1 % de la surface horizontale de la gaine.

6.1.4. Ascenseurs oléo-hydrauliques

Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines sont au moins de classe EI 60.

L'accès au local des machines se fait par une porte sollicitée à la fermeture de classe EI₁ 30 au minimum.

Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon à ce que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines.

L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. L'espace autour des trous de passage de ces canalisations doit être obturé par des matériaux présentant au moins la même résistance au feu que la paroi.

Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en œuvre ou avec le volume du local des machines, protège les machines. Il est commandé par un détecteur thermique.

6.2. Paternoster, transporteur à conteneurs et monte-charge à chargement et déchargement automatiques

Les paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatiques sont interdits.

6.3. Installations électriques de basse tension pour la force motrice, l'éclairage et la signalisation

6.3.1. Les installations électriques de basse tension pour la force motrice, l'éclairage et la signalisation sont conformes aux prescriptions des textes légaux et réglementaires applicables, ainsi qu'au Règlement général sur les installations électriques (RGIE).

Les appareils de chauffage électriques sont autorisés, à l'exception des appareils équipés d'une résistance visible.

6.3.2. Les conduites électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas d'incendie sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service générale.

Les installations ou appareils visés sont :

- a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours ;
- b) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme ;
- c) les installations d'évacuation des fumées ;

Ils sont alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant. La puissance de ces sources doit être suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute le fonctionnement des installations précitées pendant une heure.

Les conduites électriques qui alimentent les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement, sont placées autant que possible de manière à répartir les risques de mise hors service générale. Elles sont en outre séparées des locaux qui présentent un risque d'incendie particulier, tels que les chaufferies, les cuisines et les espaces de stockage. Le long de leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations qui doivent absolument continuer à fonctionner, les conduites électriques sont, soit protégées de sorte que le fonctionnement des installations et appareils qu'elles alimentent soit assuré pendant une heure au moins dans les compartiments qui n'ont pas

été atteints par le feu, soit conçues de telle sorte qu'elles ont une résistance au feu intrinsèque de PH60 au moins suivant la NBN EN 13501-3 ou d'une heure, à savoir FR2 (NBN C 30-004) ou Rf 1h (NBN 713-020 addendum 3).

Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue.

6.3.3. Éclairage de sécurité

Les voies d'évacuation, les coursives, les paliers des cages d'ascenseur, les cabines d'ascenseur, les salles ou locaux accessibles au public, les locaux abritant les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les chaufferies et les tableaux électriques principaux sont pourvus d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches, dans l'axe du chemin de fuite. Aux endroits du chemin de fuite qui pourraient présenter un danger, l'éclairement minimal horizontal est de 5 lux. Ces endroits dangereux sont par exemple : un changement de direction, un croisement, un accès aux escaliers, un changement de niveau imprévisible dans la trajectoire.

Des appareils d'éclairage autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné peuvent également être utilisés si ces appareils présentent toute garantie de bon fonctionnement.

6.4. Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations

Les installations alimentées en gaz combustible répondent aux dispositions réglementaires et aux règles de l'art en usage.

Les installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air répondent aux normes suivantes :

- NBN D 51-001 - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Locaux pour poste de détente de gaz naturel ;
- NBN D 51-003 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations ;
- NBN D 51-004 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations - Installations particulières.

Les appareils à combustion locaux dans les chambres sont interdits. Les appareils au gaz doivent être correctement raccordés à l'installation intérieure.

Les compteurs à gaz doivent être de type « renforcé ». Ils doivent être installés dans un local avec parois de classe EI 60 au minimum ou qui sont exécutées en maçonnerie ou en béton, et dont la communication avec la structure se fait par une porte coupe-feu de classe EI₁ 30 au moins.

Le local dans lequel les compteurs à gaz sont installés doit être équipé d'une aération donnant directement vers l'extérieur. Si ce n'est pas possible, la ventilation est assurée dans le local par des conduits qui ont une stabilité structurelle d'au moins Ro 1h sur toute leur longueur ou qui sont de classe EI_{ho(i↔o)} 60 ou EI_{ve(i↔o)} 60 s'ils sont respectivement placés horizontalement ou verticalement, et qui débouchent sur l'air extérieur.

La superficie de passage minimale des ouvertures ou des canalisations d'aération

s'élève à 250 cm² au moins.

6.5. Installations aérauliques

S'il y a une installation aéraulique présente, cette installation doit répondre aux exigences suivantes.

6.5.1. Conception des installations

6.5.1.1. Intégration de locaux ou d'espaces confinés dans des conduits

Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits.

6.5.1.2. Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air

Aucune cage d'escalier ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux.

6.5.1.3. Limitation du recyclage d'air

L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, par exemple un local de stockage de produits inflammables, une chaufferie, une cuisine, un garage, un parking, un poste de transformation, un local d'entreposage des ordures, ne peut pas être remis en circulation. Il doit être évacué à l'extérieur.

L'air extrait d'autres locaux peut être utilisé de l'une des manières suivantes :

- il peut être remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d'appareils adaptés au zonage électrique, si des produits inflammables ou des poussières combustibles peuvent être aspirés ;
- il peut être pulsé dans d'autres locaux pour servir d'air d'appoint aux systèmes d'extraction mécanique avec évacuation directe à l'extérieur, à condition qu'un dispositif approprié et un système de conduits pour l'évacuation directe à l'extérieur de l'air recyclé soient également prévus.

6.5.2. Construction de conduits d'air

Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux de classe A1. L'isolation intérieure ou extérieure des conduits est en matériaux de classe A2-s1,d0 au minimum.

Les conduits flexibles ont une longueur maximale de 1 m et sont en matériaux de classe B-s1,d0 au minimum.

6.5.3. Commande en cas d'incendie des installations aérauliques

Les groupes de traitements d'air qui desservent le compartiment sinistré sont arrêtés automatiquement en cas de détection de fumées.

Le placement d'un tableau central de commande en cas d'incendie destiné à commander manuellement certains éléments des installations aérauliques est imposé en concertation avec la zone de secours compétente et ce tableau est

placé à un endroit qui est aisément accessible par la zone de secours et qui est situé au niveau d'accès habituel.

6.6. Dispositifs de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction

6.6.1. Détection incendie automatique générale

Une détection incendie automatique générale de type surveillance totale est obligatoire dans les structures. La détection d'incendie est conçue, exécutée et entretenue suivant les règles de l'art en usage.

Pour les structures qui doivent encore être conçues, l'installation de détection automatique d'incendie est conforme aux règlements et normes en vigueur et en particulier à la norme belge NBN S 21 100 ou NBN S21-100-1 ou à toute autre règle de l'art en usage garantissant un niveau de sécurité équivalent. La date de début des travaux détermine la version de la norme qui s'applique.

Si, dans un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour ou un centre de services locaux, tous les locaux sont situés à un niveau d'évacuation, le système général de détection automatique d'incendie peut être remplacé par des détecteurs de fumée autonomes. Les détecteurs de fumée de type ionique ne sont pas autorisés. Cette exception ne s'applique pas si le centre de soins de jour, le centre d'accueil de jour ou le centre de services locaux est intégré à une unité plus grande équipée d'un système général de détection automatique d'incendie. Dans ce cas, la détection incendie automatique générale reste toujours obligatoire.

6.6.2. Les dispositifs d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments.

6.6.3. Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction

6.6.3.1. Le nombre d'appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré.

6.6.3.2. Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des sorties, sur les paliers, dans les couloirs et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. À l'extérieur, ils sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries.

6.6.3.3. La signalisation est conforme aux prescriptions en vigueur selon le Code du bien-être au travail.

6.6.4. Annonce des incendies

6.6.4.1. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi.

6.6.4.2. Chaque appareil par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine porte un avis mentionnant sa destination et son mode

d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique.

6.6.5. Alerte et alarme

Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme doivent être perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux. Le système d'alerte et d'alarme doit être couplé à l'équipement de radiomessagerie éventuellement installé avec mention de la zone touchée.

6.6.6. Moyens de lutte contre l'incendie

6.6.6.1. Dispositions générales

Les moyens de lutte contre l'incendie comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs et les dévidoirs muraux sont dits de première intervention.

Le matériel doit répondre aux normes existantes et porter la marque CE.

Le nombre et la nature des moyens de lutte contre l'incendie sont déterminés en concertation avec la zone de secours compétente dans la région.

6.6.6.2. Extincteurs portatifs ou mobiles

En cas de danger d'incendie exceptionnel, ces appareils sont choisis selon la nature et l'importance des risques par l'exploitant en concertation avec la zone de secours compétente.

Dans un sous-compartiment, au moins une unité d'extinction par 150 m² est prévue.

6.6.6.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux

6.6.6.3.1. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux sont regroupés et ont une alimentation en eau commune.

Leur nombre et l'emplacement sont choisis en fonction de l'implantation de la structure, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés, des dimensions et des affectations des locaux. Les moyens de lutte contre l'incendie sont répartis de sorte que chaque point du local en question puisse être desservi.

Les moyens de lutte contre l'incendie qui nécessitent une intervention manuelle sont installés de sorte qu'ils soient en tout temps bien visibles et accessibles. Ils sont disposés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être endommagés ou renversés.

Le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux est conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 30 janvier 1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l'incendie (Moniteur belge du 9 avril 1975).

6.6.6.3.2. La conduite alimentant les appareils muraux en eau sous pression a un diamètre intérieur de 70 mm (65 ND) au moins et une pression d'alimentation assurant une pression restante au jet du manche le moins favorisé de 2,5 bar au moins, si elle a un débit de 500 litres par minute dans les circonstances les moins

favorables.

6.6.6.3.3. Les appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Cette pression est de 2,5 bar au minimum au point le plus défavorisé.

6.6.6.3.4 Dans un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour et un centre de services locaux, les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux ne sont pas obligatoires.

6.6.6.4. Bouches et bornes d'incendie

6.6.6.4.1. Les bouches et bornes d'incendie sont raccordées au réseau public de distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm.

La somme des distances à parcourir entre l'entrée de la structure et les deux bouches ou bornes les plus proches doit être inférieure à 200 m.

Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à ces conditions, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 100 m³.

6.6.6.4.2. Les bouches ou les bornes d'incendie sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels des véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être stationnés.

CHAPITRE II. ENTRETIEN, CONTRÔLE ET EXPLOITATION

7. ENTRETIEN ET CONTRÔLE

7.1. Dispositions générales

7.1.1. L'équipement technique et de sécurité de la structure est maintenu en bon état.

7.1.2. L'instance de gestion de la structure s'assure que les vérifications, visites et contrôles, visés aux points 7.1.3 et 7.1.4, sont exécutés et que leurs résultats puissent être prouvés par un rapport ou une facture. Les documents sont rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence au sein de la structure par les instances compétentes.

7.1.3. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, les contrôles des installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

à contrôler	fréquence	exécutant du contrôle
<i>ascenseur</i>	<i>tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)</i>	<i>SECT</i>
<i>monte-charge et monte-charge de cuisine</i>	<i>tous les trois mois</i>	<i>SECT</i>
<i>basse tension</i>	<i>tous les cinq ans</i>	<i>OA</i>
<i>haute tension</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OA</i>
<i>installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>détection automatique d'incendie - conformité</i>	<i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i>	<i>OCA</i>
<i>détection automatique d'incendie - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant)</i>	<i>tous les trois mois</i>	<i>PC</i>
<i>extincteurs portatifs - bon fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>dévidoirs et hydrants muraux - bon fonctionnement (le cas échéant)</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux -</i>	<i>tous les deux ans</i>	<i>TC</i>

<i>bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i>		
<i>appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité</i>	<i>tous les quatre ans</i>	<i>TC</i>
<i>détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>éclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>PC</i>
<i>éclairage de sécurité - luminosité</i>	<i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i>	<i>OCA</i>
<i>portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité</i>	<i>pendant l'exploitation en continu</i>	<i>PC</i>
<i>filtres et gaines de hottes d'aspiration</i>	<i>tous les ans</i>	<i>PC</i>

Pour l'application de ce tableau, on entend par :

- 1° OA : organisme agréé ;
- 2° PC (personne compétente) : une personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'elle dispose d'une connaissance suffisante des appareils ;
- 3° OCA : organisme de contrôle accrédité ;
- 4° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité, chauffage : technicien agréé, etc.) ;

5° SECT : service externe de contrôle technique.

7.1.4. Les rapports de ces vérifications et contrôles doivent se trouver dans le registre de sécurité.

8. PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION

8.1. Dispositions générales

Outre les mesures prévues par la présente annexe, l'instance de gestion de la structure prend toutes les mesures utiles en vue de protéger les occupants de la structure contre les conséquences d'un incendie et contre les réactions de panique. Les mesures permanentes qui sont prises dans cette optique par l'instance de gestion sont mentionnées dans le plan de secours.

L'instance de gestion de la structure établit un plan d'évacuation et d'intervention en concertation avec la zone de secours compétente. Ce plan est repris dans le plan de secours, en plus d'autres mesures utiles. Un exemplaire de ces plans est transmis par le directeur à la zone de secours compétente.

8.2. Espaces de circulation

8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner des meubles, chariots et objets divers dans les espaces de circulation à utiliser en cas d'évacuation. Des meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que :

- la largeur utile requise des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes ;
- les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés lors de l'évacuation du bâtiment.

8.2.2. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes sollicitées à la fermeture et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie.

8.3. Appareils électriques

8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

8.3.2. Dans les chambres de résidents, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils électriques n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité, présentent des garanties suffisantes de sécurité et portent la marque CE. Les téléviseurs à tubes cathodiques ne sont pas autorisés.

8.4. Installations de force motrice électrique, d'éclairage et de signalisation

Les canalisations souples alimentant les appareils électriques ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

8.5. Déchets et ordures ménagères

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à autocombustion ou facilement inflammables sont placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles ou sont mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie.

8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies

8.6.1. L'instance de gestion veille à ce que le personnel employé dans la structure reçoive une formation à la prévention des incendies.

Cette formation est proposée à l'entrée en service du personnel. L'instance de gestion propose une formation annuelle de remise à niveau à tous les membres du personnel. Le conseiller en prévention rend compte annuellement des formations suivies conformément à la loi sur le bien-être du 4 août 1996.

La formation relative à la prévention des incendies comprend au moins les éléments suivants :

1. instructions en cas d'incendie :
 - a. annonce :
 - numéro d'urgence, numéros de téléphone ;
 - utilisation des boutons d'alarme ;
 - b. alerte :
 - informer certaines personnes de l'existence d'un incendie ou d'un danger ;
 - c. alarme :
 - avertir l'ensemble des personnes résidant à un certain endroit, en vue de l'évacuation ;
 - d. les mesures à prendre afin de faciliter l'intervention du service d'incendie ;
2. première tentative d'extinction, uniquement dans le cas d'un début d'incendie :
 - utilisation d'un extincteur ;
 - extinction de vêtements enflammés ;
 - déconnexion en toute sécurité d'appareils électriques ;
 - déconnexion en toute sécurité de l'alimentation de gaz ;
 - étouffement d'un incendie de friteuse ;
3. évacuation :
 - accompagnement de personnes moins mobiles ;
 - fermeture des portes (coupe-feu) ;
4. signalisation de sécurité :
 - signaux obligatoires ;
 - signaux d'interdiction ;
 - signaux d'alerte ;
 - signaux de lutte contre l'incendie ;
 - signaux de sauvetage et d'évacuation.

8.6.2. L'instance de gestion organise des exercices d'évacuation à des moments réguliers. Le conseiller en prévention rend compte annuellement sur ces exercices.

8.6.3. L'instance de gestion prévoit pour le personnel des fiches d'instruction des objets cités au point 8.6.1.

8.6.4 L'instance de gestion informe les visiteurs et les personnes présentes par des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture. Elles renseignent sur la conduite à suivre en cas d'incendie. À l'aide des instructions, les personnes présentes doivent être en mesure d'identifier le signal en cas d'alarme et de connaître la ligne de conduite et l'itinéraire d'évacuation à suivre.

8.7. Divers

8.7.1. L'instance de gestion veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques.

8.7.2. Des mesures organisationnelles et techniques sont prises dans la structure afin d'éviter la propagation des incendies ou des fumées par les portes ouvertes des chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents.

8.7.3. Au terme de son service, le personnel doit vérifier qu'il n'y a pas de risque d'accident ou d'incendie dans les locaux qui ne sont pas occupés en permanence.

8.7.4. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau dans chaque compartiment. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans renseignent notamment sur l'emplacement et l'affectation des locaux et espaces techniques, des voies d'accès, des sorties, des sorties de secours, des chemins d'évacuation, des escaliers et de la disposition de l'équipement de lutte contre l'incendie. Un exemplaire de tous les plans se trouve toujours dans la centrale de détection incendie.

8.7.5. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai et soient signalés de manière claire et visible par des pictogrammes.

8.7.6. Les pictogrammes doivent, conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, clairement indiquer les endroits suivants :

- a) les sorties, les sorties de secours et la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties ;
- b) les lieux où il est interdit de fumer ;
- c) l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie ;
- d) les endroits où se trouvent les postes d'alerte et d'alarme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Bruxelles, le 26 avril 2024

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Hilde CREVITS

Annexe 2. Normes pour les aspects spécifiques de la sécurité incendie auxquels les groupes de logements à assistance doivent répondre, tel que visé à l'article 3

CHAPITRE Ier : MESURES INFRASTRUCTURELLES

0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

0.1. Objectif

La présente annexe fixe les exigences auxquelles le concept, la construction et l'aménagement du groupe de logements à assistance doivent répondre afin :

- de prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;
- d'assurer la sécurité des personnes présentes ;
- de faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie.

0.2. Champ d'application

Les normes s'appliquent à l'ensemble du bâtiment dans lequel le groupe de logements à assistance est situé ou aux compartiments dans lesquels le groupe de logements à assistance est situé.

Si des groupes de logements à assistance ont été aménagés dans des bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés pour ces groupes de logements à assistance, les cages d'escaliers et voies d'évacuation communes doivent également répondre aux spécifications techniques de la présente annexe.

Dans les bâtiments visés aux annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire (version du 20 septembre 2012), le type d'occupation du bâtiment ou du compartiment destiné aux groupes de logements à assistance est déterminé comme étant le type 1 « occupants non autonomes » pour les exigences en matière de réaction au feu visées à l'annexe 5/1 de cet arrêté.

0.3. Définitions

Pour l'application de la présente annexe, les notions, citées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, sont d'application, complétées par la définition suivante :

1° personne compétente : personne désignée par l'instance de gestion et qui dispose des connaissances et aptitudes nécessaires afin d'exercer les tâches de contrôle. Elle doit également avoir les moyens nécessaires à sa disposition afin de permettre la bonne exécution de ses tâches. Elle ne peut pas remplacer le Service externe de contrôle technique là où la loi l'impose.

0.4. Agrément mutuel des produits de construction

Tous les produits de construction ayant la même fonction, telle que décrite dans les normes techniques citées dans la présente annexe, qui sont légalement produits et/ou commercialisés dans un autre État membre ou en Turquie ou légalement produits dans un pays de l'AELE, partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen garantissant un niveau de protection équivalent, sont également acceptés.

1. IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCÈS

pas d'exigences spécifiques

2. COMPARTIMENTAGE

pas d'exigences spécifiques

3. PRESCRIPTIONS RELATIVES À CERTAINS ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

pas d'exigences spécifiques

4. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS ET D'ESPACES D'ÉVACUATION

pas d'exigences spécifiques

5. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES

pas d'exigences spécifiques

6. ÉQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

6.1. Dispositifs de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction

6.1.1. Détection incendie automatique générale

Une détection incendie automatique générale de type surveillance totale est obligatoire dans les groupes de logements à assistance. La détection d'incendie est conçue, exécutée et entretenue suivant les règles de l'art en usage.

Pour les aménagements conçus après le (date d'introduction), le système de détection automatique d'incendie est conforme aux règlements et normes en vigueur, et notamment à la norme belge NBN S21-100-1 ou à toute autre règle de bonne pratique garantissant un niveau de sécurité équivalent.

Pour les groupes de logements à assistance visés à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, la détection automatique de type surveillance des itinéraires d'évacuation est admise, à condition que les logements individuels soient équipés de détecteurs autonomes de fumée.

CHAPITRE II. ENTRETIEN, CONTRÔLE ET EXPLOITATION

7. ENTRETIEN ET CONTRÔLE

7.1. Dispositions générales

7.1.1. L'équipement technique du groupe de logements à assistance est maintenu en bon état.

7.1.2. L'instance de gestion du groupe de logements à assistance s'assure que les vérifications, visites et contrôles, visés aux 7.1.3 et 7.1.4, sont exécutés et que leurs résultats puissent être prouvés par un rapport ou une facture. Les documents sont rassemblés dans un registre de sécurité. Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence par les instances compétentes dans le groupe de logements à assistance.

7.1.3. Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, les contrôles des installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

à contrôler	fréquence	exécutant du contrôle
<i>ascenseur</i>	<i>tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)</i>	<i>SECT</i>
<i>monte-charge et monte-charge de cuisine</i>	<i>tous les trois mois</i>	<i>SECT</i>
<i>basse tension</i>	<i>tous les cinq ans</i>	<i>OA</i>
<i>haute tension</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OA</i>
<i>installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>détection automatique d'incendie - conformité</i>	<i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i>	<i>OCA</i>
<i>détection automatique d'incendie - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant)</i>	<i>tous les trois mois</i>	<i>PC</i>
<i>extincteurs portatifs - bon fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>dévidoirs et hydrants muraux - bon fonctionnement (le cas échéant)</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i>	<i>tous les deux ans</i>	<i>TC</i>
<i>appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>

<i>cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)</i>	<i>tous les ans</i>	<i>TC</i>
<i>conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité</i>	<i>tous les quatre ans</i>	<i>TC</i>
<i>détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension</i>	<i>tous les ans</i>	<i>OCA</i>
<i>éclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement</i>	<i>tous les ans</i>	<i>PC</i>
<i>éclairage de sécurité - luminosité</i>	<i>lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation</i>	<i>OCA</i>
<i>portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité</i>	<i>pendant l'exploitation en continu</i>	<i>PC</i>
<i>filtres et gaines de hottes d'aspiration</i>	<i>tous les ans</i>	<i>PC</i>

Pour l'application de ce tableau, on entend par :

- 1° OA : organisme agréé ;
- 2° PC (personne compétente) : une personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'elle dispose d'une connaissance suffisante des appareils ;
- 3° OCA : organisme de contrôle accrédité ;
- 4° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ;
- 5° SECT : service externe de contrôle technique.

7.1.4. Les rapports de ces vérifications et contrôles doivent se trouver dans le registre de sécurité.

8. PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION

8.1. Dispositions générales

Outre les mesures prévues par la présente annexe, l'instance de gestion du groupe de logements à assistance prend toutes les mesures utiles en vue de protéger les occupants du groupe de logements à assistance contre les conséquences d'un incendie et contre les réactions de panique. Les mesures permanentes qui sont prises dans cette optique par l'instance de gestion sont mentionnées dans le plan de secours.

L'instance de gestion établit un plan d'évacuation et d'intervention en concertation avec la zone de secours compétente. Ce plan est repris dans le plan de secours, en plus d'autres mesures utiles. Un exemplaire de ces plans est transmis par le directeur à la zone de secours compétente.

8.2. Espaces de circulation

8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner des meubles, chariots et objets divers dans les espaces de circulation à utiliser en cas d'évacuation. Des meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que :

- la largeur utile requise des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes ;
- les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés lors de l'évacuation du bâtiment.

8.2.2. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes sollicitées à la fermeture et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie.

8.3. Appareils électriques

8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

8.3.2. L'utilisation d'appareils électriques n'est autorisée que si ces appareils fonctionnant à l'électricité, présentent des garanties suffisantes de sécurité et portent la marque CE.

Les téléviseurs à tubes cathodiques ne sont pas autorisés.

8.4. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies

8.4.1. L'instance de gestion veille à ce que le personnel employé dans la structure reçoive une formation à la prévention des incendies.

Cette formation est proposée à l'entrée en service du personnel. L'instance de gestion propose une formation annuelle de remise à niveau à tous les membres du personnel. Le conseiller en prévention rend compte annuellement des formations suivies conformément à la loi sur le bien-être du 4 août 1996.

La formation relative à la prévention des incendies comprend au moins les éléments suivants :

1. instructions en cas d'incendie :
 - a. annonce :
 - numéro d'urgence, numéros de téléphone ;
 - utilisation des boutons d'alarme ;
 - b. alerte :
 - informer certaines personnes de l'existence d'un incendie ou d'un danger ;
 - c. alarme :
 - avvertir l'ensemble des personnes résidant à un certain endroit, en vue de l'évacuation ;
 - d. les mesures à prendre afin de faciliter l'intervention du service d'incendie ;
2. première tentative d'extinction, uniquement dans le cas d'un début incendie :
 - utilisation d'un extincteur ;
 - extinction de vêtements enflammés ;
 - déconnexion en toute sécurité d'appareils électriques ;

- déconnexion en toute sécurité de l'alimentation de gaz ;
 - étouffement d'un incendie de friteuse ;
3. évacuation :
- accompagnement de personnes moins mobiles ;
 - fermeture des portes (coupe-feu) ;
4. signalisation de sécurité :
- signaux obligatoires ;
 - signaux d'interdiction ;
 - signaux d'alerte ;
 - signaux de lutte contre l'incendie ;
 - signaux de sauvetage et d'évacuation.

8.4.2. L'instance de gestion organise des exercices d'évacuation à des moments réguliers. Le conseiller en prévention rend compte annuellement sur ces exercices.

8.4.3. L'instance de gestion prévoit pour le personnel des fiches d'instruction des objets cités au 8.4.1.

8.4.4 L'instance de gestion informe les résidents, les visiteurs et les personnes présentes par des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture. Elles contiennent des points d'attention sur la prévention et la conduite à suivre en cas d'incendie. À l'aide des instructions, les personnes présentes doivent être en mesure d'identifier le signal en cas d'alarme et de connaître la ligne de conduite et l'itinéraire d'évacuation à suivre.

8.5. Divers

8.5.1. L'instance de gestion veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques.

8.5.2. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau dans chaque compartiment. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans renseignent notamment sur l'emplacement et l'affectation des locaux et espaces techniques, des voies d'accès, des sorties, des sorties de secours, des voies d'évacuation, des escaliers et de la disposition de l'équipement de lutte contre l'incendie. Un exemplaire de tous les plans se trouve toujours dans la centrale de détection incendie.

8.5.3. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai et soient signalés de manière claire et visible par des pictogrammes.

8.5.4. Les pictogrammes doivent, conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, clairement indiquer les endroits suivants :

- a) les sorties, les sorties de secours et la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties ;
- b) les lieux où il est interdit de fumer ;
- c) l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie ;
- d) les endroits où se trouvent les postes d'alerte et d'alarme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Bruxelles, le 26 avril 2024

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Hilde CREVITS

Annexe 3 Déclaration sur la sécurité incendie dans les structures résidentielles de soins et de logement : Attestation A telle que visée à l'article 4

WVG-01-231215

Déclaration sur la sécurité incendie dans les centres de services locaux, centres de soins de jour, centres d'accueil de jour, centres de court séjour, centres de convalescence, groupes de logements à assistance et centres de soins résidentiels

Attestation A

//

Département Soins

ouderenzorg@vlaanderen.be

thuiszorg@vlaanderen.be (centres de services locaux et centres d'accueil de jour)

À quoi sert la présente attestation ?

Par cette attestation, le bourgmestre de la commune où se trouve la structure déclare que la structure répond aux normes de sécurité incendie.

Données de l'administration communale

rue et numéro

 code postal et commune

 numéro de téléphone

 adresse e-mail

 site web

Données de la structure

centre de soins résidentiels

nom

 rue et numéro

 code postal et commune

 capacité de logement unités de logement

 capacité déclarée pour les unités de logement
 personnes autonomes

centre de court séjour

nom

 rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement unités de logement

centre de soins de jour / centre d'accueil de jour

nom

rue et numéro

code postal et commune

centre de convalescence

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement unités de séjour

groupe de logements à assistance

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement unités de logement

centre de services locaux

nom

rue et numéro

code postal et commune

Objet de la déclaration

- la structure entière
- une partie de la structure, à savoir

Données de l'instance de gestion

statut juridique public asbl privé

nom

rue et numéro

code postal et commune

Données du rapport de prévention des incendies

date

jour mois année

Signature du bourgmestre

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention des incendies, je décide de délivrer l'attestation A.

La présente attestation A est valable huit ans à compter de la date de signature par le bourgmestre indiquée ci-dessous.

date

jour mois année

signature

nom et prénom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Bruxelles, le 26 avril 2024

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,


Hilde CREVITS

Annexe 4 Déclaration sur la sécurité incendie dans les structures résidentielles de soins et de logement : Attestation B telle que visée à l'article 4

WVG-01-231218

Déclaration sur la sécurité incendie dans les centres de services locaux, centres de soins de jour, centres d'accueil de jour, centres de court séjour, centres de convalescence, groupes de logements à assistance et centres de soins résidentiels

Attestation B



Département Soins

ouderenzorg@vlaanderen.be
thuiszorg@vlaanderen.be (centres de services locaux et centres d'accueil de jour)

À quoi sert la présente attestation ?

Par cette attestation, le bourgmestre de la commune où se trouve la structure déclare que la structure ne satisfait pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais qu'il n'existe aucun danger immédiat pour les résidents, le personnel et les visiteurs.

Données de l'administration communale

rue et numéro

code postal et commune

numéro de téléphone

adresse e-mail

site web

Données de la structure

centre de soins résidentiels

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement	unités de logement
capacité déclarée pour les personnes autonomes	unités de logement

centre de court séjour

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de logement

 centre de soins de jour / centre d'accueil de jour

nom

rue et numéro

code postal et commune

 centre de convalescence

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de séjour

 groupe de logements à assistance

nom

rue et numéro

code postal et commune

capacité de logement

unités de logement

 centre de services locaux

nom

rue et numéro

code postal et commune

Objet de la déclaration la structure entière une partie de la structure, à savoir**Données de l'instance de gestion**statut juridique public asbl privé

nom

rue et numéro

code postal et commune

Données du rapport de prévention des incendies

date

jour mois année

Signature du bourgmestre

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention des incendies, je décide de délivrer l'attestation B.

date de validité ultime de la
présente attestation jour mois année e

La présente attestation B est valable un an à compter de la date de signature par le bourgmestre indiquée ci-dessous. L'attestation peut ensuite être renouvelée plusieurs fois pour une période de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la signature par le bourgmestre indiquée ci-dessous.

date jour mois année

signature

nom et prénom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Bruxelles, le 26 avril 2024

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Hilde CREVITS

centre de soins de jour / centre d'accueil de jour

nom

.....

rue et numéro

.....

code postal et commune

.....

centre de convalescence

nom

.....

rue et numéro

.....

code postal et commune

.....

capacité de logement

.....

unités de séjour

.....

groupe de logements à assistance

nom

.....

rue et numéro

.....

code postal et commune

.....

capacité de logement

.....

unités de logement

.....

centre de services locaux

nom

.....

rue et numéro

.....

code postal et commune

.....

Objet de la déclaration

la structure entière

une partie de la structure, à savoir

.....

Données de l'instance de gestion

statut juridique public

asbl

privé

nom

.....

rue et numéro

.....

code postal et commune

.....

Données du rapport de prévention des incendies

date

jour mois année

Signature du bourgmestre

En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, et après avoir pris connaissance du rapport de prévention des incendies, je décide de délivrer l'attestation C.

date jour mois année

signature

nom et prénom

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Bruxelles, le 26 avril 2024

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille,

Hilde CREVITS